

INTRARE		
Nr.	390/1045	
Ziua	13	luna 02 An 2014

## NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 12.02.2014 pe teritoriul administrativ al Orașului Baicoi

Urmare a adresei Instituției Prefectului - Județul Prahova nr. 1005-1597/VI din 10.02.2014, a adresei Primăriei Orașului Baicoi cu nr. 2345 din 06.02.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010 în data de 12.02.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate, ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase (viscol și caderi masive de zapada) ce au avut loc în perioada 24-30.01.2014.

### La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. Joița Ivona Viviana - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Medeleian Cornel – I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. – Prahova
- Ing. Joenel Mihaela – Consiliul Județean Prahova
- Dl. Jilaveanu Stelian - Primăria Orașului Baicoi – inspector protecție civilă oraș Baicoi
- Dl. Statescu Ciprian - Primăria Orașului Baicoi – primar

### Descrierea situației constatate în teren:

Ca urmare a deplasării în teren, comisia a constatat faptul ca acoperisul tip sarpanta din lemn cu invelitoare tabla al cladirii corpului C1 (aripa veche construita in anul 1958) al Spitalului Orasenesc Baicoi, prezinta urmatoarele deteriorari:

- portiuni ale streasinii din lemn desprinse de structura de rezistenta a sarpantei;
- jgeaburi si burlane lipsa sau deteriorate;
- invelitoarea din tabla prezinta un grad avansat de rugina;
- astereala din lemn a sarpantei prezinta portiuni deteriorate (putreda, pete de igrasie si umezeala);
- lucarnele sunt neinchise (lipsa tamplarie) si deteriorate;
- pe unele portiuni acoperisul prezinta gauri prin astereala si invelitoarea de tabla.

### Măsuri care se impun:

1. Se vor lua masuri pentru imprejmuirea zonei din apropierea cladirii si marcarea acesteia cu indicatoare de atentionare vizibile, in vederea evitarii producerii unor accidente tehnice, ca urmare a eventualelor desprinderi a unor elemente de constructie din acoperisul corpului C1, al Spitalului Orasenesc Baicoi.

Răspunde: Primăria orașului Baicoi  
Termen: începând cu 12.02.2014

2. Se vor face demersuri in vederea efectuării unei expertize tehnice/inspectie extinsa, pentru determinarea cauzelor aparitiei deteriorarilor constatate, precum si pentru dispunerea masurilor ce se impun pentru eliminarea acestora.

Răspunde: Primăria orașului Baicoi si utilizatorul imobilului  
Termen: începând cu 12.02.2014

3. Se vor face demersuri pentru aprobarea deciziei de interventie si contiunarea actiunilor privind executarea lucrarilor in functie de concluziile si solutiile fundamentate prin raportul de expertiza tehnica.

Răspunde: Primăria oraşului Baicoi

Termen: începând cu 12.02.2014

4. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, administartorii şi utilizatorii construcţiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Vor fi anunţate în termen util şi Instituţia Prefectului judeţului Prahova, I.S.U. Prahova si Consiliul Judeţean Prahova.

Răspunde: Primăria oraşului Baicoi si/sau utilizatorul imobilului

Termen: permanent

Prezenta notă de constatare conţine 2 (două) pagini şi s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Prahova

Plt. Joiţa Ivona Viviana

Inspecţia Regională în Construcţii Sud Muntenia – I.J.C. – Prahova

Ing. Medelean Cornel

Consiliul Judeţean Prahova

Ing. Joanel Mihaela

Inspector Protecţie Civilă,

Jilaveanu Stelian

Primăria oraşului Baicoi

Primar,

Statescu Ciprian

