



Nr. 3006 din 27.03.2017

PROCES VERBAL

privind constatarea efectelor calamităților naturale produse
în orașul Comarnic

În urma adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 4770/II/E/2/CT din 21.03.2017, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

➤ Ing. Burcă Laurențiu – Consiliul Județean Prahova

➤ Ing. Jilaveanu Laurentiu – S.G.A. Prahova

➤ Mr. Vilcu Gheorghe - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

ne-am deplasat astăzi, 27.03.2017, în orașul Comarnic, județul Prahova, în prezența domnului Gheorghe Dan – Sef SVSU, din partea Primăriei Comarnic, unde am constatat următoarele:

- zidul de sprijin este amplasat în zona centrală a orașului Comarnic, pe partea dreapta, limitrof D.N.1, (km 108.000 + 75) și protejează terenul (situat între D.N.1. și strada Secăriei) pe care este amplasat un bloc vechi P+5 (vechime de peste 50 ani), două blocuri mai noi P+3 (vechime peste 30 ani) și alte clădiri cu destinația locuințe și anexe gospodărești cu o vechime de peste 130 ani.

- zidul are o lungime de aproximativ 80 m, o înălțime care variază între aproximativ 4 m și aproximativ 5 m și o grosime care variază pe înălțime între aproximativ 1 m la bază și aproximativ 0,6 m la partea superioară și nu este prevăzut cu contraforti.

- este construit din zidărie de piatră de râu cu mortar, din trei tronsoane succesive, respectiv de 32 m, 24 m și 24 m iar tronsonul din mijloc de 24 m în patru straturi succesive pe înălțime.

- primul tronson, prezintă degradări, fisuri și o ușoară înclinare spre D.N.1, tronsonul II - de mijloc prezintă o înclinație accentuată spre trotuar și D.N.1 iar tronsonul III - amplasat spre Sinaia este inclinat, prezintă fisuri și dislocări în suprafața de aproximativ 15 mp.

- menționăm faptul că există pericolul real de prabusire a zidului peste trotuar și drumul național D.N.1, și de producere a unor accidente rutiere și evenimente nedorite în zona de circulație a pietonilor.

Datele de identificare din acest Proces Verbal (proprietari, denumiri zone și poziții) au fost puse la dispoziție de reprezentanții primăriei.

Raportul de evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale produse în orașul Comarnic se va întocmi de specialiști din cadrul instituțiilor care fac parte din C.J.S.U. Prahova, potrivit competențelor.

MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri etc.

Răspunde: Primăria orașului Comarnic

Termen: permanent

2. Se vor lua măsuri de protejare a corpului și platformei drumului național DN 1, pentru asigurarea unui trafic auto și pietonal în condiții de siguranță.

Răspunde: CNAIR SA

Termen: urgent, începând cu 27.03.2017

3. Se va informa/notifica administratorul DN 1 (CNAIR SA) asupra măsurilor dispuse în prezentul proces verbal de constatare.


Răspunde: Primăria orașului Comarnic

Termen: 29.03.2017

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

Consiliul Județean Prahova

Ing. Burcă Laurențiu



SGA Prahova Prahova

Ing. Jilaveanu Laurențiu




Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vilcu Gheorghe



Primăria orașului Comarnic

primar Nicolae Sorin Popa



Șef SVSU Comarnic Gheorghe Dan

