

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 27.09.2013 pe teritoriul administrativ al comunei Gura Vadului

Urmare a solicitării Consiliului Județean Prahova din 26.09.2013 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 27.09.2013 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Jilăveanu Laurențiu – Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova
- Ing. Ioniță Cornel – Consiliul Județean Prahova
- Dl. Lungu Constantin – Primar - Primăria comunei Gura Vadului

Descrierea situației:

Datorită fenomenelor meteorologice care au avut loc în ultima perioadă pe drumul comunal DC73A apa pluvială s-a infiltrat în platforma drumului producând cedări și tasări ale fundației, fapt ce a dus la apariția de fisuri și crăpături în îmbrăcămintea asfaltică. Aceste fisuri și crăpături sunt vizibile pe tronsoanele: km. 1+400 la 1+440 și km. 1+550 la 1+700, în special în zonele unde șanțurile sunt din pământ (înierbate). Lucrările de modernizarea a drumului comunal DC73A au fost realizate și recepționate în cursul anului 2013 cu fonduri F.E.A.D.R., lucrarea fiind în perioada de garanție.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova și C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Gura Vadului

Termen: permanent

2. Primăria comunei Gura Vadului va convoca proiectantul lucrării și constructorul pentru a stabili măsurile de remediere a deficiențelor constatate pe drumul comunal DC73A.

Răspunde: Conducerea primăriei Gura Vadului

Termen: urgent, începând cu 27.09.2013

3. În funcție de soluțiile de remediere stabilite de către proiectant, constructorul va lua măsuri urgente de execuție a lucrărilor, având în vedere că drumul comunal este în perioada de garanție.

Răspunde: Conducerea primăriei Gura Vadului și constructorul lucrării

Termen: urgent, începând cu 27.09.2013

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.


Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan




Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

Ing. Jilăveanu Laurențiu



Consiliul Județean Prahova

Ing. Ioniță Cornel



Primăria comunei Gura Vadului

Primar - Lungu Constantin

