

## NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 22.07.2013 pe teritoriul administrativ al orașului Câmpina

Urmare adresei S.C. Electrica S.A./S.D.E.E. Ploiești nr. 9284 din 17.07.2013 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 22.07.2013 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. Anastasiu Ivona Viviana - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Joenel Mihaela – Consiliul Județean Prahova
- Ing. Maer Cristian Iulian – Direcția Regională în Construcții Sud Muntenia
- Domnul Dincă Voicu – S.C. Electrica S.A./S.D.E.E. Ploiești
- Domnul Tiseanu Horia Laurențiu – Primăria orașului Câmpina – Primar

### Descrierea situației:

Datorită precipitațiilor abundente căzute în ultima perioadă, pe teritoriul administrativ al orașului Câmpina, s-a produs o alunecare de teren în zona LEA 110 kv d.c. Câmpina – Breaza, Câmpina-Comarnic Valea Largă stâlpul nr. 129 și D.N.1 - km 93+700. La momentul constatării, fenomenul are un caracter evolutiv, aceasta manifestându-se pe o lungime de aprox. 40 m și o adâncime de aprox. 25 m, cu desprinderi de porțiuni de teren, fapt ce pune în pericol stabilitatea stâlpului, acesta fiind la aprox. 10 m de fundație.

### Măsurile care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova și C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria orașului Câmpina

Termen: permanent

2. Pentru stabilirea cauzelor și a stopării efectelor care au provocat situația existentă și a măsurilor ce se impun în continuare, se va efectua o expertiză tehnică de specialitate, întocmită de un expert atestat M.L.P.A.T./M.D.R.A.P., în domeniul Af.

Răspunde: S.C. Electrica S.A./S.D.E.E. Ploiești

Termen: permanent



3. Se vor lua măsurile necesare punerii în siguranță a rețelei electrice (LEA 110 kv d.c. Câmpina – Breaza, Câmpina-Comarnic Valea Largă), în zona stâlpului afectat (nr. 129).

Răspunde: S.C. Electrica S.A./S.D.E.E. Ploiești

Termen: urgent, începând cu 22.07.2013

4. Se vor face demersuri necesare pentru punerea în siguranță, protejarea și consolidarea zonei afectate și stoparea fenomenului de alunecare.

Răspunde: S.C. Electrica S.A./S.D.E.E. Ploiești

Termen: începând cu 22.07.2013

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

**Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova**

Plt. Anastasiu Ivona Viviana

**Consiliul Județean Prahova**

Ing. Joenel Mihaela

**Direcția Regională în Construcții Sud Muntenia**

Ing. Maer Cristian Iulian

**S.C. Electrica S.A S.D.E.E. Ploiești**

Dincă Voicu

**Primăria orașului Câmpina**

Primar, Tiseanu Horia Laurențiu

