

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 002 /08.01.2007

etr. Stefan Greceanu 1 , PLOIESTI Judetul PRAHOVA

RC: J29 / 2095 / 2004 CUI: RO 16826034

RO80BRDE3008V14610423000 BRD Plofesti

Capital social: 7.349,730 RON Tel: +40 - (0)244 - 529,474 Fax: +40 - (0)244 - 629,340

www.hidroprahova.ro CAEN 3600

2 6 IUI 2011

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI PRAHOVA

Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2

Tel. / Fax.: 0244514545 / 0244510276

Ziua 26 luna

In atentia: - DOMNULUI PREFECT DOBRE ADRIAN

- INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA AL JUDETULUI

PRAHOVA - DOMNULUI INSPECTOR SEF POPESCU NICOLAE

Spre stlinta: CONSILIULUI JUDETEAN PRAHOVA,

DOMNULUI PRESEDINTE MIRCEA COSMA

Va informam ca in urma deselor fenomene meteorologice severe din ultima perioada care au generat viituri exceptionale pe cursul de apa Valea Dorului din Sinaia, unde este pozitionata priza de apa aferenta Statiei de Tratare Valea Dorului din care sunt alimentate cartierele Malul Spitalulul si Platou Izvor, aceasta a suferit avarii in proportie de 90 %. In aceste cartiere loculeste circa 50 % din populatia orașului Sinaia. În acest sens va rugam sa dispuneti constatarea pagubelor produse de viitura (distrugerea prizei de apa si partial a aductiunii) si evaluarea lor.

Actualmente locuitorii zonelor sus mentionate, nu beneficiaza decat sporadic de alimentare cu apa, gratie unor lucrari improvizate care pot oricand sa cedeze.

In concluzie, va rugam ca in urma evaluarii pagubelor sa ne sprijiniti pentru finantarea lucrarilor hidrotehnice specifice necesare reluarii alimentarii cu apa din fondurile alocate special pentru situatii de urgenta

> Qu stima. Dis Tehnic AIRCEN RADU

Va multumim!