

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IZVOARELE
PRIMARIA

NR. 1972 / 12.04.2010

INTRARE

Nr. 819 690
Ziua 13 luna 04 An 2010

CATRE,

I.S.U. PRAHOVA

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca in seara zilei de 28.03.2010, s-a produs in zona Captare Crasna - Schiulesti (localizare 2 Km, amonte de intrarea catre Manastirea Casna) o alunecare de teren dinspre Est - Vest. Alunecarea s-a produs de-a lungul drumului si al conductei de aductiune, pe o latime de 100 m si lungimea fisiei afectate este de 300 m. In zona s-a produs un crater de 4m care a rupt drumul forestier, aductiunea de apa de la captarea Crasna catre Statia de Clorinare din satul Schiulesti si a deviat cursul normal la paraului Crasna.

Aductiune de apa este de interes judetean, prin faptul ca alimenteaza satele Izvoarele, Schiulesti si Orasul Slanic si a fost grav avariata, fiind rupta conducta si dislocata pe o distanta de 70 m.

Pentru reluarea aductiunii de apa catre Statie s-a intervenit de urgenta cu Fortele aduse in zona de Operatorul Zonal SC HIDRO PRAHOVA, astfel incat alimentarea cu apa a fost reluata in seara zilei de 30.03.

VICEPRIMAR,

RADUTU PETRICĂ

