

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 05.12.2012 pe teritoriul administrativ al orașului Slănic

Urmare a solicitării Instituției Prefectului - Județul Prahova nr. 20660-L1045/VI din 27.11.2012 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 05.12.2012 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Plt. Anastasiu Ivona Viviana - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Grădinaru Florin Adrian – Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova
- Ing. Nițu Gherghina – Consiliul Județean Prahova
- Ing. Medelea Cornel – Direcția Regională în Construcții Sud Muntenia
- Dl. Dăneluș Costea – Primar oraș Slănic
- Dl. Băican Romică – Inspector Protecție Civilă Slănic
- Constatarea în teren s-a făcut în prezența petentului – Dl. Saulea Constantin

Documente prezentate în vederea analizării și verificării situației:

- Studiu privind „Harta de risc la alunecări de teren a orașului Slănic” elaborat de SC TRANSPROIECT 2001 S.A. București, nr. contract: 12158/338/20.09.2012;
- Studiu geotehnic pentru zona de risc geo Valea Muscelului-pct „Saulea” str. Splaiul Crinilor nr. 6-7 Slănic Prahova, elaborat de S.C. LIVSIM POLICOM S.R.L. Slănic, proiect nr. SI-06-12/iulie 2006;
- P.U.G. Oraș Slănic.

Descrierea situației:

În urma analizării și verificării documentației puse la dispoziție de Administrația Publică Locală – Primăria orașului Slănic, precum și a deplasării în teren, în zona „Muscel” (loc menționat în petiția domnului Saluea Constantin), participanții au constatat următoarele:

1. Alunecările de teren pe versanții Văii Muscelului, constatate de-a lungul timpului, sunt active, fiind afectate drumul de acces balastat și viroagele adiacente văii, prin depuneri de material aluvionar, drumul fiind greu practicabil;
2. Locuințele din zonă prezintă fisuri și crăpături la nivelul soclurilor parapetilor și buiandrugilor ferestrelor. La momentul constatării, aceste deteriorări nu impun evacuarea locuințelor.

Măsuri care se impun:

1. Se va monitoriza fenomenul de alunecare, iar în cazul evoluției defavorabile a acestuia se vor lua măsuri pentru punerea în siguranță a zonei (după caz restricționarea sau oprirea circulației);

Răspunde: Conducerea primăriei Slănic

Termen: permanent

2. În concordanță cu studiile prezentate se vor face demersurile pentru obținerea fondurilor necesare întocmirii unor proiecte tehnice cu detalii de execuție, vizate de către specialiști atestați, după care se va trece la execuția lucrărilor etapizat în funcție de urgențele care se impun.

Răspunde: Conducerea primăriei Slănic

Termen: începând cu data de 05.12.2012

3. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova și C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Slănic

Termen: permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
Plt. Anastasiu Ivona Viviana

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova
Ing. Gradinaru Florin Adrian

Consiliul Județean Prahova
Ing. Nițu Gherghina

Direcția Regională în Construcții Sud Muntenia
Ing. Medelelean Cornel

Inspectoratul de Stat în Construcții
- I.S.C.
SERIA 03 NR. 022
Inspectoratul Teritorial în Construcții
SUD MUNTENIA
Primăria orașului Slănic
Primar – Dăneluș Costea

Primăria orașului Slănic
Băican Romică – Inspector Protecție Civilă Slănic

