

Proces Verbal

Încheiat astăzi 23.07.2018 la sediul Primăriei comunei Bertea

Urmare a adresei primăriei comunei Bertea nr. 3805/23.07.2018 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 08/ 15.01.2015, în data de 23.07.2018 s-a întrunit comisia de constatare/ evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Slt. Mihai Catalin – Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Ioniță Corneliu Adrian – Consiliul Județean Prahova
- Ing. Zaharia Calin – Consiliul Județean Prahova
- Dl. Coandă Eugeniu – S.G.A. Prahova
- Dl. Epure Răzvan - Inspectoratul Județean în Construcții Prahova
- Primar Boghici Aurelian – Primăria comunei Bertea
- viceprimar Bunescu George – Primăria comunei Bertea

Descrierea situației:

Datorită precipitațiilor abundente căzute în data de 22.07.2018 pe teritoriul administrativ al comunei Bertea, s-au constatat următoarele:

1. Pe DJ 101 T, în punctul "Sinca", zona "Mătrăguni", km 15+470, din cauza viiturilor rapide, a debitului crescut a paraului Bertea și a materialelor antrenate de viitura (copaci, radacini, etc) au fost obturate deschiderile podetului din elemente prefabricate tip "C2", producând afuierea acestora precum și distrugerea parapetului de protecție.

2. Pe DJ 101 T, în punctul "Șinca", zona "Mătrăguni", zona km 15+650, din cauza viiturilor rapide, a debitului crescut a paraului Bertea și a materialelor antrenate de viitură (copaci, radacini, etc.) au fost obturate deschiderile podetului din elemente prefabricate tip "C2", producând afuierea și deplasarea acestora precum și distrugerea în totalitate a rampei de pe malul drept a paraului Bertea pe o lungime de aproximativ 6 m. De asemenea s-a produs o eroziune a malului drept a paraului Bertea și distrugerea lui, amonte podet, pe o lungime totală de aproximativ 60 m și o lățime de aproximativ 1,5 m și aval de podet pe o lungime de aproximativ 10 m și o lățime de aproximativ 6 m. De asemenea, a fost erodată rampa malului stâng amonte și aval de podet pe o lungime de aproximativ 3 m amonte și 2 m aval, pe o lățime de aproximativ 2 m. Circulația auto este întreruptă.

3. Pe DJ 101 T, varianta ocolitoare dintre cele două podete a fost inundată și colmatată cu aluviuni pe o lungime de aproximativ 160 m, și o lățime de aproximativ 5 m.

4. În punctul "Sotoiu", la trecerea prin vad din tuburi de beton peste care s-a amenajat o platformă betonată (lungime de aproximativ 30 m, lățimea de aproximativ 4 m), s-a produs eroziunea malului drept, atât în amonte pe o lungime de aproximativ 150 m, cât și în aval pe o lungime de aproximativ 10 m și o lățime de aproximativ 3 m. De asemenea a fost erodat și malul stâng, aval de trecerea prin vad, pe o lungime de aproximativ 4 m și o lățime de aproximativ 3 m. A fost spalată umplutura de sub placa de beton și tuburile prefabricate fapt ce a dus la cedarea, ruperea și prabusirea plăcii pe o lungime de aproximativ 20 m și o lățime de aproximativ 4 m.

5. Precipitațiile abundente au dus la crearea de viituri care au antrenat materialul (balast) de pe partea carosabilă și platforma drumurilor locale (strazilor) pietruite, cu formarea de ravene, gropi, denivelări, infestarea pietruirii cu argila provenită din scurgerile de pe taluzuri, pe o lungime totală de aproximativ 12 km și o lățime medie de aproximativ 4 m.

6. Digul de protecție (din pamant) al stației de apă a fost erodat pe o lungime de aproximativ 40 m, punând în pericol funcționarea stației, continuarea fenomenului de eroziune a digului poate duce la distrugerea completă a acestuia și întreruperea furnizării de apă potabilă în localitate.

7. De asemenea debitul crescut al paraului a dus la distrugerea în totalitate a trecerilor prin vad, ceea ce face ca accesul rutier să fie întrerupt în totalitate (inclusiv ambulante sau mașini de pompieri) pentru un număr de aproximativ 200 de locuințe aflate pe partea dreaptă a paraului. Primăria Bertea are întocmită o documentație care prevede construcția de poduri și modernizare a drumurilor locale.

Mentionăm faptul că accesul autospecialelor de intervenție a serviciilor profesionale ale I.S.U.

... Prahova etc. spre gospodăriile aflate în satul Lutu Rosu este întrerupt

Datele de identificare din acest Proces Verbal (proprietari, denumiri zone și poziții) au fost puse la dispoziție de reprezentanții primăriei.

Raportul de evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale produse în comuna Berteș se va întocmi de specialiști din cadrul instituțiilor care fac parte din C.J.S.U. Prahova, potrivit competențelor.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Berteș

Termen: Permanent

2. Se vor lua în regim de urgență măsuri de amenajare a unei treceri prin vad pentru restabilirea legăturii auto și pietonale cu satul Lutu Rosu, de refacere și prelungire a podetului din elemente prefabricate tip C2 din zona km 15+650 (inclusiv lucrări de apărare) și reparații la podetul din zona km 15+470 și de refacerea a pietruirii variantei ocolitoare existente între cele 2 podete.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: Începând cu 23.07.2018

3. Se va semnaliza corespunzător zonele afectate ale DJ 101 T, pentru evitarea producerii de evenimente rutiere.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: Începând cu 23.07.2018


4. Se vor lua măsuri în regim de urgență, pentru respectarea documentației cu privire la construcția de poduri și modernizarea drumurilor locale

Răspunde: Primăria Comunei Berteș

Termen: Începând cu 23.07.2018

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Slt. Mihai 

Consiliul Județean Prahova

Ing. Ioniță Corneliu Adrian

Ing. Zaharia Calin

S.G.A. Prahova

Dl. Coandă Eugeniu

I. J. C. Prahova

Dl. Epure Răzvan

Primăria comunei Berteș

Primar Boghici Aurelian

Viceprimar Bunescu George

