ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
PRIMĂRIA COMUNEI ALUNIŞ
Telefon/fax 0372.764.366/0244.248.052,
e-mail primariaalunis@gmail.com



Nr.3694/27.07.2010

NOTA DE CONSTATARE Incheiata astazi 27.07.2010 pe teritoriul administrativ al comunei Alunis

Urmare a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 151/27.03.2009 și a solicitării Primăriei Comunei Aluniş făcută prin adresa nr.3631/23.07.2010, în data de 27.07.2010 s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase.

La efecuarea evaluării au participat următorii:

- D.I Popescu Mihai Inspectoratul Teritorial în Construcții Sud Muntenia /D.J.C.C. Prahova
- Cpt. Dobre Valeriu- Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- D.I Bigiu Iulian Cristian Primăria comunei Alunis
- Ing.Racoviță Ioan S.G.A.Prahova

Descrierea situatiei:

La momentul efectuarii verificărilor lucrarile pentru refacerea zidului de sprijin la drumul judeten DJ 214 în punctul Cămin Cultural, erau executate cu mențiunea că acestea vor continua până la rezolvarea diferenței de cote dintre coronamentul lucrării de apărare și cota carosabilului drumului județean. În urma precipitațiilor căzute începând cu data de 12.07.2010 și a viiturilor formate pe pârâul Alumiş s-a constatat o eroziune activă a malului stâng, în amonte de lucrarea de apărare, ce ar putea pune în pericol drumul județean și zidul de sprijin executat. Din afirmațiile membrilor CLSU Aluniş datorită obturării secțiunii de curgere, în perioadele cu precipitații abundente când se produc viituri pe cursul de apă, gospodăriile cetățenilor din această zonă sunt afectate de inundații.

În punctul "Biserică" datorită coborârii cotei talveg a pârâului Aluniş, s-a constatat afuierea fundației zidului de apărare al DJ 214 pe o lungime de aprox. 30 ml. ce ar putea pune în pericol infrastructura drumului.

Măsuri care se impun:

1. Se va efectua monitorizarea fenomenului de afuiere agresiva si continua de sub zidul de apărare al DJ 214, iar în cazul evoluției defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a zonelor.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Aluniş

Termen: Permanent

2. Se vor face toate demersurile necesare pentru obținerea fondurilor în vederea continuării zidului de apărare cât și refacerea(lărgirea) secțiunii de curgere în punctul Cămin Cultural, pentru punerea în siguranță a drumul județean și a gospodăriilor din zonă.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Alunis

Termen: începând cu 28..07.2010

3. Se vor lua măsuri pentru stoparea fenomenului de afuiere a fundației zidului de sprijin al DJ 214 în punctul "Biserică".

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Aluniș

Termen: imediat ce sunt îndeplinite condițiile de la punctul 2

4. Primăria va sesiza imediat D.J.C.C. Prahova, S.G.A. Prahova si I.S.U. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbuşiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: - Primar- Bigiu Iulian Cristian

· Termen: Permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 4(patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul teritorial in Construcții – Sud Muntenia/ DJ CC Prahova
D.I Popescu Mihai

NSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTION - I.S.C.
SERIA 03 NR. 027

ISPECTORATUL TERITORIAL IN CONSTRU

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Cpt. Dobre Valeriu

S.G.A. Prahova

D-I ing. Racovita Ioan

Primăria Comunei Aluniş – Primar Bîglu Iulian-Cristian