ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA MĂGURENI PRIMĂRIA NR. 2463 / 12.05.2010

NOTĂ DE CONSTATARE - EVALUARE

Ca urmare a adresei nr.2444/11.05.2010 a Primăriei comunei Măgureni către I.S.U. Prahova privind evaluarea situației create de construcția unui pod pe albia pârâului Provița, la punctul de trecere Ruda - DC 115B, o comisie a Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Prahova, împreună cu reprezentanți ai C.L.S.U. Măgureni s-au deplasat în teren în vederea constatării efectelor lucrărilor de construcție și amenajare a albiei pârâului.

În anul 2007 au început lucrările de construcție a podului peste pârâul Provița pe DC 115B, în punctul Ruda care face legătura între comuna Măgureni și comuna ledera de Jos, jud. Dâmbovița. Lucrarea de construcție a fost sistată de către Inspectoratul de Stat în Construcții, prin procesul-verbal de control nr.2155 / 03.10.2008, document prin care este recomandată expertiza tehnică a lucrării.

În urma expertizei tehnice efectuate în anul 2009 s-au stabilit ca măsuri completarea studiului TOPO, refacerea calculului hidraulic din faza SF, realizarea unui proiect de remediere cu firme de specialitate cu experiență în domeniul proiectării podurilor.

Menționăm faptul că datorită lucrărilor în perimetrul aferent podului şi în urma deselor ieşiri din matcă ale pârâului Provița sunt în pericol de inundare aprox. 200 de gospodării si 100 ha cu destinația terenuri agricole. De asemenea sunt în pericol de distrugere forajele de apă situate pe albia majoră a pârâului Provița, care alimentează cu apă potabilă comunele Măgureni şi Filipeşti de Pădure, două dintre aceste foraje fiind grav puse în pericol, malul stâng fiind erodat până la cca. 1,5 m distanță de acestea.

Măsuri ce se impun:

- zona va fi monitorizată de către C.L.S.U. Măgureni.
- informarea populației din zonă cu privire la riscurile iminente de inundație, precum şi despre variantele de acces în zonele posibil a fi afectate;
- identificarea resurselor financiare necesare reconstrucției podului conform recomandărilor expertizei tehnice.

La evaluarea situației au participat:

din partea C.L.S.U. Măgureni:

- primar larca Gheorghe;

- viceprimar lordache Gheorghe

din partea I.S.U. Prahova:

- cpt. Vîlcu Gheorghe;

- plt.maj. Mihai Marius