



NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 09.12.2013 pe teritoriul administrativ al comunei Plopu

Urmare solicitării Instituției Prefectului județului Prahova nr.16657/VI din 09.12.2013, a notificării C.L.S.U. Plopu nr. 6979/05.12.2013 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 474/29.07.2010, în data de 09.12.2013 s-a constituit comisia de constatare/evaluare pentru verificarea în teren a problemelor semnalate de conducerea primăriei Plopu.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Ioniță Cornel – Consiliul Județean Prahova
- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Coandă Eugen – Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova
- Marin Teodor – viceprimar comuna Plopu
- Dincă Dragoș - consilier primar primăria Plopu
- Toma Ionel - Șef S.V.S.U. primăria Plopu
- Iorga Ion - referent urbanism primăria Plopu

Descrierea situației:

La deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

- puțul de apă potabilă care deservește satele Hârșsa, Nisipoasa și Plopu din comuna Plopu este colmatat, alimentarea cu apă potabilă a celor 506 de gospodării și cei 14 agenți economici și instituții publice fiind întreruptă la momentul constatării;
- întreruperea furnizării de apă potabilă către beneficiari a fost sistată în data de 02.12.2013, fapt anunțat de către operatorul sistemului de alimentare cu apă potabilă, S.C. CAPOLES SERV S.R.L. prin comunicate afișate în locuri publice;
- operatorul sistemului de alimentare cu apă potabilă, S.C. CAPOLES SERV S.R.L., a efectuat lucrări de deznisipare dar nu a reușit să rezolve această problemă;
- din discuțiile purtate cu domnul viceprimar puțul de apă este forat în perioada 1986 - 1988;
- la momentul constatării populația din satul Hârșsa nu are posibilitatea alimentării cu apă potabilă, apa din cele două puturi fiind nepotabilă, iar distanța dintre gospodării și cele două fântâni existente fiind mare;
- din documentele puse la dispoziție de domnul viceprimar, anexate prezentei note, reiese că fântânile din comună nu au apă potabilă;
- alimentarea cu apă a celorlalte gospodării se face din fântânile existente (apă nepotabilă) dar distanța mare dintre gospodării și fântâni face acest lucru aproape imposibil pentru bătrâni și persoanele cu probleme medicale;
- sunt afectate două școli și două grădinițe în satele Plopu și Nisipoasa, la momentul constatării fiind întreruptă alimentarea cu apă potabilă, grupurile sanitare care deservește aceste unități de învățământ nu mai pot fi folosite;
- hidranții din satele Nisipoasa, Hârșsa și Plopu sunt nefuncționali, fiind racordați la rețeaua de apă potabilă a comunei.

Masuri care se impun :

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova și C.J. Prahova

cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Plopu

Termen: permanent

2. Se vor face toate demersurile necesare pentru rezolvarea alimentării cu apă potabilă a celor 3 sate și a unităților de învățământ din comuna Plopu sau găsirea unor surse alternative.

Răspunde: Conducerea primăriei Plopu

Termen: permanent

3. Operatorul de apă potabilă va continua lucrările de deznisipare și eventual de înlocuire a elementelor filtrante pentru repunerea în funcțiune a rețelei de apă. După repunerea în funcțiune se vor face toate demersurile pentru verificarea calității apei.

Răspunde: S.C. CAPOLES SERV S.R.L. și conducerea primăriei Plopu

Termen: imediat, începând cu 09.12.2013

4. Avertizarea consumatorilor de a nu folosi apă netestată microbiologic și chimic.

Răspunde: Conducerea primăriei Plopu

Termen: permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și anexe, fiind întocmită în 4 (patru) exemplare, câte una pentru fiecare parte semnatară.

Sunt anexate următoarele documente:

- Adresă S.C. CAPOLES SERV S.R.L. nr.817 din 02.12.2013
- Adresă S.C. CAPOLES SERV S.R.L. nr.828 din 09.12.2013
- Anunț întrerupere alimentare apă potabilă – S.C. CAPOLES SERV S.R.L.
- Adresele D.S.P. nr.15506 din 06.12.2010, nr.17231 din 27.07.2012 și 20681 din 02.08.2013 cu rezultatele probelor recoltate din fântâni și stația de apă Hârșă

Consiliul Județean Prahova

Ing. Ioniță Cornel

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin

Sistemul de Gospodărire a Apelor –Prahova

Ing. Coandă Eugen

Primăria comunei Plopu

Viceprimar, Marin Teodor

Consilier primar, Dincă Dragoș

Șef S.V.S.J., Toma Ionel

Referent urbanism, Iorga Ion

