

## NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 13.02.2014 pe teritoriul administrativ al comunei Cosminele

Urmare a adresei Instituției Prefectului - Județul Prahova nr. 1652/VI din 10.02.2014, a adresei Primăriei comunei Cosminele cu nr. 267 din 07.02.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010 în data de 13.02.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

### La efectuarea constatării au participat următorii:

- Mr. Vilcu Gheorghe - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Leș Dumitru Doru – I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. – Prahova
- Ing. Joenel Mihaela – Consiliul Județean Prahova
- Dl. Anton Corneliu - Primăria comunei Cosminele – primar

### Descrierea situației constatate în teren:

Primăria comunei Cosminele funcționează într-o clădire construită în anul 1900 pe o fundație de piatră amplasată la circa 10m de drumul județean Dj 218 și o diferență de nivel de aproximativ 3m. La o distanță de aprox. 7m de clădire există un zid de sprijin al taluzului alcătuit din zidărie de piatră cu următoarele dimensiuni: lungime aproximativ 30m, înălțime variabilă între 1-1,40m și grosime 0,45m. Starea tehnică a zidului este degradată: sunt vizibile zone cu fisuri și burdușiri, lipsa parțială a barbacanelor, care favorizează acumularea apelor pluviale în spatele zidului, mărinđ presiunea asupra acestuia.

În ceea ce privește starea tehnică a clădirii sunt vizibile pe interior fisuri (pe exterior acestea nu au putut fi observate deoarece clădirea este izolată termic cu polistiren). Avînd în vederea vechimea construcției nu poate fi stabilită o relație de cauzalitate a degradărilor, cu starea tehnică a zidului de sprijin.

### Măsuri care se impun:

1. Se va asigura evacuarea corectă a apei pluviale din spatele zidului de sprijin prin amenajarea unei rigole cu panta naturală a terenului, în vederea evitării infiltrării acesteia.

Răspunde: Primăria comunei Cosminele

Termen: începînd cu 13.02.2014

2. Se vor face demersuri în vederea efectuării unei expertize tehnice/inspecție extinsă a clădirii și a zidului de sprijin, pentru determinarea cauzelor apariției deteriorărilor constatate, dispunerea măsurilor ce se impun pentru eliminarea acestora precum și stabilirea soluțiilor tehnice de remediere.

Răspunde: Primăria comunei Cosminele

Termen: începînd cu 13.02.2014

3. Pe baza soluțiilor stabilite de expertul tehnic și a unui proiect tehnic de execuție se vor executa lucrări de punere în siguranță a zidului și a construcției.

Răspunde: Primăria comunei Cosminele

Termen: începînd cu 13.02.2014

4. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Vor fi anunțate în termen util și Instituția Prefectului județului Prahova, I.S.U. Prahova și Consiliul Județean Prahova.

Răspunde: Primăria comunei Cosminele

Termen: permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.


Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vilcu Gheorghe



Inspecția Regională în Construcții Sud Muntenia – I.J.C. – Prahova

Ing. Leș Dumitru Doru



Consiliul Județean Prahova

Ing. Joanel Mihaela



Primăria comunei Cosminele

Primar,

Anton Corneliu

