

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 15.12.2015 la sediul Primăriei Comunei Valea Doftanei

Urmare adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 19754/CT/10.12.2015, a notificării primăriei comunei Valea Doftanei nr. 15336/2015 și în baza Ordinului Prefectului - Județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 15.12.2015 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Mr. Vilcu Gheorghe - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Sing. Dorobantu Aron – Consiliul Județean Prahova
- Dl. Coanda Eugeniu - S. G. A. - Prahova
- primar, Manea Ion - Primaria comunei Valea Doftanei

A. DESCRIEREA SITUAȚIEI:

Din verificările vizuale efectuate la deplasarea în teren în com. Valea Doftanei, sat Traisteni, la podul ce face legătura între DJ 102I și strada Castelului s-au constatat următoarele:

- podul rutier, situat pe strada Castelului, construit peste paraul Valea Neagra, are două deschideri (două culei și o pilă), cu infrastructura alcătuită din fundații directe din beton și elevații din beton armat. Podul are o lungime de aproximativ 40 m, o lățime a părții carosabile de 3,50 m și o lățime între parapete de 4 m și prezintă deteriorări grave ale părții carosabile cu ruperea consolei de pe partea dreaptă pe o lungime de aproximativ 2,0 m și o lățime de 0.50 m, rostul dintre deschideri deteriorat pe toată lățimea podului, iar balustrada podului din beton, distrusă în totalitate pe ambele părți;

- circulația auto și pietonală, pe acest pod, se desfășoară cu dificultate, existând pericolul caderii de pe pod.

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă). I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Valea Doftanei

Termen: permanent

2. Având în vedere vechimea podului și gradul de uzură al acestuia, se va efectua expertizarea tehnică a podului, în conformitate cu prevederile HG 925/1995. Pe baza concluziilor și recomandărilor expertizei tehnice se vor întreprinde acțiunile necesare menținerii aptitudinii pentru exploatarea podului (întreținere și reparații la timp) și prevenirii producerii unor accidente.

Răspunde: Conducerea primăriei Valea Doftanei
Termen: începând cu 15.12.2015

3. Se vor întreprinde de urgență măsuri pentru semnalizarea zonei/restricționarea accesului conform SR 1848-1/2011 și montarea de parapeti metalici

Răspunde: Conducerea primăriei Valea Doftanei
Termen: începând cu 15.12.2015

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare.


Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
Mr. Vilcu George



Consiliul Județean Prahova
Sing. Dorobantu Aron



S. G. A. – Prahova
Dl. Coanda Eugen



Primăria comunei Valea Doftanei
primar, Manea Ion

