

## NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 17.01.2011 pe teritoriul administrativ al comunei Cărbunești

Urmare a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 474/29.07.2010 și a notei de constatare întocmită de C.L.S.U. Cărbunești nr. 89/14.01.2011, în data de 17.01.2011 s-a întrunit comisia de constatare\ evaluare, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- D-na. Ing.Vrâncenu Elena - Inspectoratul Județean în Construcții Prahova
- Cpt. Vilcu Gheorghe - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Dl. Stan Petre - Primăria comunei Cărbunești - Primar
- Dl. Șerban Ion - Primăria comunei Cărbunești - Șef serviciu C.L.S.U.
- Ing. Jilăveanu Laurențiu - S.G.A. Prahova

### Descrierea situației:

La deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

Ca urmare a topirii zăpezii în comuna Cărbunești, zona „Rogoaze”, în punctul “Constantin Nicolae” s-a produs o alunecare de teren de tip activ pe o suprafață de aproximativ 250 mp. ce a afectat drumul de acces Ds 6070 pe o suprafață de aproximativ 80 mp (lungime circa 23 m, lățime circa 3,5 m) prin apariția de fisuri, crăpături și tasări ale părții carosabile care ajung până la 0,6 m adâncime. De asemenea au mai fost afectate șanțurile aferente drumului prin colmatare, deplasări și rupturi.

Evoluția fenomenului poate duce la distrugerea totală a drumului și izolarea a 3 gospodării (9 persoane), în prezent accesul se face doar pietonal.

### Măsuri care se impun:

- Se va efectua monitorizarea fenomenului de alunecare, iar în cazul evoluției defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a zonei și construcțiilor.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Cărbunești

Termen: Permanent

- Conducerea Primăriei comunei Cărbunești va face demersurile pentru obținerea fondurilor necesare întocmirii documentației tehnice.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Cărbunești

Termen: Urgent, începând cu 17.01.2011

- Atât documentația tehnică cât și execuția lucrărilor se vor face în regim de urgență, în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Cărbunești

- Primăria va înștiința instituțiile abilitate, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Cărbunești

- Primăria va sesiza imediat I.J.C. Prahova, I.S.U. Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbușiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.


Răspunde: - Primar- Stan Petre

Termen: Permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Județean în Construcții Prahova

Ing. Vrâncenu Elena



Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Cpt. Vilcu Gheorghe

S.G.A. Prahova

Ing. Jilăveanu Laurențiu

Primăria comunei Cărbunești

Șef serviciu C.L.S.U.

Șerban Ion

Primăria comunei Cărbunești

primar

Stan Petre

