

NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 20.03.2013 pe teritoriul administrativ al orașului Sinaia

Urmare adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr.4078/VI din 15.03.2013 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 20.03.2013 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. Anastasiu Ivona Viviana - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Joenel Mihaela – Consiliul Județean Prahova
- Ing. Luca Vasile – Direcția Regională în Construcții „Sud Muntenia” - Prahova
- Dl. Bădăran Gheorghe - Primăria orașului Sinaia - Viceprimar

Descrierea situației:

Datorită fenomenelor meteorologice nefavorabile care au avut loc în ultima perioadă, pe teritoriul administrativ al orașului Sinaia, au apărut următoarele situații:

1. Pe strada Aosta la nr. 11A, zidul de sprijin ce delimitează o clădire proprietate privată și curtea Centrului Cultural „Carmen Sylva”, latura nordică, realizat din piatră naturală rostuită cu mortar de ciment, cu o lungime totală de aprox. 30 m și o înălțime de aprox. 6 m s-a fracturat, deplasat și prăbușit în trei zone, totalizând aprox. 25 mp, întregul zid de protecție prezentând și alte zone cu pericol de prăbușire (fisuri, crăpături, pietre parțial dislocate și deplasate, cu antrenarea continuă de material fin), existând riscul avarierii clădirilor vecine, și apropierea de zona Centrului Cultural „Carmen Sylva”. **Fenomenul este agresiv, activ și continuu.**

2. Pe strada Furnica, în zona „pensiunea Andree”, zidul de protecție a zonei de siguranță de pe sensul de urcare a carosabilului străzii, realizat din piatră naturală rostuită cu mortar de ciment, având o lungime totală de aprox. 30 m, o înălțime de aprox. 4 m, s-a fracturat, deplasat și prăbușit pe o suprafață de aprox. 20 mp. În această zonă, circulația pe stradă se realizează cu dificultate, atât pentru pietoni cât și pentru autovehicule, carosabilul fiind semnalizat corespunzător. La momentul constatării, lucrările pentru remedierea parțială și provizorie a zidului de protecție erau în curs de desfășurare. Fenomenul este agresiv, activ și continuu.

Măsurile care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, Primăria va sesiza imediat (telefonic) în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: C.L.S.U. Sinaia

Termen: permanent

2. Se va marca corespunzător cu restricții de circulație zona afectată, atât în Curtea Centrului Cultural Carmen Sylva, cât și la baza zidului de protecție.

Răspunde: C.L.S.U. Sinaia

Termen: urgent, începând cu 20.03.2013

3. Se vor face în regim de urgență lucrări de punere în siguranță parțială și provizorie a zonelor afectate, pentru evitarea scăderii rezistenței mecanice și stabilității.

Răspunde: C.L.S.U. Sinaia

Termen: începând cu 20.03.2013

4. Se vor face demersuri necesare obținerii fondurilor întocmirii studiilor hidrogeotehnice, expertizelor tehnice, proiectului tehnic + D.E. (cu experți și verificatori atestați M.L.P.A.T./M.D.R.A.P.. pe cerința esențială domeniile Af, A4/A7) și executării controlate a lucrărilor.

Răspunde: C.L.S.U. Sinaia

Termen: începând cu 20.03.2013

Prezenta notă de constatare conține 2 (doua) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. Anastasiu Ivona Viviana

Consiliul Județean Prahova

Ing. Joenel Mihaela

Directia Regionala in Constructii „Sud Muntenia” - Prahova

Ing. Luca Vasile

Primăria orașului Sinaia

Viceprimar – Bădăran Gheorghe

