
ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA BERTEA Nr. 2339 din 24.05.2012



NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 24.05.2012 pe teritoriul administrativ al comunei BERTEA

Urmare notificării C.L.S.U. Bertea, în baza Ordinului prefectului județului Prahova nr. 474 din 29.07.2010, în data de 24.05.2012, s-a întrunit comisia de constatare/ evaluare a efectelor fenomenelor meteorologice, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate la nivelul localității Bertea.

La efectuarea constatării în teren au participat următorii:

- Dl. Petcu Ion primar Primăria comunei Bertea
- Dl. Vârghileanu Nicolae viceprimar Primăria comunei Bertea
- Ing. Niţu Gherghina Consiliul Judeţean Prahova
- Ing. Seminenco Gabriel şef birou exploatare Sistemul de Gospodărire a Apelor –
 Prahova
- Mr. Bîscoveanu Iulian Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Descrierea situației:

1. La verificarea în teren, am constatat că pe drumul DJ 101T, între Km 16+293 și Km 16+623, există o alunecare veche care a blocat drumul județean, motiv pentru care s-a amenajat o variantă provizorie către satul Lutu Roşu, cu o lungime de 480 m, lucrare ce a fost afectată de precipitațiile abundente căzute în data de 22.05.2012.

Varianta ocolitoare a drumului este amenajată prin vadul pârâului Bertea, având la extremități (intrarea și ieșirea din DJ 101T) amplasate două podețe executate din elemente prefabricate tip "C".

Ca urmare a precipitațiilor, varianta ocolitoare menționată mai sus a fost distrusă în totalitate (terasamentele drumului), iar cele două podețe au fost distruse 80%.

De asemenea, viitura formată a antrenat din amonte material lemnos și aluvionar ce a colmatat întreaga zonă (aproximativ 400 m), astfel legătura între satele Bertea și Lutu Roşu a fost complet întreruptă, izolând aproximativ 200 familii.

Pentru zona afectată de alunecarea de teren s-a elaborat de către Consiliul Județean Prahova, un studiu de prefezabilitate, pentru o variantă nouă de traseu, întocmindu-se ridicări topografice și studii geotehnice în anul 2010. Până la obținerea fondurilor necesare elaborării proiectului tehnic și execuția lucrărilor, accesul spre satul Lutu Roșu se va realiza pe varianta ocolitoare.

- 2. La podul peste pârâul Bertea, ce face legătura dintre DJ 101T și zona Călmâiasa, risberma pragului de fund aval de pod este deteriorată total, punând în pericol stabilitatea podului.
- 3. La stația de alimentare cu apă a localității, digul de apărare este deteriorat pe o lungime de 30 m (dalat) și aproximativ 30 m (balastat).
- . 4. Podețul tip ochelari, amplasat pe DJ 101T, în zona școlii din satul Lutu Roșu a fost avariat în proporție de 60% prin deplasarea extremităților podețului, circulația desfășurându-se pe un singur fir.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art. 26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: conducerea primăriei Bertea

Termen: permanent

2. În regim de urgență se vor decolmata și reface cele două podețe, cu asigurarea unei secțiuni de scurgere mai mare pentru preluarea debitelor. De asemenea se vor realiza în regim de urgență lucrări de apărare în zona rampelor pentru a preîntâmpina infiltrarea apei și spălarea materialului de umplutură. Se va degaja albia pârâului de pământul rezultat din alunecarea versantului, pentru a preîntâmpina meandrarea, urmărindu-se îndreptarea albiei pârâului. Se va reface varianta ocolitoare.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova și conducerea primăriei Bertea

Termen: urgent, începând cu data de 24.05.2012

3. Monitorizarea de către reprezentanții primăriei Bertea a zonei afectate și degajarea albiei de plutitori, pentru a nu se bloca albia și secțiunea de scurgere a podețelor

Răspunde: conducerea primăriei Bertea

Termen: permanent

4. Se vor face demersurile legale pentru obținerea fondurilor necesare în vederea remedierii lucrărilor afectate de la podul din zona Călmâiasa și zona stației de alimentare cu apă.

Răspunde: conducerea primăriei Bertea

Termen: trimestrul III - 2012

5. Se vor face demersurile legale pentru obținerea fondurilor necesare în vederea remedierii lucrărilor afectate la podețul tip ochelari, amplasat pe DJ 101T, în zona școlii din satul Lutu Roșu.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova și conducerea primăriei Bertea

Termen: urgent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Consiliul Județean Prahova

Ing. Nițu Gherghina

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Seminenco Gabriel

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Bîscoveanu Iulian

Președinte C.L.S.V. BERTEA

Primar PRIMA Peteu Ion