

# 浦江数据中心清洁 管理规定

## 内部使用

在使用前，请和文档编写人员确认本文档为最新版本。

未经万国数据浦江数据中心书面许可，其它任何机构或个人不可传阅、引用或复制本文件的内容。

|        |            |
|--------|------------|
| 文件编号   | IP-PJ-07   |
| 版 本    | V1.0       |
| 文件维护部门 | 万国数据浦江数据中心 |
| 会签部门   | 万国数据浦江数据中心 |
| 执行范围   | 万国数据浦江数据中心 |

## 文件修订记录

| 版本号  | 版本日期       | 修订内容 | 修订人员 | 审批人               | 备注 |
|------|------------|------|------|-------------------|----|
| V1.0 | 2024-12-31 | 首次修订 | 黄梦婷  | 陆磊、李健、<br>俞名扬、楚靖岳 |    |

## 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 1 目的 .....               | 5  |
| 2 适用范围 .....             | 5  |
| 3 岗位职责 .....             | 5  |
| 4 机房区域清洁 .....           | 6  |
| 4.1 机房区域清洁要求 .....       | 6  |
| 4.1.1 清洁范围 .....         | 6  |
| 4.1.2 清洁作业程序 .....       | 6  |
| 4.1.3 清洁标准 .....         | 6  |
| 4.1.4 工作过程中应注意事项 .....   | 7  |
| 4.2 机房区域清洁复核 .....       | 7  |
| 5 基础设施区域清洁 .....         | 7  |
| 5.1 基础设施区域清洁范围 .....     | 7  |
| 5.2 基础设施区域清洁要求 .....     | 10 |
| 5.2.1 清洁范围 .....         | 10 |
| 5.2.2 清洁作业程序 .....       | 10 |
| 5.2.3 清洁标准 .....         | 10 |
| 5.2.4 工作过程中应注意事项 .....   | 11 |
| 5.3 基础设施区域清洁复核 .....     | 11 |
| 6 数据中心公共区域及办公区域清洁 .....  | 12 |
| 6.1 数据中心大堂清洁要求 .....     | 12 |
| 6.1.1 清洁范围 .....         | 12 |
| 6.1.2 清洁作业程序 .....       | 12 |
| 6.1.3 清洁标准 .....         | 12 |
| 6.1.4 安全及注意事项 .....      | 13 |
| 6.1.5 设施检查 .....         | 13 |
| 6.2 机房楼层通道公共区域清洁要求 ..... | 13 |
| 6.2.1 清洁范围 .....         | 13 |
| 6.2.2 清洁作业程序 .....       | 13 |
| 6.2.3 清洁标准 .....         | 13 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 6.2.4 工作过程中应注意事项 .....      | 14 |
| 6.3 办公区域清洁要求 .....          | 14 |
| 6.3.1 清洁范围 .....            | 14 |
| 6.3.2 清洁作业程序 .....          | 14 |
| 6.3.3 清洁标准 .....            | 14 |
| 6.4 卫生间清洁要求 .....           | 14 |
| 6.4.1 清洁范围 .....            | 14 |
| 6.4.2 清洁作业程序 .....          | 14 |
| 6.4.3 清洁标准 .....            | 15 |
| 6.5 茶水间清洁要求 .....           | 15 |
| 6.5.1 清洁标准 .....            | 15 |
| 6.6 会议室清洁要求 .....           | 16 |
| 6.6.1 清洁标准 .....            | 16 |
| 6.7 电梯轿厢清洁要求 .....          | 16 |
| 6.7.1 清洁保养范围 .....          | 16 |
| 6.7.2 清洁作业程序 .....          | 16 |
| 6.7.3 清洁保养标准 .....          | 17 |
| 6.7.4 安全注意事项 .....          | 17 |
| 6.8 玻璃门、窗清洁要求 .....         | 17 |
| 6.8.1 清洁范围 .....            | 17 |
| 6.8.2 清洁作业程序 .....          | 17 |
| 6.8.3 清洁标准 .....            | 18 |
| 6.8.4 安全注意事项 .....          | 18 |
| 6.9 数据中心楼顶露台、消防通道清洁要求 ..... | 18 |
| 6.9.1 清洁范围 .....            | 18 |
| 6.9.2 作业程序 .....            | 18 |
| 6.9.3 清洁标准 .....            | 18 |
| 6.9.4 注意事项 .....            | 19 |
| 6.10 公共区域及办公区域清洁复核 .....    | 19 |
| 7 写字楼（1号楼）清洁要求 .....        | 19 |

## 1 目的

1) 为了保证浦江数据中心运行良好的卫生环境，明确保洁员的工作职责、工作标准和工作要求，进一步加强卫生管理工作

2) 为了保障客户服务器及基础设施良好的运行环境，避免因灰尘、脏堵导致的设备性能下降，保障设备可用性。

## 2 适用范围

本细则适用于浦江数据中心。

## 3 岗位职责

| 岗位      | 岗位职责                                     |
|---------|------------------------------------------|
| 服务经理    | 负责机房内及其他公共区域清洁计划的安排<br>负责机房内及其他公共区域的清洁质量 |
| 机房保洁责任人 | 负责客户机房清洁的对接及现场验收                         |
| 值班主管    | 负责值班包干区的计划制定及清洁质量                        |
| 值班员     | 负责基础设施区域的环境卫生保洁                          |
| 保洁团队    | 负责机房区域的环境清洁执行<br>负责公共区域及办公区域的环境清洁执行      |

## 4 机房区域清洁

### 4.1 机房区域清洁要求

#### 4.1.1 清洁范围

机房区域地面、踢脚线、标牌、声光报警器、天花、照明等，机房内专业设备及客户机柜不在机房清洁范围内。

#### 4.1.2 清洁作业程序

多客户机房每月完成清洁覆盖，单客户机房根据客户需求进行机房环境清扫。每年 12 月由客户服务经理完成下一年度机房清洁计划的制定。

#### 4.1.3 清洁标准

(1) 模块机房内门、门把手、闭门器、门表面无灰尘，外表干净无油污痕迹；

(2) 模块机房内墙面电源插座、墙面标志牌无灰尘、外表干净无油污痕迹；

(3) 模块机房内警铃、声光报警器无灰尘，外表干净无油污痕迹；

(4) 墙壁、角（地角线）无灰挂，灯具无灰尘，墙壁无残痕 无污染；

(5) 静电地板上地面平整，无晃动现象，无灰尘，外表干净无油污痕迹；

(6) 机房内天花无蛛网、无灰尘，照明开关无灰尘。

#### 4.1.4 工作过程中应注意事项

(1) 严禁触碰客户服务器设备。

(2) 机房内清洁需有客户人员陪同，非客户独用机房需有机房保洁责任人员陪同。

#### 4.2 机房区域清洁复核

机房清洁完成后，由作业人员填写完成**机房模块保洁流程表**。由万国侧机房清洁负责人签字确认、客户侧签字确认、保洁作业人员共同签字后由万国侧机房清洁负责人签字存档。

### 5 基础设施区域清洁

#### 5.1 基础设施区域清洁范围

基础设施区域清洁范围见下表

| 清洁范围/维护<br>班组 | 清洁周期 | 详细位置                                                              |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| SH17A (A 班)   | 月度   | 模块机房                                                              |
|               | 季度   | 冷冻站，配电间，水泵房，控制室，消防水泵房，报警阀域间，电池间，弱电机房，电梯机房，油机配电室，柴发集装箱，柴发本体，消防稳压泵房 |
|               | 半年度  | 弱电间，钢瓶间，强电间，精密空调间                                                 |

|              |     |                                                                                  |
|--------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| SH17B (B 班)  | 月度  | 模块机房                                                                             |
|              | 季度  | 冷冻站, 配电间, 水泵房, 电池间, 报警阀域间, 冷却塔配电间, 柴发集装箱, 柴发本体                                   |
|              | 半年度 | 弱电间, 钢瓶间, 强电间, 精密空调间,                                                            |
| SH17C (C 班)  | 月度  | 模块机房                                                                             |
|              | 季度  | 冷冻站, 配电间, 水泵房, 电池间, 报警阀域间, 冷却塔配电间, 电梯机房, 油机并机室, 柴发集装箱, 柴发本体                      |
|              | 半年度 | 弱电间, 钢瓶间, 强电间, 精密空调间,                                                            |
| SH16 (D 班)   | 月度  | 模块机房                                                                             |
|              | 季度  | 水箱间, 配电间, 报警阀间, 弱电机房, 变配电室, 电池间, 精密空调间, 水氟转换间, 电梯设备间, 柴发集装箱, 柴发本体, 冷战集装箱, 冷冻泵集装箱 |
|              | 半年度 | 弱电间, 钢瓶间, 强电间, 精密空调间,                                                            |
| SH18B (ABCD) | 月度  | 模块机房                                                                             |



|                   |     |                                                                                              |
|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 班)                | 季度  | BF 生产水箱间，BF 空调冷却塔补水机房，电池间，配电房，冷冻站，消防泵房，网络间，变配电室，报警阀间，油机并机柜间，冷塔控制室，消防水箱间，客梯机房，货梯机房，柴发集装箱，柴发本体 |
|                   | 半年度 | 弱电间，钢瓶间，强电间，精密空调间，                                                                           |
| SH18C<br>(ABCD 班) | 月度  | 模块机房                                                                                         |
|                   | 季度  | BF 生产水箱间，BF 空调冷却塔补水机房，电池间，配电房，冷冻站，消防泵房，网络间，变配电室，报警阀间，油机并机柜间，冷塔控制室，消防水箱间，客梯机房，货梯机房，柴发集装箱，柴发本体 |
|                   | 半年度 | 弱电间，钢瓶间，强电间，精密空调间，                                                                           |

## 5.2 基础设施区域清洁要求

### 5.2.1 清洁范围

基础设施间、监控室、备件库内设施设备及环境卫生。

### 5.2.2 清洁作业程序

按照浦江数据中心包干区维护计划表进行。维护计划表由值班主管于每年 12 月制定完成，经数据中心经理审核后按计划进行基础设施间的清洁。

### 5.2.3 清洁标准

#### 5.2.3.1 基础设施设备区域：

- (1) 房间四周及地面，设备、管道、风道、电缆线架、灯具、电缆均无灰尘，外表干净无油污痕迹；
- (2) 房间内无非该区域物品；
- (3) 柜外部平台、孔洞无灰尘，外表干净无油污痕迹；
- (4) 柜内部电源线、终端线的线束干净、整洁，无灰尘，外表干净无油污痕迹；
- (5) 设备表面无灰尘，外表干净无油污痕迹；
- (6) 地面无灰尘，外表干净无油污痕迹，地板下干净整洁无杂物；
- (7) 区域及设备标志标识清晰可见，无破损脱落现象。

#### 5.2.3.2 监控室及办公室：

- (1) 地面应清洁干净，地面不应有垃圾、杂物，地面无灰尘、无污渍；

(2) 墙面或墙角无灰尘，墙面不允许乱写、乱画、乱贴，整体墙面不允许有污渍；

(3) 监控台或办公桌椅及办公用品应保持无尘、无杂物，上班前清洁，下班后整理；

(4) 监控台或办公桌上文件档案、电话、电脑等设施应摆放整齐，干净有序；

(5) 员工下班前应将桌面文件资料整理上架入柜，桌面物品应摆放整齐、洁净；

(6) 办公桌椅应保持无尘，并在离开座位时将椅子摆放整齐；

#### 5.2.3.3 备件库：

(1) 地面整洁，门窗、玻璃、墙面、货架、货柜清洁；

(2) 货架物品摆放整齐；

(3) 无易燃、易爆等危险品存放；

(4) 物品及资产标签清晰可见，无破损掉落等现象。

#### 5.2.4 工作过程中应注意事项

严谨触碰设备操作界面及设备开关。

### 5.3 基础设施区域清洁复核

值班团队清洁完成后需填写现场的包干区清洁记录表，张贴包干区清洁计划看板小红点标识，并将包干区清洁前、后的照片上传至浦江数据中心（本地）运维沟通群。

每季度末由值班长对于本季度设施间清洁情况进行检查复

核，包干区质量不达标的要求责任班组立即整改，直至满足清洁要求。值班主管不定期抽检。

## 6 数据中心公共区域及办公区域清洁

数据中心公共区域及办公区域清洁时间表如附件五所示。

### 6.1 数据中心大堂清洁要求

#### 6.1.1 清洁范围

大堂地面、墙面、前台、消防设施、灯具，室内绿植。

#### 6.1.2 清洁作业程序

(1) 每日清理大堂两次（7：30—8：30，14：00—15：00），至少每天两次巡查。

(2) 用拖把拖掉大堂地面尘土和污迹，循环清扫。（拖把不易过湿，拖擦后，放置“小心地滑”标示牌）

(3) 用湿抹布拧干后，擦抹大堂门窗框、消防设施、指示牌等公共设施，每日一次。

(4) 每月用干抹布和不锈钢油轻抹不锈钢门，进行保养。

(5) 每月清洁门玻璃、窗一次。

(6) 出入口的台阶每日清扫、托擦两次，每两小时巡查一次。

(7) 每日擦抹开关一次。

#### 6.1.3 清洁标准

(1) 地面无水渍、纸屑、果皮等杂物，无污渍；

- (2) 公共设施表面洁净，无明显灰尘。
- (3) 门玻璃、窗光亮，无水迹、手印、污迹。
- (4) 阴角阳角目视无污迹、灰尘、蜘蛛网。

#### 6.1.4 安全及注意事项

擦拭开关要用干抹布以防触电。

#### 6.1.5 设施检查

全面检查大堂设施完好无损，如有损坏，记录上报保洁主管。

### 6.2 机房楼层通道公共区域清洁要求

#### 6.2.1 清洁范围

楼层通道地面、踢脚线、开关、消防器材、防火门，门把手。

#### 6.2.2 清洁作业程序

- (1) 每天用拖把拖擦地面。（拖把不易过湿）
- (2) 每周用抹布擦抹踢脚线、防火门一次，开关、消防器材每周一次。

#### 6.2.3 清洁标准

- (1) 地面目视干净无垃圾，并且无污渍，有光泽。
- (2) 踢脚线、开关、消防器材、防火门干净，无灰尘、污渍。

## 6.2.4 工作过程中应注意事项

擦地时地面不准过湿，以免滴水造成设备损坏或人员滑倒。

## 6.3 办公区域清洁要求

### 6.3.1 清洁范围

职场办公区

### 6.3.2 清洁作业程序

- (1) 地毯吸尘
- (2) 办公桌清洁
- (3) 清除垃圾，更换垃圾袋
- (4) 清洁休闲区
- (5) 每天巡查两次

### 6.3.3 清洁标准

- (1) 地毯无灰，无垃圾
- (2) 无灰，无水迹，无污渍
- (3) 垃圾不超容量的三分之二

## 6.4 卫生间清洁要求

### 6.4.1 清洁范围

男、女卫生间

### 6.4.2 清洁作业程序

- (1) 擦拭镜面和台面

- (2) 擦洗洁具桶内外，清倒纸篓
- (3) 将滴落在地面上的水迹擦干

### 6.4.3 清洁标准

- (1) 镜面无水渍，干净明亮，台面无水迹；
- (2) 马桶内外圈无污渍，纸篓不得溢出三分之二；
- (3) 卫生间内无异味，检查香氛液是否正常，如有必要适当喷洒空气清新剂；
- (4) 检查洗手液，擦手纸，卷纸是否完备；
- (5) 每天至少三次巡查。

## 6.5 茶水间清洁要求

### 6.5.1 清洁标准

- (1) 饮水机时刻保证有水，且机身干净，标签朝正前方；机身及出水口处干净无污点；水槽内无污水、残渣并干净整洁。
- (2) 各种水杯、纸巾、纸杯摆放有序且台面干净、平滑无杂物、无水渍。
- (3) 水龙头、水池内干净、光亮无污物。
- (4) 墙面、踢脚板各电源插座、插板干净无污点、无污物。
- (5) 垃圾筒内保证垃圾不得过三分之二，垃圾袋及时更换，垃圾筒内外干净无污渍，无异味；柜子、柜门内壁干净无污、柜门时刻关闭。
- (6) 地板（地毯）干净、无污物、无污迹。
- (7) 检查茶水间的饮水机、柜子、洗手池等设施、设备是

否完好无损，如有损坏及时上报保洁主管

## 6.6 会议室清洁要求

### 6.6.1 清洁标准

(1) 会议室的门、门面、门缝、门把手、表面无尘土、无污渍、手印。

(2) 桌椅摆放整齐，干净无尘土；椅子布面干净无污渍、无头发、无尘土；椅子腿无尘土；，电话无污渍，摆放整齐。

(3) 墙面、布面无尘土、无污渍；悬挂摆放的各种饰品无尘土，摆放整齐。

(4) 白板干净无尘、无墨迹，会后如没有特殊情况及时清擦；板擦及板笔摆放有序；投影布会后及时复位。

(5) 窗玻璃及窗框无手印、无尘土；窗帘拉伸整齐。

(6) 垃圾筒内外干净，垃圾及时清倒。

(7) 地毯上无尘土、头发、无杂物、无污迹。

(8) 空气清新，无异味。

## 6.7 电梯轿厢清洁要求

### 6.7.1 清洁保养范围

电梯轿厢。

### 6.7.2 清洁作业程序

(1) 先用兑有中性清洁剂的溶液抹不锈钢表面

(2) 然后用干抹布抹净不锈钢表面上的水珠



(3) 置少许不锈钢油于干抹布，对不锈钢表面进行拭抹

(4) 每天用抹布擦拭轿厢内装饰板，如有必要用吸尘器清洁轿厢内地毯杂物。

### 6.7.3 清洁保养标准

(1) 每日擦拭、清扫 1 次。

(2) 不锈钢表面无污迹、无灰尘，有折射度。

(3) 轿厢内装饰板无污迹、无灰尘，无乱贴、乱画，轿厢地面无杂物、尘土，发现乱贴、乱画现象及时上报。

### 6.7.4 安全注意事项

(1) 上不锈钢油时不宜太多，防止沾污他人衣物

(2) 要使用干净的干抹布，防止砂粒划伤不锈钢表面

(3) 擦抹电梯控制按钮时，必须拧干抹布，防止损坏电梯控制板。

## 6.8 玻璃门、窗清洁要求

### 6.8.1 清洁范围

玻璃门、窗、消防箱玻璃窗、窗框、窗槽。(不适用于 1#楼，其它区域可进行)

### 6.8.2 清洁作业程序

(1) 门用湿抹布擦抹，污迹较重的地方沾清洁剂重点擦抹。

(2) 用干抹布抹去玻璃上的水珠。

(3) 最后用地拖拖抹地面上的污水。

(4) 玻璃门用涂水器蘸 40:1 的玻璃清洁剂（玻璃水）进行上下擦拭

(5) 反复擦拭直至玻璃明亮无污迹。

(6) 用涂水器抹干，局部位置可用抹布抹干。

### **6.8.3 清洁标准**

(1) 玻璃面上无污迹、水迹，可映射人影；

(2) 窗框、窗槽内无明显灰尘、污迹。

### **6.8.4 安全注意事项**

(1) 擦拭玻璃窗外面时，利用伸缩杆，不可探出窗外，注意安全，以免发生意外。

(2) 冬季擦拭玻璃时，不可过湿，以免上冻，损坏玻璃。

## **6.9 数据中心楼顶露台、消防通道清洁要求**

### **6.9.1 清洁范围**

楼内所有露台、消防通道。

### **6.9.2 作业程序**

(1) 每月对楼顶露台进行清理，包括不锈钢围栏、地面、排水口清理。

(2) 每周对消防通道进行清扫，擦抹扶手。

### **6.9.3 清洁标准**

(1) 地面无杂物、污迹，墙壁无乱写、乱画，无蛛网。

(2) 消防通道不得堆放任何物品，楼梯扶手无积尘。

(3) 楼顶露台无杂物，排水口排水顺畅，无积水。

#### **6.9.4 注意事项**

所有楼顶露台、消防通道内门、窗，清理完毕后，必须关闭，以防雨水倒灌。

#### **6.10 公共区域及办公区域清洁复核**

每日由保洁主管进行各区域清洁结果检查，针对现场问题及时上报管理处并进行现场跟进后续落实。

### **7 写字楼（1号楼）清洁要求**

写字楼（1号楼）的清洁作业范围、清洁作业程序、清洁标准详见附件五。

### **8 附件**

附件一：机房清洁计划表

附件二：机房保洁流程表

附件三：浦江数据中心（包干区）维护计划表

附件四：包干区清洁记录表

附件五：写字楼（1号楼）清洁作业程序