

浦江数据中心安全 管理规定

内部使用

在使用前，请和文档编写人员确认本文档为最新版本。

未经万国数据浦江数据中心书面许可，其它任何机构或个人不可传阅、引用或复制本文件的内容。

文件编号	IP-PJ-16
版 本	V1.0
文件维护部门	万国数据浦江数据中心
会签部门	万国数据浦江数据中心
执行范围	万国数据浦江数据中心

文件修订记录

版本号	版本日期	修订内容	修订人员	审批人	备注
V1.0	2025-05-26	首次修订	贾梦婷	陆磊、李健、 俞名扬、楚靖岳	

目录

1 总则	4
1.1 目的	4
1.2 适用范围	4
2 人员角色及岗位职责	4
3 物理安全管理要求	4
3.1 物理安全区域划分	4
3.2 物理安全管理范围和要求	6
3.2.1 园区周界系统	6
3.2.2 园区出入口	6
3.2.3 数据中心出入口	7
3.2.4 机房模块入口	7
3.2.5 门禁系统	8
3.2.6 CCTV 系统	8
4 网络与数据安全	9
5 信息安全管理要求	9
5.1 ECC 信息安全管理要求	9
5.2 设备设施间信息安全管理要求	9
5.3 办公室、会议室信息安全管理要求	10
5.4 资料调阅及输出	11
5.5 CCTV、门禁记录调阅	11
5.6 密码及权限管理	11
参考文件	12
附件	13

1 总则

1.1 目的

加强数据中心变更的规范化管理，维护数据中心生产环境的完整性，保障生产系统的运行安全和稳定性。

1.2 适用范围

适用于万国数据浦江数据中心。

2 人员角色及岗位职责

岗位角色	岗位职责
服务团队	负责制定物理安防策略
信息安全部	负责制定数据中心网络及数据安全策略并执行 负责制定数据中心信息安全管理策略
运维团队	负责根据此管理规定对安全风险进行识别及控制

3 物理安全管理要求

3.1 物理安全区域划分

根据数据中心各工作区域存放设备及信息资产的重要性的不同，将数据中心场地划分成四个不同的安全区域，并分别制定不同的管控要求。

安全级别	参考范围
四级安全管制区域	数据中心园区及数据中心接待区（园区内公共

	道路、通道、接待区及该区域配套的会议室等)
三级安全管制区域	数据中心办公区及配套办公场所(会议室、文印室)
二级安全管制区域	一般性设施区、货物临时存储区、仓库、客户办公区等区域
一级安全管制区域	IT 监控室、BMS 监控室、关键设施区域、网络信息间 (MMR)、数据中心机房模块

(1) 四级安全管制区域

通过园区门岗核查,只有数据中心工作人员、临时访客(含客户临时访客,数据中心维保供应商,二次施工人员)、参观人员允许出入该区域。

该区域 CCTV 监控录像保留时间不少于 30 天。

(2) 三级安全管制区域

仅数据中心工作人员可进入使用该区域设施;客户如需使用会议室等设施需按照相关流程申请获得批准后方可进入。

该区域 CCTV 监控录像保留时间不少于 30 天。

(3) 二级安全管制区域

一般性设施区、货物临时存储区、GDS 自有仓库为数据中心专属区域,非 GDS 数据中心授权人员不得随意入内。客户专有仓库及客户办公区为客户专有区域,非紧急情况,未经客户许可 GDS 数据中心工作人员不得进入。

该区域 CCTV 监控录像保留时间不少于 30 天。

(4) 一级安全管制区域

IT 监控室、BMS 监控室、关键设施区域为数据中心员工专属区域，未经许可，非 GDS 数据中心员工不得进入。

信息网络间（Meet-Me-Room）为运营商专属区域，客户不得进入，GDS 数据中心员工非工作需要不得随意进入，运营商进入信息网络间（MMR）施工、排障须按照流程进行申请，得到许可后方可进入。

客户专属隔笼、机房模块，非客户授权人员不得进入。

该区域中，客户机房模块的 CCTV 监控录像保留时间不少于 90 天，其他关键设施区域 CCTV 监控录像保留时间不少于 30 天。

公共机房模块，非工作需要不得随意进入。

3.2 物理安全管理范围和要求

3.2.1 园区周界系统

园区应安装周界系统物理隔离园区及外界公共区域，周界系统要求是电子围栏或红外对射系统。

周界设防需确保完整无缺漏，能有效探测非法入侵并及时告警，能正确显示入侵位置。7X24 监控，发现告警及时处置。

3.2.2 园区出入口

园区门口需配备合理的安防设施，隔离园区及外界区域，门岗需配置“人员设备进出系统”终端，用于管控临时访客进入，园区门岗及大门需要安装摄像头，进行 7X24 不间断监控，录像保存时间不低于 30 天。

除公安、消防、救护车辆外，所有车辆进入需要提前申报并实行人车分离管理。

除本数据中心员工或客户常驻人员外，其他人员进入数据中心必须提前申请。

3.2.3 数据中心出入口

人员入口需安装闸机，控制人员进入数据中心，配备固定式或手持式金属探测器及 X 光检测系统对带入数据中心物品进行检查，严禁携入不洁、潮湿物件，一切食品（包括饮料、食物等），危险物品（危险物品是指有爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、传染性、腐蚀性之物品及管制刀具，军火等管制物品）进入数据中心。

卸货平台宜配备终端能访问“人员设备进出系统”对进出人员及设备进行管理，手持式金属探测仪对货物搬运人员随身携带的箱、包进行检测，7X24 不间断 CCTV 系统对主要出入口进行监控，监控录像保存时间不小于 30 天。

大型设备及大批量设备进出需经由专门的货物平台并经系统核实后方可搬入/出数据中心。

数据中心进出及安检要求详见《IP-PJ-01_浦江数据中心人员设备进出管理规定》。

3.2.4 机房模块入口

所有模块机房出入口需配置门禁设备，防止未经授权人员进出机房模块区域，门禁延迟闭合报警发生后运维人员需要及时处置，以免发生安全事故。

3.2.5 门禁系统

门禁系统应具备群组，防尾随，防潜入，快速提升安全等级功能。宜采用单独回路的不间断电源系统供电。

按照统一标准制定门禁权限矩阵，每张门禁卡按照最小必要原则设置相应权限，管理清晰。

门禁卡遗失需在第一时间报告门禁权限管理员进行遗失卡注销。门禁记录至少保留一年。

至少每三个月进行客户及内部人员长期授权卡信息的确认，需要有信息确认的证明材料。在没有门禁条件的关键区域，必须进行上锁管理，并做好钥匙管理和领用登记。

数据中心门禁权限管理要求详见《IP-PJ -05_浦江数据中心门禁权限管理规定》。

3.2.6 CCTV 系统

客户机房模块、关键设施区域、出入口、电梯、走廊、库房等区域需要安装 7x24 CCTV 系统监控。画面需包含摄像机编号、部位、时间、日期等信息。CCTV 系统宜采用单独回路的不间断电源系统供电。

所有摄像头须编号并在黏贴编号，所有摄像头最少每周检测一遍，确保 CCTV 系统可用性、功能及记录完整性。确保客户机房模块区域录像保存不少于 90 天，其他关键设施和公共设施区域录像保留不少于 30 天。

4 网络与数据安全

网络与数据安全要求以信息安全部管理要求为准，可参考《万国数据网络与风险排查》。包含数据渗透测试、漏洞扫描等要求。

5 信息安全管理要求

5.1 ECC 信息安全管理要求

ECC 监控室应设立参观专属区域，并用 1 米栏围挡，参观应由本地主管带领进入 ECC，严格限制参观人员参观范围，严禁未经批准在参观时拍照、录像；

所有外来人员未经审批严禁进入 ECC 监控室，进行设备维护的厂商工程师必须穿特定马甲由具有进入专业工程师全程陪同直至离开，进入 ECC 的非本地运维人员需要填写《ECC 值班室进出登记表》

ECC 监控室内的运维文档应及时归档，严禁随意放置于桌面，严禁在桌面张贴任何密码信息或客户信息；

工作终端上的 USB 等外设接口应通过技术手段或物理手段封闭；

要求门禁卡台账，钥匙借用台账信息齐全，借出时间，事由，归还时间，借出人，确认人一一对应，不得出现缺失项。

5.2 设备设施间信息安全管理要求

所有设备接入数据中心基础设施区域必须经过严格的安全

检测，确保设备的安全性和可靠性。

只有授权的管理人员才能访问和修改设备密码。

定期对设备进行维护和检查，确保设备正常运行。设备报废时，必须进行安全的数据擦除和物理销毁，防止数据泄露。

建立完善的数据备份机制，定期进行数据备份，并将重要数据备份到不同的存储位置。

未经授权，严禁将设备中的数据导出到外部存储设备或网络。

如因工作需要导出数据，必须经过运维经理审批，并采取加密等安全措施。

5.3 办公室、会议室信息安全管理要求

打印好的资料及时取走，外来严禁私自使用数据中心复印机、打印机、传真机，禁止随意放置或丢弃含有敏感信息的纸质文件，需用碎纸机粉碎；

会议室内资料应随身带走，会议结束后行政或保洁因进入查看，并再次提醒。如有资料物品（笔记本，记事贴，U 盘等）应统一收走妥善保存并交本地经理或主管处理，严禁私自处理。

严禁开放打印机 USB 接口，扫描至系统硬盘中的资料及时取走并在系统硬盘中及时删除；

长时间离开座位时，应将含有数据中心信息的资料锁入柜中，将在使用的电脑桌面进行锁屏；

未经允许严禁非万国运维人员进入万国运维办公室。

5.4 资料调阅及输出

涉密资料调阅及输出管理要求详见《IP-PJ-06_浦江数据中心文档管理规定》。

5.5 CCTV、门禁记录调阅

CCTV 视频记录、门禁系统记录为数据中心机密级信息；

数据中心任何人不得擅自删除、篡改、复制 CCTV 视频或门禁记录；

数据中心员工不得擅自把 CCTV 录像或门禁记录发送给客户或 GDS 内无关人员。如因工作需要调阅相关记录，需要填写《CCTV 录像及门禁记录调阅申请表》并获授权批准；

客户只允许调阅/查看与其相关的摄像头/门禁的记录；

CCTV 监控录像只能在数据中心现场查看，严禁外发。

5.6 密码及权限管理

对各类 IT 终端及服务器的密码进行有效管理，密码长度不得少于 8 位，由大小写字母、数字及特殊字符同时组成，且定期更换，周期不长于 3 个月。

有账号保护的设备（包括 IT 设备及基础设施设备），从供应商或建设方移交后，对应专业工程师需立即更改初始密码。

对由多级账号保护的各类基础设施设备（如：BA、BMS、门禁管理系统、CCTV 管理系统、消防主机、精密空调等），按照账号功能不同，按照“必须&最少”原则进行管理，各系统权限管

理员需建立被授权人员清单。

各系统管理员应当对系统中存在的账号每三个月进行检查一次，确保系统中不存在非法或匿名账号。

新员工入职后由数据中心 PE 系统权限管理员向 PE 部门书面提出申请，PE 部门根据新入职人员岗位开通相关权限。详见《华东区 Online 系统权限配置表》。PE 系统权限需季度进行复核。

GDS share 权限管理由各个数据中心自行更新管理，新员工入职后由 GDS share 权限管理员根据岗位开通相应权限。详见《SHARE 权限管理》。

人事异动时，需由对应系统管理员根据人员入离职流程及时调整/注销人员权限。

5.7 信息安全月度检查

浦江数据中心由信息安全管理员每月进行一次信息安全的检查，检查内容参考《数据中心信息安全检查表》。

参考文件

《IP-DC00-13_数据中心安全管理细则_V1.6》

《IP-PJ-01_浦江数据中心人员设备进出管理规定》

《IP-PJ-05_浦江数据中心门禁权限管理规定》

《IP-PJ-06_浦江数据中心文档管理规定》

《万国数据网络与风险排查》

附件

附件一：《ECC 值班室进出登记表》

附件二：《CCTV 录像及门禁记录调阅申请表》

附件三：《华东区 Online 系统权限配置表》

附件四：《SHARE 权限管理》

附件五：《数据中心信息安全检查表》

GDS万国数据 仅供内部使用