

Nro.: 0381

Fecha: 08/06/2007

Pág. 1 de 1

Tipo de Muestra

☐ Materia Prima

☒ De Proceso

☐ Producto

☐ Especial

Solicitante

Gloris Silva

Ext. Telefónica
4723

Muestra

E7-A: Canal de Aguas Antiguo Patio Almacenamiento Desecho Cátodico - PLANTA

Fecha de recepción
16/05/2007

Resultados

Parámetros	Unidad de Medida Descripción	Límites Máximos	Resultado	Método de Ensayo
Temperatura	°C	--	28	Standard Method 2550 B
pH	-log [H ⁺]	6,0 - 9,0	9	Standard Method 4500 -H ⁺ B
Cloruros	mg/L Cl ⁻	1000	5	Standard Method 4110
DBO ₅	mg/L O ₂	60	12	Standard Method 5210 B
DQO	mg/L O ₂	350	37	Standard Method 5220 B
Hierro	mg/L Fe	10	1	Standard Method 3500 -Fe D
Fluoruros	mg/L F ⁻	5	21	Standard Method 4110
Sulfatos	mg/L SO ₄ ²⁻	1000	22	Standard Method 4110
Sólidos Suspendidos	mg/L	--	16	Standard Method 2540 D
Sólidos Sedimentables	mg/L	--	< 0,1	Standard Method 2540 E
Aceites y Grasas	mg/L	20	3	Standard Method 5520 D
Aluminio	mg/L	5	< 0,01	Standard Method 3500 - Al D
Nitritos + Nitratos (N)	mg/L	10	2	Standard Method 4110
Fósforo	mg/L	10	< 0,1	Standard Method 4500 - P C
Fenoles	mg/L	0,5	< 0,01	Standard Method 5530 D
Coliformes Totales	MPN Index/100 mL	1000	--	Standard Method 9221 E

(N) = EXpresado como Nitrógeno

Los análisis aquí reportados fueron realizados en la Superintendencia Laboratorio y corresponden única y exclusivamente a la(s) muestra(s) aquí identificadas.

Opiniones e Interpretaciones:

--Ensayo no requerido

"La reproducción de estos resultados debe ser autorizada por la Superintendencia Laboratorio"

Analizado (Técnico - Analista)

Nombre, Apellido / Nro. Personal

Firma: Jorge John - 4233



Fecha: Fecha: 05/06/2007

Conformado (Jefe de Departamento)

(Laboratorio de Materiales - Laboratorio Químico)

Nombre, Apellido / Nro. Personal

Firma: Odilia Garbán - 2778



Fecha: Fecha: 07/06/2007

Aprobado

(Superintendente Laboratorio)

Nombre, Apellido / Nro. Personal

Firma: Rafael Martinez - 218



Fecha: 08/06/2007