# Relevante Parametereinstellungen Gruppe H"Brauchwarmwasser"

Nr.	Funktion	empf. Einstell.	Bereich	Bemerkung	Einheit	eingestellte Werte
H1	Brauchwasserladezeit	2	0 1 2	PROG1 PROG2 24h/Tag		
H2	Brauchwasserfreigabe	1	0	einmal/Tag mehrmals/Tag	-	
НЗ	Zirkulationspumpe	2 1	0 1 2	PROG1 PROG2 24h/Tag		
H4	Freigabe Zirkulationspumpe während BW-Ladung	1	0	frei gesperrt		
H5	Überhöhung bei BW-Ladung	16	030		°C	
H6	Vorlaufsollwert während BW-Ladung	* 0	0	Maximalauswahl BW-Ladesollwert		
H7	Schaltdifferenz Brauchwasser	<b>№</b> 2	015		°C	
Н8	Brauchwasservorrang	1	0 1 2	kein (Parallel) gleitend absolut		
H9	Verzögerungszeit für BW-Vorrang gleitend	0 3	015		min	
H10	Heizkreissperrzeit bei BW-Ladung gleitend	0 10	0150		min	
H11	Minimaler Vorlaufistwert bei BW-Ladung (für M4)	#55	8119.5		°C	
H12	Brauchwasserladefühler(B71)	0	0	nein ia		
H13	BW-Sollwert während Legionellenfunktion	0	0 180	passiv aktiv	°C	
H14	Pumpennachlaufzeit für M4 (nachM3)	\$ 4	015		min	

# Relevante Parametereinstellungen Gruppe U "Vorregler"

Nr.	Funktion	empf. Einstell.	Bereich	Bemerkung	Einheit	eingestellte Werte
U1	Reglerverstärkung KP für Regelventil primär Y1	3	125.5			
U2	Nachstellzeit für Regelventil primär Y1	60	30/60/ 120/240		s	
U3	Ventillaufzeit für Regelventil primär Y1	120	0255		S	
U4	Minimalbegrenzung Vorlauf sekundär	0	0119.5		°C	
U5	Rücklaufmaximalsollwert konstanter Bereich	36 28	8119.5		°C	
U6	Drehpunkt konstanter/gleitender Rücklaufmaximalsollwert	12	-1020		°C	
U7	Steilheit gleitender Bereich Rücklaufmaximalsollwert	6	039.5			
U8	Rücklaufmaximalsollwert bei BW-Ladung	48 (30)	8119.5		°C	-
U9	Rücklaufdifferenzbegrenzung (Grädigkeit) zwischen Primär- und	0 42	0	passiv	°C	
	Sekundärkreis im Heizbetrieb		0.550	aktiv		
U10	Impulsmaximalbegrenzung pro Minute	0	0 12047	passiv		
U11	Nachstellzeit für H8, U9, U10	16 🙎	4/8/16/32		min	
U12		# 4	015		Hub%	-
U13		5	015	-	min	
U14		72	0255			
U15	Nachstellzeit Ventil Y11	60	30/60/ 120/240		s	
U16	Pzu für Ventil Y11 Regelverstärkung (KP), multipliziert mit Laufzeit zu, dividiert durch 5	72	0255			
U17	Rücklaufdifferenzbegrenzung (Grädigkeit) zwischen Primär- und Sekundärkreis während BW-Ladung	0	0 0.550	passiv aktiv	°C	
U18						
U19	keine Funktion (Wert unter H7 eingestellt)					+



Heizkreisregelung mit Mischventil und Heizkreispumpe, Brauchwasserregelung mit Brauchwasserpumpe.

### Relevante Parametereinstellungen Gruppe C

## "Generelle Parameter"

Nr.	Funktion	empf. Einstell.	Bereich	Bemerkung	Einheit	eingestellte Werte
C1	Anlagentyp	3	16	Nach Anlagenschalt- bild	VG	
C2	Busadresse	0	0 17 15	Standalone Slave Master		
C3	Sollwertüberhöhung Mischerkreis	5 0	015		°C	
C4	Pumpennachlaufzeit	3	07.5		min	
C5	Anzeige	1	0	Außentemperatur Uhrzeit		
C6	Pumpe Q1	0	0	Heizkreispumpe Hauptpumpe		
C7	H4 Funktion	0	0	Ymin. Funktion Min. Vorlauftemperatur nach U4		
C8	keine Funktion					
C9	keine Funktion					

### Relevante Parametereinstellungen Gruppe F

## "Heizkreis"

Nr.	Funktion	empf. Einstell.	Bereich	Bemerkung	Einheit	eingestellte Werte
F1	Vorlauftemperatur Minimalbegrenzung	8	8119.5		°C	
F2	Vorlauftemperatur Maximalbegrenzung	90 65	8119.5		°C	
F3	Raumfühler	0	0	passiv aktiv		
F4	Raumtemperatureinfluß	4	0	passiv aktiv		
F5	Einschaltoptimierung und Schnellabsenkung ohne Raumgerät	4	015	ist für schlecht isolierte Gebäude kleiner		
F6	Schaltdifferenz Raumtemperaturbegrenzung mit Raumgerät	0	015		1/4 °C	
F7	Gebäudeart	0	0	schwer leicht		
F8	Adaption der Heizkennlinie	0	0	passiv aktiv		
F9	Anlagenfrostschutz	1	0	passiv aktiv		
F10	Maximale Vorverlegungszeit der Einschaltoptimierung	0	0 10150	passiv aktiv	min	
F11	Maximale Vorverlegungszeit der Ausschaltoptimierung	0	0 10150	passiv aktiv	min	
F12	ECO Verlängerung	60	0150		min	
F13	Raumsollwertüberhöhung bei Schnellaufheizung	5	015		°C	
F14	Heizsystem	1	0 1 2	Konvektor Radiator Fußboden		
F15	Minimale Temperaturdifferenz zwischen Vorlauftemperatur und Raumsollwert bei Konvektor (F14)	6	030		°C	