

GWF MessSysteme AG


Obergrundstrasse 119

CH-6002 Luzern Schweiz
Telefon ++41/41-319 50 50
Telefax ++41/41-310 60 87
E-Mail gwf@gwf.ch

DR 60 Datenzentrale DR 60 FA Fernanzeige

SE 09 07_V1.0_D

gezeichnet: 25.04.2001 thb geändert: 25.08.2009 asi



Bus-Ausdehnung nach EN1434-3: Kabellänge total 1000 m

- 1 Steigleitungen M-Bus (polaritätsunabhängig) Kabelempfehlung: TT 2*1,5 mm2
- 2 Steigleitungen M-Bus (polaritätsunabhängig) Kabelempfehlung: TT 2*1,5 mm2
- 3 Steigleitungen M-Bus (polaritätsunabhängig) Kabelempfehlung: TT 2*1,5 mm2
- 4 Stichleitungen Kabelempfehlung: bis 50 m: U-72, 1*4*0,8 mm, nicht abgeschirmt
- 5 Abzweigdose