



Programmieranleitung zu SMS-Meldesystem
Mode d'emploi Programmeur
Istruzioni di programmazione

Mehr als Pumpen

deutsch Programmieranleitung zu SMS-Meldesystem.....	3
français Mode d'emploi Programmeur	7
italiano Istruzioni di programmazione.....	11

SMS-Alarmmodul | Kundeninformation | Programmieranleitung

SMS-Alarmmodul

ES 06 6060 0150

Steuergerät Komplettlieferung



Funktionen

- Sechs digitale bzw. als analog oder digital konfigurierbare Eingänge und vier Relaisausgänge mit Wechslerkontakten werden mittels SMS-Nachrichten über ein beliebiges GSM-Mobilfunknetz überwacht und gesteuert.

- Das integrierte Telefonbuch speichert bis zu 50 Rufnummern und E-Mail-Adressen.
- Jede Statusänderung am Eingang setzt eine freidefinierbare Mitteilung per SMS oder E-Mail an die ausgewählten Empfänger ab. Eine SMS-Nachricht kann an mehrere Empfänger gleichzeitig oder nacheinander geschickt werden. Die Konfiguration «nacheinander» bedeutet, dass die SMS-Nachricht, wenn sie von einem Empfänger nicht quittiert wird, nach einer vorkonfigurierten Zeit automatisch an den nächsten Teilnehmer weitergereicht wird. Es können so Alarmierungsketten mit maximal fünf Empfängern definiert werden.
- Bei Spannungsausfall können bei Bedarf bis zu 3 Nachrichten gesendet werden. Nach Spannungswiederkehr kann bei Notwendigkeit eine Nachricht an vorbestimmte Teilnehmer gesendet werden.
- Zur Verhinderung der PrePaid SIM blockierung durch Nichtbenutzung kann periodisch eine SMS abgesetzt werden. Dient auch zur Kontrolle ob Gerät noch funktioniert.

Anlieferung durch Kunde

SIM KARTE

Konfigurationsblatt

Rufnummern und Alarmtext

Programmierung

Biral Programmierung mit SIM und Konfigurationsblatt

Micro-SIM



Konfiguration SMS Alarmsmodul

Aufgabenstellung: Konfigurieren Sie das SMS Alarmsmodul für die folgenden Aufgabenstellung.

Alarmfunktion: Alarmfunktion ein/aus

Alarmnummer: Alarmnummer eintragen

Alarmtext: Alarmtext eintragen

PLZ Code: PLZ Code eintragen

Alarm:

Alarm 1: 1. Alarmnummer

Alarm 2: 2. Alarmnummer

Alarm 3: 3. Alarmnummer

Alarm 4: 4. Alarmnummer

Alarm 5: 5. Alarmnummer

Alarm 6: 6. Alarmnummer

Alarm 7: 7. Alarmnummer

Alarm 8: 8. Alarmnummer

Alarm 9: 9. Alarmnummer

Alarm 10: 10. Alarmnummer

Alarm 11: 11. Alarmnummer

Alarm 12: 12. Alarmnummer

Alarm 13: 13. Alarmnummer

Alarm 14: 14. Alarmnummer

Alarm 15: 15. Alarmnummer

Alarm 16: 16. Alarmnummer

Alarm 17: 17. Alarmnummer

Alarm 18: 18. Alarmnummer

Alarm 19: 19. Alarmnummer

Alarm 20: 20. Alarmnummer

Alarm 21: 21. Alarmnummer

Alarm 22: 22. Alarmnummer

Alarm 23: 23. Alarmnummer

Alarm 24: 24. Alarmnummer

Alarm 25: 25. Alarmnummer

Alarm 26: 26. Alarmnummer

Alarm 27: 27. Alarmnummer

Alarm 28: 28. Alarmnummer

Alarm 29: 29. Alarmnummer

Alarm 30: 30. Alarmnummer

Alarm 31: 31. Alarmnummer

Alarm 32: 32. Alarmnummer

Alarm 33: 33. Alarmnummer

Alarm 34: 34. Alarmnummer

Alarm 35: 35. Alarmnummer

Alarm 36: 36. Alarmnummer

Alarm 37: 37. Alarmnummer

Alarm 38: 38. Alarmnummer

Alarm 39: 39. Alarmnummer

Alarm 40: 40. Alarmnummer

Alarm 41: 41. Alarmnummer

Alarm 42: 42. Alarmnummer

Alarm 43: 43. Alarmnummer

Alarm 44: 44. Alarmnummer

Alarm 45: 45. Alarmnummer

Alarm 46: 46. Alarmnummer

Alarm 47: 47. Alarmnummer

Alarm 48: 48. Alarmnummer

Alarm 49: 49. Alarmnummer

Alarm 50: 50. Alarmnummer

Alarm 51: 51. Alarmnummer

Alarm 52: 52. Alarmnummer

Alarm 53: 53. Alarmnummer

Alarm 54: 54. Alarmnummer

Alarm 55: 55. Alarmnummer

Alarm 56: 56. Alarmnummer

Alarm 57: 57. Alarmnummer

Alarm 58: 58. Alarmnummer

Alarm 59: 59. Alarmnummer

Alarm 60: 60. Alarmnummer

Alarm 61: 61. Alarmnummer

Alarm 62: 62. Alarmnummer

Alarm 63: 63. Alarmnummer

Alarm 64: 64. Alarmnummer

Alarm 65: 65. Alarmnummer

Alarm 66: 66. Alarmnummer

Alarm 67: 67. Alarmnummer

Alarm 68: 68. Alarmnummer

Alarm 69: 69. Alarmnummer

Alarm 70: 70. Alarmnummer

Alarm 71: 71. Alarmnummer

Alarm 72: 72. Alarmnummer

Alarm 73: 73. Alarmnummer

Alarm 74: 74. Alarmnummer

Alarm 75: 75. Alarmnummer

Alarm 76: 76. Alarmnummer

Alarm 77: 77. Alarmnummer

Alarm 78: 78. Alarmnummer

Alarm 79: 79. Alarmnummer

Alarm 80: 80. Alarmnummer

Alarm 81: 81. Alarmnummer

Alarm 82: 82. Alarmnummer

Alarm 83: 83. Alarmnummer

Alarm 84: 84. Alarmnummer

Alarm 85: 85. Alarmnummer

Alarm 86: 86. Alarmnummer

Alarm 87: 87. Alarmnummer

Alarm 88: 88. Alarmnummer

Alarm 89: 89. Alarmnummer

Alarm 90: 90. Alarmnummer

Alarm 91: 91. Alarmnummer

Alarm 92: 92. Alarmnummer

Alarm 93: 93. Alarmnummer

Alarm 94: 94. Alarmnummer

Alarm 95: 95. Alarmnummer

Alarm 96: 96. Alarmnummer

Alarm 97: 97. Alarmnummer

Alarm 98: 98. Alarmnummer

Alarm 99: 99. Alarmnummer

Alarm 100: 100. Alarmnummer

Alarm 101: 101. Alarmnummer

Alarm 102: 102. Alarmnummer

Alarm 103: 103. Alarmnummer

Alarm 104: 104. Alarmnummer

Alarm 105: 105. Alarmnummer

Alarm 106: 106. Alarmnummer

Alarm 107: 107. Alarmnummer

Alarm 108: 108. Alarmnummer

Alarm 109: 109. Alarmnummer

Alarm 110: 110. Alarmnummer

Alarm 111: 111. Alarmnummer

Alarm 112: 112. Alarmnummer

Alarm 113: 113. Alarmnummer

Alarm 114: 114. Alarmnummer

Alarm 115: 115. Alarmnummer

Alarm 116: 116. Alarmnummer

Alarm 117: 117. Alarmnummer

Alarm 118: 118. Alarmnummer

Alarm 119: 119. Alarmnummer

Alarm 120: 120. Alarmnummer

Alarm 121: 121. Alarmnummer

Alarm 122: 122. Alarmnummer

Alarm 123: 123. Alarmnummer

Alarm 124: 124. Alarmnummer

Alarm 125: 125. Alarmnummer

Alarm 126: 126. Alarmnummer

Alarm 127: 127. Alarmnummer

Alarm 128: 128. Alarmnummer

Alarm 129: 129. Alarmnummer

Alarm 130: 130. Alarmnummer

Alarm 131: 131. Alarmnummer

Alarm 132: 132. Alarmnummer

Alarm 133: 133. Alarmnummer

Alarm 134: 134. Alarmnummer

Alarm 135: 135. Alarmnummer

Alarm 136: 136. Alarmnummer

Alarm 137: 137. Alarmnummer

Alarm 138: 138. Alarmnummer

Alarm 139: 139. Alarmnummer

Alarm 140: 140. Alarmnummer

Alarm 141: 141. Alarmnummer

Alarm 142: 142. Alarmnummer

Alarm 143: 143. Alarmnummer

Alarm 144: 144. Alarmnummer

Alarm 145: 145. Alarmnummer

Alarm 146: 146. Alarmnummer

Alarm 147: 147. Alarmnummer

Alarm 148: 148. Alarmnummer

Alarm 149: 149. Alarmnummer

Alarm 150: 150. Alarmnummer

Alarm 151: 151. Alarmnummer

Alarm 152: 152. Alarmnummer

Alarm 153: 153. Alarmnummer

Alarm 154: 154. Alarmnummer

Alarm 155: 155. Alarmnummer

Alarm 156: 156. Alarmnummer

Alarm 157: 157. Alarmnummer

Alarm 158: 158. Alarmnummer

Alarm 159: 159. Alarmnummer

Alarm 160: 160. Alarmnummer

Alarm 161: 161. Alarmnummer

Alarm 162: 162. Alarmnummer

Alarm 163: 163. Alarmnummer

Alarm 164: 164. Alarmnummer

Alarm 165: 165. Alarmnummer


Alarm

SMS-Alarmmodul Simple

ES 06 6060 0350

> 32 6060 0350

Wird bei Biral zusammengebaut.
mit BS 5279 oder BS 5319



Funktionen

- Mittels 3 digitalen Eingängen wird der Anlagezustand per SMS-Nachrichten über ein beliebiges GSM-Mobilfunknetz gesandt.
- Jede Statusänderung am Eingang setzt eine frei definierbare Mitteilung per SMS an die Empfänger ab.
- Das integrierte Telefonbuch speichert bis zu 8 Rufnummern.
- Eine SMS-Nachricht kann an mehrere Empfänger geschickt werden (keine Wiederholung und Quittierung möglich).
- Bei Spannungsausfall können bei Bedarf bis zu 5 Nachrichten gesendet werden.
- Nach Spannungswiederkehr kann bei Erfordernis eine io Nachricht an vorbestimmte Teilnehmer gesendet werden.
- Zur Verhinderung der PrePaid SIM blockierung durch Nichtbenutzung kann periodisch eine SMS abgesetzt werden. Dient auch zur Kontrolle ob Gerät noch funktioniert.

Anlieferung durch Kunde

SIM KARTe

Micro-SIM



Konfigurationsblatt

Rufnummern und Alarmtext

Programmierung

Biral Programmierung mit
SIM und Konfigurationsblatt

Konfiguration SMS Alarmmodul	
Adressnummer	Adressgruppe
Alarmnummer	Alarmgruppe
Alarmnummer 2	Alarmgruppe 2
Alarmnummer 3	Alarmgruppe 3
Alarmnummer 4	Alarmgruppe 4
Alarmnummer 5	Alarmgruppe 5
Alarmnummer 6	Alarmgruppe 6
Alarmnummer 7	Alarmgruppe 7
Alarmnummer 8	Alarmgruppe 8
Alarmnummer 9	Alarmgruppe 9
Alarmnummer 10	Alarmgruppe 10
Alarmnummer 11	Alarmgruppe 11
Alarmnummer 12	Alarmgruppe 12
Alarmnummer 13	Alarmgruppe 13
Alarmnummer 14	Alarmgruppe 14
Alarmnummer 15	Alarmgruppe 15
Alarmnummer 16	Alarmgruppe 16
Alarmnummer 17	Alarmgruppe 17
Alarmnummer 18	Alarmgruppe 18
Alarmnummer 19	Alarmgruppe 19
Alarmnummer 20	Alarmgruppe 20
Alarmnummer 21	Alarmgruppe 21
Alarmnummer 22	Alarmgruppe 22
Alarmnummer 23	Alarmgruppe 23
Alarmnummer 24	Alarmgruppe 24
Alarmnummer 25	Alarmgruppe 25
Alarmnummer 26	Alarmgruppe 26
Alarmnummer 27	Alarmgruppe 27
Alarmnummer 28	Alarmgruppe 28
Alarmnummer 29	Alarmgruppe 29
Alarmnummer 30	Alarmgruppe 30
Alarmnummer 31	Alarmgruppe 31
Alarmnummer 32	Alarmgruppe 32
Alarmnummer 33	Alarmgruppe 33
Alarmnummer 34	Alarmgruppe 34
Alarmnummer 35	Alarmgruppe 35
Alarmnummer 36	Alarmgruppe 36
Alarmnummer 37	Alarmgruppe 37
Alarmnummer 38	Alarmgruppe 38
Alarmnummer 39	Alarmgruppe 39
Alarmnummer 40	Alarmgruppe 40
Alarmnummer 41	Alarmgruppe 41
Alarmnummer 42	Alarmgruppe 42
Alarmnummer 43	Alarmgruppe 43
Alarmnummer 44	Alarmgruppe 44
Alarmnummer 45	Alarmgruppe 45
Alarmnummer 46	Alarmgruppe 46
Alarmnummer 47	Alarmgruppe 47
Alarmnummer 48	Alarmgruppe 48
Alarmnummer 49	Alarmgruppe 49
Alarmnummer 50	Alarmgruppe 50
Alarmnummer 51	Alarmgruppe 51
Alarmnummer 52	Alarmgruppe 52
Alarmnummer 53	Alarmgruppe 53
Alarmnummer 54	Alarmgruppe 54
Alarmnummer 55	Alarmgruppe 55
Alarmnummer 56	Alarmgruppe 56
Alarmnummer 57	Alarmgruppe 57
Alarmnummer 58	Alarmgruppe 58
Alarmnummer 59	Alarmgruppe 59
Alarmnummer 60	Alarmgruppe 60
Alarmnummer 61	Alarmgruppe 61
Alarmnummer 62	Alarmgruppe 62
Alarmnummer 63	Alarmgruppe 63
Alarmnummer 64	Alarmgruppe 64
Alarmnummer 65	Alarmgruppe 65
Alarmnummer 66	Alarmgruppe 66
Alarmnummer 67	Alarmgruppe 67
Alarmnummer 68	Alarmgruppe 68
Alarmnummer 69	Alarmgruppe 69
Alarmnummer 70	Alarmgruppe 70
Alarmnummer 71	Alarmgruppe 71
Alarmnummer 72	Alarmgruppe 72
Alarmnummer 73	Alarmgruppe 73
Alarmnummer 74	Alarmgruppe 74
Alarmnummer 75	Alarmgruppe 75
Alarmnummer 76	Alarmgruppe 76
Alarmnummer 77	Alarmgruppe 77
Alarmnummer 78	Alarmgruppe 78
Alarmnummer 79	Alarmgruppe 79
Alarmnummer 80	Alarmgruppe 80
Alarmnummer 81	Alarmgruppe 81
Alarmnummer 82	Alarmgruppe 82
Alarmnummer 83	Alarmgruppe 83
Alarmnummer 84	Alarmgruppe 84
Alarmnummer 85	Alarmgruppe 85
Alarmnummer 86	Alarmgruppe 86
Alarmnummer 87	Alarmgruppe 87
Alarmnummer 88	Alarmgruppe 88
Alarmnummer 89	Alarmgruppe 89
Alarmnummer 90	Alarmgruppe 90
Alarmnummer 91	Alarmgruppe 91
Alarmnummer 92	Alarmgruppe 92
Alarmnummer 93	Alarmgruppe 93
Alarmnummer 94	Alarmgruppe 94
Alarmnummer 95	Alarmgruppe 95
Alarmnummer 96	Alarmgruppe 96
Alarmnummer 97	Alarmgruppe 97
Alarmnummer 98	Alarmgruppe 98
Alarmnummer 99	Alarmgruppe 99
Alarmnummer 100	Alarmgruppe 100

Biral

Auftragsnummer: 00141203355

Bestellnummer

Kundennummer 123456

SIM Tel.Nummer 078663322

PIN Code 8899

PUK Code

Auftraggeber: Sanitär Fink

PLZ/Ort 4455 Suchhausen

Daten Institution

Objekt: Oberhaus 2

Strasse: Seestrasse

PLZ/Ort: 3600 Thun

Name: Fröhlichs Hans

Name: Fröhlichs Hanna

Name: Fröhlichs Sebastian

Name: Fröhlichs Sonia

Name:

Name:

Name:

Name:

1. Tel.Nummer: +41783332211

2. Tel.Nummer: +41783334411

3. Tel.Nummer: +41783336611

4. Tel.Nummer: +41783338811

5. Tel.Nummer:

6. Tel.Nummer:

7. Tel.Nummer:

8. Tel.Nummer:

Internationales Format = CH +41, DE+49, OE+43,NL+31, FR+33, IT+39

Alarmtext:

Eingang 1 Alarm bei Kontakt offen* offen

Eingang 2 Alarm bei Kontakt

Eingang 3 Alarm bei Kontakt

Eingang 4 Alarm bei Kontakt offen

Eingang 5 Alarm bei Kontakt offen

Eingang 6 Alarm bei Kontakt offen

Meldung gewünscht wenn Eingang wieder io?

*kann geändert werden .Bitte angeben

* Alarm Abwasserpumpe Parkplatz

* Alarm Fäkalienschacht UG

* Betrieb Grundwasserpumpe Garten

Ja: ☒ Nein ☐ Text* Rücksetzung

Text: max. 32 Zeichen

Spannungsüberwachung

Meldung gewünscht wenn Netz wieder io?

Ja ☒ Nein ☐ Text* Alarm Netzausfall

Ja ☒ Nein ☐ Text* Netzspannung io

Periodische Meldung

Periodische Meldung

Ja ☒ Nein ☐ Text* SMS Modul bereit

Alle 7 Tage Monatlich ☒

*Text kann geändert werden .Bitte angeben

SMS Kopfzeile

Objekt

Anlage

Oberhaus 2

Seestrasse Thun

Alarmierungsmatrix

	Ruf-Nr 1	Ruf-Nr 2	Ruf-Nr 3	Ruf-Nr 4	Ruf-Nr 5	Ruf-Nr 6	Ruf-Nr 7	Ruf-Nr 8
Eingang 1	x							
Eingang 2								
Eingang 3								
Eingang 4								
Eingang 5								
Eingang 6								
Spannungsüberwachung								
Periodische Meldung								
SMS weiterleiten**	x							

mit X Markieren, sonst gehen alle Alarme an alle Nummern, ausser Weiterleitung

**SMS an das Modul, wie Guthabenwarnung, werden an diese Nummer weitergeleitet. Es ist nur eine Zielnummer möglich.

Beispiel

Alle Texte mit **MARKIERUNG grün** **müssen** ausgefüllt werden.

Alle Texte mit **MARKIERUNG blau** können ausgefüllt werden.

Textlänge für Meldung max. 32 Zeichen, ohne Sonderzeichen eingeben.

Textmeldung auf Handy

1. Alarm Meldung z.B.

Oberhaus 2 Seestrasse Thun Alarm Abwasserpumpe Parkplatz
22.10.201 11:30 CHF 45.50

SMS Kopfzeile > Oberhaus 2 Seestrasse Thun
Alarm Zeile > Alarm Abwasserpumpe Parkplatz
Information Zeile > 22.10.201 11:30
Guthaben Zeile > CHF 45.50 (Achtung nicht bei allen Anbieter)

2. Meldung wenn Eingang wieder io

Oberhaus 2 Seestrasse Thun Rücksetzung Alarm Abwasserpumpe Parkplatz
22.10.201 11:30 CHF 45.30

SMS Kopfzeile > Oberhaus 2 Seestrasse Thun
Alarm Zeile > Rücksetzung Alarm Abwasserpumpe Parkplatz

3. Alarm Meldung Spannungsüberwachung zB.

Oberhaus 2 Seestrasse Thun Alarm Netzausfall 22.10.201 11:30 CHF 45.10

SMS Kopfzeile > Oberhaus 2 Seestrasse Thun
Alarm Zeile > Alarm Netzausfall

4. Alarm Meldung Spannungsüberwachung zB.

Oberhaus 2 Seestrasse Thun Netzspannung io 22.10.201 11:30 CHF 44.90

SMS Kopfzeile > Oberhaus 2 Seestrasse Thun
Alarm Zeile > Netzspannung io

5. Periodische Meldung zB.

Oberhaus 2 Seestrasse Thun SMS Modul Bereit 22.10.201 11:30 CHF 44.70

SMS Kopfzeile > Oberhaus 2 Seestrasse Thun
Alarm Zeile > SMS Modul Bereit

[illegible]

EXEMPLE

Configuration Module d'alarme SMS

0924004021

Número ordre	00141203355	Client	Sanitär Fink
Número commande		NPA/Localité	4455 Suchhausen
Número client	123456	Données Institution	
N°Tél. SIM	078663322	Objet	Oberhaus 2
Code PIN	8899	Rue	Seestrasse
Code PUK		NPA/Localité	3600 Thun

Nom:	Fröhlich Hans	1. Numéro Tél:	+41783332211
Nom:	Fröhlich Hanna	2. Numéro Tél:	+41783334411
Nom:	Fröhlich Sebastian	3. Numéro Tél:	+41783336611
Nom:	Fröhlich Sonia	4. Numéro Tél:	+41783338811
Nom:		5. Numéro Tél:	
Nom:		6. Numéro Tél:	
Nom:		7. Numéro Tél:	
Nom:		8. Numéro Tél:	

Format international = CH +41, DE+49, OE+43,NL+31, FR+33, IT+39

Texte-alarme:

Entrée 1 Alarme avec contact*	ouvert	* Alarme Pompe à eaux usées Parking
Entrée 2 Alarme avec contact		* Alarme Fosse pour matières fécales SS
Entrée 3 Alarme avec contact		* Fonctionnement pompe à eaux souterraines Jardin
Entrée 4 Alarme avec contact		
Entrée 5 Alarme avec contact		
Entrée 6 Alarme avec contact		

Message souhaité si entrée à nouveau io?

*modifiable. Veuillez préciser.

Oui ☒ Non ☐ Texte* Réinitialisation

Texte: max. 32 caractères

Surveillance de la tension

Message souhaité si réseau à nouveau io?

Oui ☒ Non ☐ Texte* Alarme Coupure réseau

Oui ☒ Non ☐ Texte* Tension alimentation io

Message périodique

Message périodique

Oui ☒ Non ☐ Texte* SMS Module Prêt

Tout 7 jours Mensuel ☒

*Texte modifiable. Veuillez préciser.

En-têtes SMS

Objet

Installation

Oberhaus 2

Seestrasse Thun

Matrice d'alarme

	N° app.	N° app.	N° app.	N° app.	N° app.	N° app.	N° app.	N° app.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Entrée 1	x							
Entrée 2								
Entrée 3								
Entrée 4								
Entrée 5								
Entrée 6								
Surveillance tension								
Message périodique								
Transférer SMS**	x							

Marquer avec X. Sinon, les alarmes seront envoyées à tous les numéros, sauf transfert.

N° app. N° app. N° app. N° app. N° app. N° app. N° app. N° app.

** Les SMS envoyés au module comme les avertissements indiquant le niveau de crédit seront transférés à ce numéro. Seul un numéro-cible est possible.

Exemple

Les segments **MARQUÉS en vert** doivent tous être remplis.

Les segments **MARQUÉS en bleu** peuvent tous être remplis

Longueur du message: max. 32 caractères, sans insertion de caractères spéciaux.

Message-texte sur téléphone portable

1. Message-alarme p. ex.

Oberhaus 2 Seestrasse Thun Alarme Pompe à eaux usées Parking
22.10.201 11:30 CHF 45.50

En-tête SMS > Oberhaus 2 Seestrasse Thun
Ligne alarme > Alarme Pompe à eaux usées Parking
Ligne information > 22.10.201 11:30
Ligne crédit > CHF 45.50 (Attention: indisponible chez certains fournisseurs)

2. Message si entrée à nouveau io

Oberhaus 2 Seestrasse Thun Réinitialisation Alarme Pompe à eaux usées Parking
22.10.201 11:30 CHF 45.30

En-tête SMS > Oberhaus 2 Seestrasse Thun
Ligne alarme > Réinitialisation Alarme Pompe à eaux usées Parking

3. Message-alarme Surveillance de l'alimentation p. ex.

Oberhaus 2 Seestrasse Thun Alarme Coupure réseau 22.10.201 11:30 CHF 45.10

En-tête SMS > Oberhaus 2 Seestrasse Thun
Ligne alarme > Alarme Coupure réseau

4. Message-alarme Surveillance de l'alimentation p. ex.

Oberhaus 2 Seestrasse Thun Alimentation réseau io 22.10.201 11:30 CHF 44.90

En-tête SMS > Oberhaus 2 Seestrasse Thun
Ligne alarme > Alimentation réseau io

5. Message périodique p. ex.

Oberhaus 2 Seestrasse Thun SMS Module Prêt 22.10.201 11:30 CHF 44.70

En-tête SMS > Oberhaus 2 Seestrasse Thun
Ligne alarme > SMS Module Prêt

Configurazione modulo allarme SMS

0924004021

Numero d'ordine 00141203355

Numero della commessa

Numero cliente 123456

Numero tel. SIM 078663322

Codice PIN 8899

Codice PUK

Committente Sanitär Fink

CAP/Città 4455 Suchhausen

Dati istituzione

Edificio Oberhaus 2

Via Seestrasse

CAP/Città 3600 Thun

Nome: Fröhlich Hans

Nome: Fröhlich Hanna

Nome: Fröhlich Sebastian

Nome: Fröhlich Sonia

Nome:

Nome:

Nome:

Nome:

1. Numero tel.: +41783332211

2. Numero tel.: +41783334411

3. Numero tel.: +41783336611

4. Numero tel.: +41783338811

5. Numero tel.:

6. Numero tel.:

7. Numero tel.:

8. Numero tel.:

Formato internazionale = CH +41, DE+49, OE+43, NL+31, FR+33, IT+39

Testo allarme:

Ingresso 1 Allarme con contatto* aperto

Ingresso 2 Allarme con contatto

Ingresso 3 Allarme con contatto

Ingresso 4 Allarme con contatto

Ingresso 5 Allarme con contatto

Ingresso 6 Allarme con contatto

Messaggio quando ingresso di nuovo OK?

*può essere modificato. Si prega di indicare aperto/chiuso.

* Allarme Pompa acque reflue parcheggio

* Allarme Pozzo sostanze fecali seminterrato

* Funzionamento Pompa acqua di falda giardino

Sì ☒ No ☐ Testo* Ripristino

Testo: max. 32 caratteri

Controllo della tensione

Messaggio quando rete di nuovo OK?

Sì ☒ No ☐ Testo* Allarme Guasto di reteSì ☒ No ☐ Testo* Tensione di rete OK

Messaggio periodico

Messaggio periodico

Sì ☒ No ☐ Testo* Modulo SMS prontoOgni 7 giorni mensilmente ☒

*Il testo può essere modificato. Si prega di compilare.

Riga iniziale SMS

Edificio

Impianto

Oberhaus 2

Seestrasse Thun

Matrice di allarme

	1	2	3	4	5	6	7	8
Ingresso 1	x							
Ingresso 2								
Ingresso 3								
Ingresso 4								
Ingresso 5								
Ingresso 6								
Controllo della tensione								
Messaggio periodico								
Rinviare SMS**	x							

Segnare con X, altrimenti tutti gli allarmi vanno a tutti i numeri, tranne il rinvio.

N.chiam. N.chiam. N.chiam. N.chiam. N.chiam. N.chiam. N.chiam. N.chiam.

** Gli SMS sul modulo, come l'avviso di credito, vengono rinviati a questo numero. E' possibile un solo numero destinatario.

Esempio

Tutti i testi **EVIDENZIATI in verde** **devono** essere compilati.

Tutti i testi **EVIDENZIATI in blu** possono essere compilati.

Lunghezza dei messaggi max. 32 caratteri, senza caratteri speciali.

Messaggio di testo su telefonino

1. Messaggio allarme ad es.

Oberhaus 2 Seestrasse Thun Allarme Pompa acque reflue parcheggio
22.10.201 11:30 CHF 45,50

Riga iniziale SMS > Oberhaus 2 Seestrasse Thun

Riga allarme > Pompa acque reflue parcheggio

Riga informazioni > 22.10.201 11:30

Riga credito > CHF 45.50 (Attenzione, non con tutti i gestori)

2. Messaggio quando ingresso di nuovo OK

Oberhaus 2 Seestrasse Thun Ripristino Allarme Pompa acque reflue parcheggio
22.10.201 11:30 CHF 45.30

Riga iniziale SMS > Oberhaus 2 Seestrasse Thun

Riga allarme > Ripristino Allarme Pompa acque reflue parcheggio

3. Messaggio Allarme controllo tensione ad es.

Oberhaus 2 Seestrasse Thun Allarme guasto di rete 22.10.201 11:30 CHF 45.10

Riga iniziale SMS > Oberhaus 2 Seestrasse Thun

Riga allarme > Allarme guasto di rete

4. Messaggio Allarme controllo tensione ad es.

Oberhaus 2 Seestrasse Thun Tensione di rete OK 22.10.201 11:30 CHF 44.90

Riga iniziale SMS > Oberhaus 2 Seestrasse Thun

Riga allarme > Tensione di rete OK

5. Messaggio periodico ad es.

Oberhaus 2 Seestrasse Thun Modulo SMS pronto 22.10.201 11:30 CHF 44.70

Riga iniziale SMS > Oberhaus 2 Seestrasse Thun

Riga allarme > Modulo SMS pronto

Logbuch | Journal de la commande | Registro

[illegible]

**Biral AG**

Südstrasse 10
CH-3110 Münsingen
T +41 (0) 31 720 90 00
F +41 (0) 31 720 94 42
E-Mail: info@biral.ch
www.biral.ch
www.biralcampus.ch

**Biral GmbH**

Freiherr-vom-Stein-Weg 15
D-72108 Rottenburg am Neckar
T +49 (0) 7472 16 33 0
F +49 (0) 7472 16 34 0
E-Mail: info@biral.de
www.biral.de

**Biral Pompen B.V**

Printerweg 13 3821 AP
Postbus 2650 3800 GE
NL-Amersfoort
T +31 (0) 33 455 94 44
E-Mail: info@biral.nl
www.biral.nl