附件二、開關設備編號權責單位

1. 依循

依本要點第十三條第五項訂定。

第十三條第五項：

本公司開關設備編號權責單位另訂於本要點附件二。

2. 目的

本附件之目的為訂定開關編號之權責單位供系統參與者申請。

3. 範疇

(1) 調度單位；

(2) 發電業；

(3) 輸配電業；

(4) 自用發電設備設置者；

(5) 自備變電所用戶。

4. 開關設備編號權責單位

4.1 一般發電業電廠開關設備編號

一般發電業電廠之電源線及開關場高壓端設備應於設備加入系統送電前六個月，將單線圖函送本公司下列單位編訂開關號碼：

(1) 超高壓系統及一次系統發電廠送電力調度單位。

(2) 二次系統發電廠送所轄區域供電單位。

(3) 配電系統發電廠送所轄區域配電單位。

4.2 再生能源發電業電廠開關設備編號

再生能源發電設備設置者之電源線、用戶專線及開關場高壓端設備應於設備加入系統送電前九十日，將單線圖函送本公司下列單位編訂開關號碼：

(1) 超高壓系統發電廠送電力調度單位。

(2) 一、二次系統發電廠送所轄區域供電單位。

(3) 配電系統發電廠送所轄區域配電單位。

4.3 自用發電設備設置者及自備變電所用戶開關設備編號

一般自用發電設備設置者及自備變電所用戶之用戶專線及開關場高壓端設備應於設備加入系統送電前六個月，將單線圖函送所轄本公司下列單位編訂開關號碼：

(1) 超高壓系統發電廠送電力調度單位。

(2) 一、二次系統發電廠送所轄區域供電單位。

(3) 配電系統發電廠送所轄區域配電單位。

4.4 併網型儲能設備開關設備編號

併網型儲能設備設置者之用戶專線及開關場高壓端設備應於設備加入系統送電前六個月，將單線圖函送本公司下列單位編訂開關號碼：

(1) 一次系統設備送電力調度單位。

(2) 二次系統設備送區域供電單位。

(3) 配電系統設備送所轄區域配電單位。