附件十三、發電廠協助調整系統頻率規定表

1. 依循

依本要點第六十三條第二項第四款訂定。

第六時 條第二項第四款

發電廠主動協助調整系統頻率(本要點附件十三)。

2. 目的

本附件之目的為自動發電控制(Automatic Generation Control, AGC)失效時，各發電廠協助調整系統頻率範圍，供發電業電廠遵循。

3. 範疇

(1) 發電業。

4. 各發電廠協助調整系統頻率規定表

發　　電　　廠	調　　整　　工　　作
有 LFC 設備者，作系統頻率控制時。	保持 60Hz 運轉。
有 LFC 設備者，未作系統頻率控制時。	頻率在 59.8～60.2Hz 範圍內可不予調整，如超過此範圍即須調整。
裝置容量 20MW 以上，無 LFC 設備者。	頻率在 59.5～60.3Hz 範圍內可不予調整，如超過此範圍即須調整。
裝置容量 20MW 以下者。	頻率在 59.2～60.4Hz 範圍內可不予調整，如超過此範圍即須調整。

註：

(1) 上表所述「調整」工作，係指由控制室手動調整。

(2) 系統發生事故頻率急劇降低時，水庫或調整池水力機組，不論電動機運轉或解聯待機中，均應立即依照上項規定之調整範圍，逕行將電動機運轉改為發電機運轉，並將待機中機組起動併聯，協助調整系統頻率，再報告中央調度中心。

(3) LFC 為負載頻率控制(Load Frequency Control)