RUSSIAN FEDERATION

№ 0122684

Проверка подлинности сертификата соответствия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.79057

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «МСТ»,
Адрес: Россия, 650021, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский г.о., г. Кемерово, ул. Грузовая, стр.18, офис 301, ИНН: 4205316570, ОГРН: 1154205015480, телефон: +7(3842)77-74-57, электронная почта: info@mst.ru.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «МСТ»,
Адрес: Россия, 650021, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский г.о., г. Кемерово, ул. Грузовая, стр.18, офис 301, ИНН: 4205316570, ОГРН: 1154205015480, телефон: +7(3842)77-74-57, электронная почта: info@mst.ru.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Покрытие тепло - и звукоизоляционное из смеси на сухой основе гранул полистирола и цементно-минерального вяжущего марки SmartTherno D 100, D 115, D 130, D 150, D 200 толщиной слоя 20-500 мм.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.64.10

код ТН ВЭД
3824509000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, п.7, Метод 2 - Группа горючести – Г1;
ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В1;
ГОСТ 12.1.044-2018 п.4.18 - Группа дымообразующей способности – Д1;
ГОСТ 12.1.044-2018 п.4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т2;
ГОСТ Р 51032-97 – Группа распространения пламени – РП1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №73376-ПРГ/ПБ-25 от 19.06.2025.
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 23.64.10-024-27634388-2025 «Полимерно-минеральный связующий компонент для приготовления теплозвукоизоляционного материала SmartThermo»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с 20.06.2025 по 19.06.2028**

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) М.Ф. Аникин (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.Е. Алешина (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В», ТЗ № 1130.