```
> Frame 1571: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{8C56B23A-2E20-    > Frame 1572: 67 bytes on wire (536 bits), 67 bytes captured (536 bits) on interface \Device\NPF_{8C56
> Ethernet II, Src: SiemensIndus_b0:8d:ce (e0:dc:a0:b0:8d:ce), Dst: SiemensIndus_b0:8d:6f (e0:dc:a0:b0:8d:6f)    > Ethernet II, Src: SiemensIndus_b0:8d:6f (e0:dc:a0:b0:8d:6f), Dst: SiemensIndus_b0:8d:ce (e0:dc:a0:b0
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.102, Dst: 192.168.0.202                                 > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.202, Dst: 192.168.0.102
> Transmission Control Protocol, Src Port: 504, Dst Port: 502, Seq: 4076, Ack: 3421, Len: 12           > Transmission Control Protocol, Src Port: 502, Dst Port: 504, Seq: 3421, Ack: 4088, Len: 13
v Modbus/TCP                                                                                           v Modbus/TCP
    Transaction Identifier: 44005                                                                          Transaction Identifier: 44005
    Protocol Identifier: 0                                                                                 Protocol Identifier: 0
    Length: 6                                                                                              Length: 7
    Unit Identifier: 255                                                                                   Unit Identifier: 255
v Modbus                                                                                               v Modbus
    .000 0011 = Function Code: Read Holding Registers (3)                                                  .000 0011 = Function Code: Read Holding Registers (3)
    Reference Number: 0                                                                                    [Request Frame: 1571]
    Word Count: 2                                                                                          [Time from request: 0.006674000 seconds]
```