

Перв. примен.

Справ. №

Распределительный пункт:
номер, тип; установленная
и расчетная мощность, кВт/расч.
Аппарат на вводе тип, ток, А.

Выключатель автоматический
или предохранитель;
Тип, ток расцепителя или
плавкой вставки, А.

Марка, сечение проводника;
длина участка, м;
способ прокладки

Наименование по плану		Зона разг-ки, кор-р, макул-ра	Склад алкоголя, ЦХМ
Установленная мощность, кВт		1.8	1.2
Расчетный ток, А		7.8	5.2
		1	2

Изм

Лист

№ докум.

Погн.

Дата

Разраб.

Пров.

Т.контр.

Погн. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Погн. и дата

№ подл.

Погн. и дата

Однолинейная схема ЩО1

К ВРУ
О1
ВВГнг-LS3х2.5,
в гофротрубе

ЩО1
(щитосвещения 1 - зона разгрузки)
Руст=4кВт
Кс=0.4
Ррасч=1.6кВт
cosφ=0.8
Iрасч=6.9А

Legrand TX3 1P
In.p.=16А

3
4
KM7
(ЩАО)

L1

N
PE

Legrand TX3 3P
In.p.=10А

Legrand TX3 3P
In.p.=10А

PKM
ВВГнг-LS3х2,5
в гофротрубе

АЦ
ВВГнг-LS3х2,5
в гофротрубе

Пермский край, г. Пермь

Магазин "Пятерочка" по
адресу
ул. Кунгурская 27

Лит.

Масса

Масштаб

И

Лист

Листов