Однолинейная схема ЩВК

Распределительный пункт: номер, тип; установленная и расчетная мощность, кВт/Iрасч. Аппарат на вводе тип, ток, А.

Выключатель автоматический или предохранитель; Тип, ток расцепителя или плавкой вставки, А.

Марка, сечение проводника; длина, сечение N и способ прокладки

Наименование по плану	Вент-р притока ЦХМ	Нагрев-ль притока ЦХМ	Вент-р вытяжки ЦХМ	Кондиционер фруктов	Кондиционер гл. касса	Кондиционер торговый зал	Кондиционер кассовой зоны	Тепловая завеса в зоне разгрузки	Тепловая завеса главный вход	Плапана проти- - вопожарные	Вытяжка торговый зал	Вытяжка подсобок	Вытяжка зоны разгрузки	Вытяжка сан. узел	Вытяжка гриль	Вентилятор притока Т.З.	Нагреватель притока Т.З.	Нагреватель притока Т.З.	Вентилятор притока подсобки	Нагреватель притока подс.	Нагреватель притока подс.	Вентилятор притока разгр-ки	Нагреватель притока разгр.
Установленная мощность, кВт	0.75	2,2	0.75	2.57	2.2	12	2.57	12	5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	5	-	0.75	5	-	0.75	2.2
Расчетный ток, А	3.3	10,0	3.3	10.5	9.6	18.2	10.5	18.2	13.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	13.2	-	3.4	13.2	-	3.4	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Перм. и дата | Взам. инв. № | Инв. № подл. | Подп. и дата | Подп. и дата | Согласов. № | Перв. примен.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Пермский край, г. Пермь

Магазин "Пятерочка" по адресу ул. Куйбурская 27

Лит.	Масса	Масштаб
И		
Лист	Листов	

Однолинейная схема ЩВК

ООО "СтройГарант"

Копировал

Формат А4х3