Однолинейная схема ЩВК

Распределительный пункт: номер, тип; установленная и расчетная мощность, кВт/Iрасч. Аппарат на вводе тип, ток, А.

Выключатель автоматический или предохранитель; Тип, ток расцепителя или плавкой вставки, А.

Марка, сечение проводника; длина участка, м; способ прокладки

Наименование по плану		Плапана проти- - вопожарные	Вытяжка торговый зал	Вытяжка подсобок	Вытяжка зоны разгрузки	Вытяжка сан. узел	Вытяжка гриль	Вентилятор притока Т.З.	Нагреватель притока Т.З.	Нагреватель притока Т.З.	Вентилятор притока подсобки	Нагреватель притока подс.	Нагреватель притока подс.	Вентилятор притока разгр-ки	Нагреватель притока разгр.
Установленная мощность, кВт		0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	5	-	0.75	5	-	0.75	2.2
Расчетный ток, А		3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	13.2	-	3.4	13.2	-	3.4	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Пермский край, г. Чернушка

Магазин "Пятерочка" по адресу ул. Юбилейная 40а

Лит.	Масса	Масштаб
И		

Лист	Листов

Однолинейная схема ЩВК

ООО "СтройГарант"

Копировал | Формат А3