

Перв. примен.

Справ. №

Попр. и дата

Взам. инв. №

Попр. и дата

Инв. № подл.

Однолинейная схема ЩХО

Распределительный пункт:  
номер, тип; установленная  
и расчетная мощность, кВт/расч.  
Аппарат на вводе тип, ток, А.

Выключатель автоматический  
или предохранитель;  
Тип, ток расцепителя или  
плавкой вставки, А.

Марка, сечение проводника;  
длина участка, м;  
способ прокладки

ЩХО (щит холодильного оборудования)  
Руст=26.5кВт  
Kс=0.4  
Ррасч=10.6кВт  
cosφ=0.93  
Iрасч=28А

К ВРУ  
XO  
ВВГнг-LS5х10,  
в гофротрубе

Legrand TX3 3P  
In.p.=40А

Legrand ВДТ TX3 4P  
In.p.=40А I=30mA

ЦХМ  
ВВГнг-LS3х2.5  
в гофротрубе

Г1  
ВВГнг-LS3х2.5  
в гофротрубе

Г2  
ВВГнг-LS3х2.5  
в гофротрубе

Г3  
ВВГнг-LS3х2.5  
в гофротрубе

Г4  
ВВГнг-LS3х2.5  
в гофротрубе

Г5  
ВВГнг-LS3х2.5  
в гофротрубе

Л1  
ВВГнг-LS3х2.5  
в гофротрубе

Л2  
ВВГнг-LS3х2.5  
в гофротрубе

Л3  
ВВГнг-LS3х2.5  
в гофротрубе

ХК  
ВВГнг-LS3х2.5  
в гофротрубе

МК  
ВВГнг-LS3х2.5  
в гофротрубе

ХО  
ВВГнг-LS3х2.5  
в гофротрубе

Наименование по плану		Цех холодных мясопродуктов	Горка 1	Горка 2	Горка 3	Горка 4	Горка 5	Лари гр.1	Лари гр.2	Холодильная камера	Морозильная камера	Холодильник икра/мороженное
Установленная мощность, кВт		9.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	3.2	3.2	2.2	2.8	1.5
Расчетный ток, А		25	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	8.4	8.4	9.6	12.5	6.8
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Изм

Лист

№ докум.

Попр.

Дата

Разраб.

Проб.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

Пермский край, г. Пермь

Магазин "Пятерочка" по адресу ул. Кунгурская 27

Однолинейная схема ЩХО

Копировал

Лит.

И

Лист

Листов

Масса

Масштаб

ООО "СтройГарант"

Формат А4х3