

HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE — DOSSIER TECHNIQUE

Module 1 : Sûreté, Sécurité Physique, Contrôle d'Accès & Registre d'Incidents (Log Book)

PÉRIMÈTRE SÉCURISÉ
Zone Critique & TGBT

PROTOCOLE D'ACCÈS
Biométrie + Badge RFID

ALERTE & POLICE
Liaison Directe MLOG

1. JOURNAL DES INCIDENTS & SÛRETÉ PHYSIQUE (INCIDENT REPORT LOG BOOK)

Date / Heure	Type d'Incident	Localisation	Description de l'Occurrence	Action & Police	Statut
12/10/2026 02:15	Alerte Intrusion	Zone Critique (Pharmacie)	Tentative d'accès non autorisé par forçage de porte.	Levée de doute CCTV / Appel Police (Réf. MLOG-981)	Sécurisé
14/10/2026 11:30	Panne Technique	Local TGBT Souterrain	Déclenchement contact anti-sabotage armoire basse tension.	Vérification technique & rapport interne.	Clôturé
15/10/2026 19:40	Trouble / Visiteur	Accueil Urgences	Agitation dans la zone publique, refus des consignes de sécurité.	Intervention de la ronde et des forces de l'ordre.	Résolu

2. REGISTRE DES FLUX, RÉCEPTIONS & REJETS (RECEIVING & DELIVERY LOG)

Date	Fournisseur / Transport	Article / Équipement	État (In / Out)	Motif Rejet (Break/Fault)	Décision
10/10/2026	MedicalTech SARL	Cartes d'alimentation onduleur	Conforme (IN)	Néant	Accepté
13/10/2026	Global Supply RDC	Consommables Stérilisation	Endommagé (OUT)	Colis déchiré / Humidité détectée	Refusé
16/10/2026	Schneider Electric	Disjoncteurs modulaires TGBT	Conforme (IN)	Néant	Accepté

MAINTENANCE ÉLECTRIQUE & INFRASTRUCTURES D'ÉCLAIRAGE

Module 2 : Tableaux Électriques, Câblage Industriel, Bâtiment & Éclairage Parking

3. CÂBLAGE DES TABLEAUX & ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE (PANEL WIRING MAINTENANCE)

Date / Horaire	Emplacement / Panneau	Activité Réalisée (Wiring / Check)	Composants & Support	État Final
18/10/2026	TGBT Principal (Industriel)	Contrôle thermographique et resserrage des borniers	Torons de câbles, barres omnibus de cuivre	Conforme
19/10/2026	Sous-Panneau Bloc Opérateur	Maintenance préventive des circuits de commande	Relais, borniers, support isolant remplacé	Réparé / Testé

4. INFRASTRUCTURE D'ÉCLAIRAGE : BÂTIMENT VS INDUSTRIEL (LIGHTING & OUTLET LOG)

Zone / Secteur	Type d'Éclairage	Panne / Problème (Fault / Break)	Action Corrective & Remplacement	Validation
Parking Extérieur	Éclairage Industriel (Mâts)	Ampoule grillée / Défaillance de ballast (Bulb fault)	Remplacement ampoule LED & douille support	OK
Couloirs Urgences	Éclairage Bâtiment (Encastré)	Court-circuit sur interrupteur et prise (Key-way break)	Remplacement mécanisme d'interrupteur et prise	OK
Locaux Techniques	Éclairage de Sécurité (BAES)	Batterie de secours déchargée / Défaut test	Remplacement de la batterie interne et test de flux	OK

5. JOURNAL D'ACTIVITÉ DE MAINTENANCE & ENTRETIEN (CLEANING & SERVICE RECORD)

Date	Zone / Équipement	Opération Réalisée (Nettoyage / Service)	Visa / Responsable Technique
20/10/2026	Bloc Opérateur (Salle 1 & 2)	Nettoyage profond, désinfection et maintenance des flux d'air CTA	[Équipe Biomédicale & Hygiène]
21/10/2026	Local Onduleurs & BESS	Dépoussiérage des racks batteries et test d'isolement des câbles	[Ingénieur Électrique Principal]