

MODULE 1: WHAT IS A CONFINED SPACE?

मॉड्यूल 1: कन्फाइंड स्पेस क्या है?

English

A Confined Space is an enclosed or partially enclosed space:

- ✓ With limited entry and exit
- ✓ Not designed for continuous occupancy
- ✓ May contain dangerous atmosphere or hazards

हिन्दी

कन्फाइंड स्पेस ऐसा बंद या आंशिक रूप से बंद स्थान है:

- ✓ जहाँ प्रवेश और निकास सीमित होता है
- ✓ जहाँ लगातार रहने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है
- ✓ जहाँ खतरनाक गैस, ऑक्सीजन की कमी या अन्य खतरे हो सकते हैं

Examples

- ✓ Tanks
- ✓ Vessels
- ✓ Hoppers
- ✓ Bins
- ✓ Manholes
- ✓ Boilers
- ✓ ESP
- ✓ Cable Tunnels
- ✓ Conveyor Tunnels

MODULE 2: CATEGORIES OF CONFINED SPACE

मॉड्यूल 2: कन्फाइंड स्पेस की श्रेणियाँ

Category	Risk Level	Example
A	High Risk	Gas Holders, Boilers
B	Medium Risk	Bins, Hoppers
C	Low Risk	Conveyor Tunnel, Cable Tunnel

हिन्दी

श्रेणी	जोखिम स्तर
A	उच्च जोखिम
B	मध्यम जोखिम
C	निम्न जोखिम

MODULE 3: MAJOR HAZARDS

मॉड्यूल 3: प्रमुख खतरे

English

Confined spaces may contain:

- ✗ Oxygen deficiency
- ✗ Toxic gases
- ✗ Flammable gases
- ✗ Engulfment
- ✗ Electrocution
- ✗ Fire

✗ Explosion

✗ Moving machinery

हिन्दी

कन्फाइंड स्पेस में निम्न खतरे हो सकते हैं:

✗ ऑक्सीजन की कमी

✗ जहरीली गैस

✗ ज्वलनशील गैस

✗ सामग्री में दब जाना

✗ बिजली का झटका

✗ आग

✗ विस्फोट

✗ चलती मशीनरी

MODULE 4: ENTRY PERMIT REQUIREMENT

मॉड्यूल 4: प्रवेश अनुमति

Golden Rule

No Permit = No Entry

परमिट नहीं = प्रवेश नहीं

Mandatory

✓ Confined Space Permit

✓ Work Permit

✓ Gas Test

☒ Isolation

☒ Rescue Plan

MODULE 5: SAFE ATMOSPHERE REQUIREMENTS

मॉड्यूल 5: सुरक्षित वातावरण

Before entry ensure:

Oxygen Level

☒ Minimum: 19.5%

☒ Maximum: 23.5%

Temperature

☒ Less than 45°C

Gas Level

☒ Within permissible limits

हिन्दी

प्रवेश से पहले:

☒ ऑक्सीजन 19.5% से 23.5% के बीच हो

☒ तापमान 45°C से कम हो

☒ गैस सुरक्षित सीमा में हो

MODULE 6: ATMOSPHERIC TESTING

मॉड्यूल 6: वातावरण परीक्षण

Test Before Entry

☒ Oxygen

- ☒ Carbon Monoxide (CO)
- ☒ Ammonia (NH₃)
- ☒ Hydrocarbon Vapour
- ☒ Other harmful gases

Rule

Atmosphere must be tested before entry.

MODULE 7: GAS DETECTORS

मॉड्यूल 7: गैस डिटेक्टर

Every entrant should carry:

- ☒ Personal Gas Detector

Types

- ☒ Single Gas Detector
- ☒ Multi Gas Detector

Never

- ☒ Enter without gas testing
- ☒ Enter without detector

MODULE 8: ISOLATION OF CONFINED SPACE

मॉड्यूल 8: आइसोलेशन

Before entry:

- ☒ Electrical Isolation
- ☒ Mechanical Isolation
- ☒ Hydraulic Isolation

☒ Pneumatic Isolation

☒ Steam Isolation

☒ Gas Isolation

हिन्दी

प्रवेश से पहले सभी ऊर्जा स्रोतों का पॉजिटिव आइसोलेशन आवश्यक है।

MODULE 9: VENTILATION

मॉड्यूल 9: वेंटिलेशन

English

Fresh air must be supplied continuously.

Ventilation shall continue throughout the job.

हिन्दी

ताज़ी हवा की व्यवस्था लगातार होनी चाहिए।

कार्य पूरा होने तक वेंटिलेशन जारी रहना चाहिए।

MODULE 10: RESPONSIBILITY OF ENTRANT

मॉड्यूल 10: एंट्रेंट की जिम्मेदारी

Entrant Must

☒ Understand hazards

☒ Use PPE

☒ Use gas detector

☒ Follow instructions

☒ Communicate with attendant

- ☒ Exit immediately when ordered

MODULE 11: RESPONSIBILITY OF ATTENDANT

मॉड्यूल 11: अटेंडेंट की जिम्मेदारी

Attendant shall:

- ☒ Stay outside
- ☒ Maintain count of entrants
- ☒ Maintain communication
- ☒ Monitor conditions
- ☒ Raise alarm
- ☒ Initiate rescue

Never

- ☒ Enter confined space for rescue without approval

MODULE 12: RESPONSIBILITY OF SITE SUPERVISOR

मॉड्यूल 12: साइट सुपरवाइजर की जिम्मेदारी

- ☒ Ensure permit availability
- ☒ Verify isolation
- ☒ Verify gas testing
- ☒ Verify rescue arrangement
- ☒ Ensure compliance
- ☒ Stop work if unsafe

MODULE 13: PPE REQUIREMENTS

मॉड्यूल 13: PPE

Mandatory PPE:

- ☒ Helmet
- ☒ Safety Shoes
- ☒ Safety Goggles
- ☒ Gloves
- ☒ Reflective Jacket

Additional PPE as needed:

- ☒ SCBA
- ☒ Harness
- ☒ Lifeline
- ☒ Respiratory Protection

MODULE 14: RESCUE & EMERGENCY

मॉड्यूल 14: बचाव एवं आपातकाल

Rescue Plan Must Include

- ☒ Emergency contact numbers
- ☒ Rescue method
- ☒ Rescue equipment
- ☒ Rescue team
- ☒ First aid arrangement

Important

Never attempt unauthorized rescue.

MODULE 15: GOLDEN RULES

मॉड्यूल 15: सुनहरे नियम

1. No Permit No Entry.
2. Test atmosphere before entry.
3. Verify isolation.
4. Use gas detectors.
5. Use PPE.
6. Maintain communication.
7. Keep attendant outside.
8. Follow rescue plan.
9. Exit immediately when instructed.
10. Stop work if unsafe.