

鉄骨工事

12. 工作図

13. 製作精度

14. 仮組

15. 摩擦面の性能及び処理

16. 締付け

17. 技能資格者

18. 材料準備

19. 溶接施工

20. 溶接部の試験

21. デッキプレートの溶接

22. 塗料の種類

23. 耐火被覆の種類及び性能

24. 建方精度

25. アンカーボルト等の設置

26. 施工

27. 溶融垂鉛めっき高力ボルト接合

28.

3節 工作一般

高力ボルト及び普通ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等  
※国土交通省大臣官房官庁営繕部「建築鉄骨設計基準」による。  
・その他（ ）

鉄骨の製作精度  
※（社）日本建築学会「建築工事標準仕様書6鉄骨工事、付則6、鉄骨精度検査基準」による。  
・その他（ ）

※仮組を行う（仮組を行うにあたっては、施工計画書を作成する。）

4節 高力ボルト接合

※すべり係数試験は図示による

・ボルトの長さが呼び径の5倍を超える場合の回転量（図示による）

6節 溶接接合

※溶接技能者の技量付加試験は図示による

開先の形状  
※国土交通省大臣官房官庁営繕部「建築鉄骨設計基準」による。  
・図示による ・その他（ ）

・エンドタブの切除箇所 ・見え隠れ部分（図示による）  
・見え掛り部分（図示による）

・完全溶込み溶接の溶接部の余盛り高さ  
※JASS6付則6.「鉄骨精度検査基準」付表3「溶接」による  
・その他（mm）

スカラップの形状  
※γ：3.5mm程度 ・α：1.0mm程度 ・その他（ ）

・完全溶込み溶接部の超音波探傷試験を行う ・行わない  
工場溶接の平均出良品質限界  
※4.0% ・2.5%  
工場溶接の検査水準  
※第6水準  
工事現場溶接の平均出良品質限界  
※4.0% ・2.5%  
・放射線透過試験を行う ・行わない  
・エンドタブを用いたマクロ試験を行う ・行わない

7節 スタッド溶接及びデッキプレート溶接

デッキプレートを鉄骨部材に溶接する場合の工法  
※図示による  
合成スラブとして使用するデッキプレートの接合  
※焼抜き溶接 ・その他（ ）

8節 錆止め塗装

・鉄骨鉄筋コンクリート造の鋼製スリーブで鉄骨に溶接されたものの内面  
※標準仕様書表18.3.1 B種 ・その他（ ）  
・耐火被覆材の接着する面の塗料種別（図示による）

9節 耐火被覆

耐火被覆の種別及び性能

| 種 別         | 所定性能及び適用箇所 | 備 考   |
|-------------|------------|-------|
| ・耐火材        | ・          | 7.9.4 |
| 吹付け         | ・          | 7.9.4 |
| ・耐火板張り      |            | 7.9.5 |
| ・耐火材巻付け     |            | 7.9.6 |
| ・ラス張りモルタル塗り |            | 7.9.7 |
| ・図示による      |            |       |

10節 工事現場施工

建方等の工事現場施工の精度  
※JASS6付則6.「鉄骨精度検査基準」付表5「工事現場」による。  
・その他（ ）

・構造用アンカーボルト及びアンカーフレームの形状及び寸法  
形状 ※図示による  
寸法 ※図示による

・建て方用アンカーボルトの保持及び埋込み（表7.10.1）  
・A種 ※B種 ・C種

・柱底均しモルタルの工法種別及び厚さ（表7.10.2）  
工法種別 ※A種 ・B種 ・その他（ ）  
厚さ ※5.0mm ・3.0mm ・その他（mm）

11節 軽量形鋼構造

ボルト接合 ※普通ボルト接合 ・その他（ ）

12節 溶融亜鉛めっき工法

摩擦面の処理  
※7.12.4(a)(1)による ・りん酸塩処理 ・その他（ ）  
・りん酸塩処理等の特別な処理を施す場合のすべり耐力等の確認方法  
（図示による）  
・ボルトの長さが呼び径の5倍を超える場合の回転量（図示による）

その他

⑧

コンクリート

2節 種強コンクリートブロック造

ブロックの種類及び厚さ（JIS A 5406）

| ブロックの種類   | 厚さ（mm） | 適用箇所 |
|-----------|--------|------|
| ・空洞ブロック16 | ・      |      |
|           |        |      |
| ・図示による    |        |      |

充填用及びびまぐさ以外のコンクリート強度（N/mm<sup>2</sup>）  
設計基準強度 ※24以上 ・その他（ ）  
呼び強度 ※24+T ・その他（ ）  
Tは北部地域等の冬の一時期の気温補正

交差部及び端部（開口部）の配筋  
※図示による

3節 コンクリートブロック組壁及び床

ブロックの種類及び厚さ

| ブロック種類    | 厚さ（mm） | 適用箇所  |
|-----------|--------|-------|
| ○空洞ブロック16 | ○100   | 図示による |
| ○空洞ブロック16 | ○150   | 図示による |

等の化粧有りブロック ・適用箇所（ ） ※図示による

各部の配筋 ※図示による

4節 ALCパネル

パネルの種類等（JIS A 5416）

| 種類        | 単位荷重（N/m <sup>2</sup> ） | 厚さ        | 長さ | 取付け工法種別     |
|-----------|-------------------------|-----------|----|-------------|
| ・外壁パネル    | ・1180 ・1960             | ※100 ・    | ・  | ・A種 ・B種 ・C種 |
| ・間仕切り壁パネル |                         | ※100 ・    | ・  | ・B種 ・C種 ・D種 |
| ・屋根パネル    | ・9801                   | ※100 ・    | ・  | ※F種         |
| ・床パネル     | ・2350 ・3530             | ・100 ・150 | ・  | ※F種         |
| ・図示による    |                         |           |    |             |

・建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法  
（図示による）

出隅及び入隅部、パネルと他部材との取合い部の目地幅（図示による）

短辺小口相互の接合部、出隅及び入隅部、他部材との取合い部の処理

・耐火目地材を充填する ・その他（図示による）

床パネルの耐火性能（図示による）

5節 押出成形セメント板（ECP）

原料による区分 ※無石棉タイプ（タイプⅡ）

| 施工箇所       | 表面形状     | 厚さ（mm）  | 取付け工法種別 |
|------------|----------|---------|---------|
| ・外壁パネル     | ・フラットパネル | ・50 ・60 | ・A種     |
| ・デザインパネル   | ・50 ・60  |         | ・B種     |
| ・タイルベースパネル | ・60 ・    |         |         |

・図示による

・建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法  
（図示による）

パネル相互の目地幅 ※標準仕様書8.5.3(f)による ・

耐火構造以外の目地及び隙間の処理 ※パネル製造所の仕様 ・図示による

出隅及び入隅部のパネル接合目地幅 ※15mm ・図示による

8. 間仕切壁パネル工法

| 施工箇所       | 表面形状     | 厚さ（mm）  | 取付け工法種別 |
|------------|----------|---------|---------|
| ・外壁パネル     | ・フラットパネル | ・50 ・60 | ・A種     |
| ・デザインパネル   | ・50 ・60  |         | ・B種     |
| ・タイルベースパネル | ・60 ・    |         |         |

・図示による

9.

⑨

防

水

工事

⑩

石

工事

4. 保護層等の施工

平場の保護コンクリートの厚さ  
・こて仕上げ（※水下で8.0mm以上 ・その他（mm）  
・タイル等仕上げ（※水下で6.0mm以上 ・その他（mm）  
立ち上がり部の保護の方法（標準仕様書）  
・9.2.5(e)(1) ・9.2.5(e)(2) ・9.2.5(a)(3) ・9.2.5(a)(4)

5. 材 料

改質アスファルトシートの種類及び厚さ（JIS A 6013）

| 種 別                 | 厚さ（mm）     |
|---------------------|------------|
| ・AS-1下層用（非露出層防水用R種） | ※2.5mm以上 ・ |
| ・AS-1上層用（露出層防水用R種）  | ※3.0mm以上 ・ |
| ・AS-2（露出層防水用R種）     | ※4.0mm以上 ・ |
| ・図示による              |            |

防水層の工程による種別 ※標準仕様書9.3.1（AS-1 ・AS-2）による  
・その他（ ）

7. 材料及び防水層の種別  
防水層の種別及び工程

4節 合成高分子系ルーフィングシート防水

| 種 類          | 種別による厚さ（mm）   |        |        |        |        |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
|              | S-F1          | S-F2   | S-M1   | S-M2   | S-M3   |
| 均一シート        | ・加硫ゴム系 ※1.2 ・ | ――     | ――     | ――     | ――     |
| ・塩化ビニル樹脂系    | ――            | ※2.0 ・ | ――     | ――     | ――     |
| ・その他（図示による）  | ――            | ――     | ――     | ――     | ――     |
| 複合シート        | ・加硫ゴム系        | ――     | ※1.5 ・ | ――     | ――     |
| ・塩化ビニル樹脂系    | ――            | ――     | ――     | ※1.5 ・ | ――     |
| ・熱可塑性エラストマー系 | ――            | ――     | ――     | ――     | ※1.2 ・ |
| ・その他（図示による）  | ――            | ――     | ――     | ――     | ――     |

絶縁シートの材質 ※発泡ポリエチレンシート ・その他（ ）

モルタル塗り防水地下地施工箇所（図示による）

立上りコンクリート打直し仕上げ ※標準仕様書表6.2.3B種 ・その他（ ）

PCコンクリート部材の下の目地処理（図示による）

PCコンクリート部材の入隅部の増張り（図示による）

・建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法  
（図示による）

8. 施 工

9. 防水層の種別及び工程

5節 塗膜防水

塗膜防水の防水層の工程による種別

| 種 別           | 施 工 箇 所         | 備 考 |
|---------------|-----------------|-----|
| ウレタン系塗膜防水     |                 |     |
| ・X-1          |                 |     |
| ○X-2          | ・屋根、バルコニー等側溝    |     |
| ・             |                 |     |
| ゴムアスファルト系塗膜防水 |                 |     |
| ○Y-1          | 地下外壁（受水槽置場、ピット） |     |
| ・Y-2          | 室内              |     |
| ・             |                 |     |

種別X-1における脱気装置 ・種類（ ） ・設置数（ ）

種別Y-2における保護層 ・設ける ・設けない

6節 シーリング

シーリング材の種類  
◎接着体に応じたものとし、表9.6.1に準ずる。  
○その他

| 種類(記号)    | 施 工 箇 所                 |
|-----------|-------------------------|
| ポリウレタン系   | コンクリート（JIS A 5748 同等以上） |
| ポリサルファイド系 | ガラス                     |

※塗装下地部分に使用する場合は防汚機能付き（ノンブリードタイプ、ノン可塑剤タイプ）とする。

目地寸法 ※標準仕様書9.6.3(a)(1)～(3)による ・その他（ ）

接着性試験 ※簡易接着性試験 ・引張接着性試験

その他

元請業者、施工業者、製造所の三者連署による保証書を監督員に提出する。  
保証期間 ※工事引渡し後 10年間 {但し、アスファルト防水工事は（ ）年間}  
・工事引渡し後（ ）年間 {但し、アスファルト防水工事は（ ）年間}

1節 一般事項

石材の割付け ※標準仕様書10.1.3(a)(1)～(2) ・その他（ ）

石材加工  
粗面仕上げの場合のみ込み部分仕上げ（標準仕様書10.1.3(b)(1)による）

屋内の本磨き床の清掃 ※ワックスを使用する

2節 材料

| 天然石（JIS A 5003） |         |       |       |          | （表10.2.1及び表10.2.2） |  |  |
|-----------------|---------|-------|-------|----------|--------------------|--|--|
| 施工箇所            | 品 質     | 石材の種類 | 形状・寸法 | 表面仕上げの種類 |                    |  |  |
| 図示による           | ※1等 ・2等 | 大理石   | 図示による | 本磨き      |                    |  |  |
| 図示による           | ※1等 ・2等 | 御影石   | 図示による | 本磨き・J.P  |                    |  |  |
|                 | ※1等 ・2等 |       |       |          |                    |  |  |

ジェットバーナーのバフ仕上げ ○有 ・無

| テラズブロック及びテラズタイル（JIS A 5411） |      |     |       |          | （表10.2.2） |  |  |
|-----------------------------|------|-----|-------|----------|-----------|--|--|
| 施工箇所                        | 種石種類 | 大きさ | 形状・寸法 | 表面仕上げの種類 |           |  |  |
| ・テラズブロック                    |      |     |       |          |           |  |  |
| ・テラズタイル                     |      |     |       |          |           |  |  |
| ○図示による                      |      |     |       |          |           |  |  |

⑩

石

工事

4. 取付け金物

外壁湿式工法及び内壁空積工法用受金物  
※材質SS400 寸法L-75×75×6 L=100mm又は150mm  
・その他（材質： 寸法： L= ）  
乾式工法用金物の方式（表10.2.4） ・スライド方式 ・ロッキング方式  
特殊部位に使用する引金物等  
だば、かすが及び受金物 ※10.2.2(a)による ・その他（ ）  
吊金物及び化粧吊りボルト ※ステンレス（SUS304）、径6mm、長さ80mm  
・その他（ ）  
乾式工法用金物 ※標準仕様書表10.2.4のスライド方式で、通しだば  
・その他（ ）  
アンカーの材質及び寸法  
※標準仕様書10.2.2(d)(1)～(2)による ・その他（ ）  
あと施工アンカーの材質・寸法（図示による）  
その他金物の材質・形状・寸法（図示による）

5. その他の材料

取付け用モルタル ※石材施工業者の指定する製品 ・その他（ ）  
目地用モルタル ※石材施工業者の指定する製品 ・その他（ ）  
石裏面処理材 ※石材施工業者の指定する製品 ・その他（ ）  
裏打ち処理材 ※石材施工業者の指定する製品 ・その他（ ）  
外壁湿式工法に使用するドレンパイプの材質（図示による）  
充填材料等 ※石材施工業者の指定する製品 ・その他（ ）

6. 材 料

石材の厚さ ※有効厚さ25mm以上 ・その他（mm以上）  
石裏面処理及び裏打ち処理 ※行う ・行わない  
（・石裏面処理材：図示による ・裏打ち処理材：図示による）

7. 施 工

下地ごしらえ ※流し筋工法 ・その他（ ）  
一般目地幅 ※6mm以上 ・その他（mm以上）  
一般目地のシーリング材 ・標準仕様書9章6節により寸法は幅、深さとも6mmとする  
（ ）  
伸縮調整目地の位置 ※標準仕様書表11.1.1による ・その他（ ）  
シーリング材の目地寸法 ※10mm以上 ・その他（ ）

8. 材 料

石材の厚さ ※20mm以上 ・その他（mm以上）  
石裏面処理及び裏打ち処理 ・行う ・行わない  
（・石裏面処理材：図示による ・裏打ち処理材：図示による）

9. 施 工

下地ごしらえ ※あと施工アンカー ・横筋流し工法 ・あと施工アンカー工法  
一般目地幅 ※6mm以上 ・その他（mm以上）  
一般目地のシーリング材 ・標準仕様書9章6節により、寸法は幅、深さとも6mmとする  
（ ）  
伸縮調整目地の位置 ※6mm程度ごと ・その他（ ）  
シーリング材の目地寸法 ※10mm以上 ・その他（ ）

10. 材 料

石材の厚さ  
外壁 ※30mm以上 ・その他（ ）  
内壁 ※25mm以上 ・その他（ ）  
だば用穴位置 ※標準仕様書10.5.2(b)(1)による ・図示による  
石裏面処理及び裏打ち処理 ・行う ・行わない  
（・石裏面処理材：図示による ・裏打ち処理材：図示による）

11. 施 工

・建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法  
（ ）  
目地幅 ※8mm以上 ・その他（mm以上）

12. 床の石張り

石材の厚さ（図示による）  
石裏面処理 ○行う（処理材：図示による）  
・行わない

屋外の一般目地幅 ※4mm ○（3）mm  
屋内の一般目地幅 ※3～6mm ○（0～2）mm  
伸縮調整目地の位置 ※床面積30㎡、長さ6mごと及び他の部材との取合い箇所  
・図示による  
シーリング材の目地寸法 ※10mm以上 ・その他（ ）

13. 階段の石張り

石材の厚さ（図示による）  
石裏面処理 ・行う（処理材：図示による）  
・行わない

屋外の一般目地幅 ※4mm ○（3）mm  
屋内の一般目地幅 ※3～6mm ○（0～2）mm  
伸縮調整目地の位置 ※床面積30㎡、長さ6mごと及び他の部材との取合い箇所  
・図示による  
シーリング材の目地寸法 ※10mm以上 ・その他（ ）

14. 適用範囲

アーチ、上げ裏等 ・外壁湿式工法 ・内壁空積工法 ・乾式工法  
笠木、甲板等 ○外壁湿式工法 ・内壁空積工法 ・乾式工法  
隅て板 ・外壁湿式工法 ・内壁空積工法 ・乾式工法

15. アーチ、上げ裏等の石張り

石材の厚さ ・アーチ部（mm） ・その他（図示による）  
・上げ裏部（mm）  
石裏面処理及び裏打ち処理 ・行う ・行わない  
（・石裏面処理材：図示による ・裏打ち処理材：図示による）  
一般目地幅 ※6mm以上 ・その他（mm以上）  
伸縮調整目地の位置 ※他の部位との取合い部 ・その他（ ）  
シーリング材の目地寸法 ※10mm以上 ・その他（ ）

16. 笠木、甲板等の石張り

石材の厚さ 笠木部（30mm） 甲板部（30mm）  
（・石裏面処理材：図示による）  
一般目地幅 ※6mm以上 ・その他（mm以上）  
一般目地のシーリング材 ・標準仕様書9章6節により寸法は幅、深さとも6mmとする  
（ ）  
伸縮調整目地の位置 ※標準仕様書表11.1.1による ・その他（ ）  
シーリング材の目地寸法 ※10mm以上 ・その他（ ）

乾式工法の場合  
取付け代 ※10.5.3(b) ・（ ）  
石裏の補強用モルタル ・用いる ・用いない  
目地幅 ※8mm以上 ・その他（mm以上）

一級建築士事務所

アトリエ かなえ

〒901-0405 沖縄県八重瀬町宇伊覇122-3-A

沖縄県知事登録 第162-3951号

一級建築士登録 第 350958 号

漢那 香苗

DWG. DATE  
2025/09/01

PRINT. DATE  
令和8年 7月16日

検図

製図

縮尺

工事名称

図面名称

図面番号

施主印

A - 02

確保様住宅新築工事

特記仕様書③