施設設備点検チェックシート(発災直後対応)

| 施設名: | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| 発災日時: 年月日時分 | | | | | | |
| 点検実施者: | ì | | | | | |
| | | | | | | |
| 建物・構造物の緊急安全点検 | | | | | | |
| □建物外観の損傷確認:□ 損傷なし □ 軽微な損傷 □ 重大な損傷 | | | | | | |
| 員傷箇所の詳細: | | | | | | |
| □建物内部の損傷確認:□ 損傷なし □ 軽微な損傷 □ 重大な損傷 | | | | | | |
| (□壁面 □天井 □床面 □柱・梁 □その他) | | | | | | |
| □ 透析室の安全性:□ 使用可能 □ 一部制限 □ 使用不可 | | | | | | |
| 制限・不可理由: | | | | | | |
| □避難経路の確保:□ 確保済 □ 一部阻害 □ 阻害・不通 | | | | | | |
| 阻害箇所: | | | | | | |
| | | | | | | |
| ライフラインの緊急確認 | | | | | | |
| □ 電力供給状況:□ 正常 □ 一部停電 □ 全停電 | | | | | | |
| □ 自家発電装置:□ 正常稼働 □ 要点検 □ 故障 □ 無 | | | | | | |
| 家働予定時間: 燃料残量: | | | | | | |
| □上水道供給状況:□ 正常 □ 水圧低下 □ 断水 | | | | | | |
| □ 透析用水確保:□ 確保済 □ 要調整 □ 確保困難 | | | | | | |
| 炉水状況・ | | | | | | |

| | | 透析関連設備 | の緊急点検 | |
|---|---------|--------|-------|-------|
| | 設備名 | 損傷・異常 | 機能状況 | 対応要否 |
| | 透析液作成装置 | □ 異常なし | □正常 | □不要 |
| | | □ 異常あり | □要確認 | □ 要対応 |
| | 透析用監視装置 | □異常なし | □正常 | □不要 |
| | (コンソール) | □ 異常あり | □要確認 | □ 要対応 |
| | 透析ベッド | □異常なし | □正常 | □不要 |
| | | □ 異常あり | □要確認 | □ 要対応 |
| | 水処理装置 | □異常なし | □正常 | □不要 |
| | | □ 異常あり | □要確認 | □ 要対応 |
| | 透析用配管 | □異常なし | □正常 | □ 不要 |
| | | □ 異常あり | □要確認 | □ 要対応 |
| 2 | の詳細: | | | |

緊急時対応物品の確認

□ 停電時対応:□ 懐中電灯確保 □ バッテリー確保 □ ランタン確保

| □ 通信機器:□ 携帯電話使用可 □ ハンドマイク使用可 □ ラジオ使用 | 可 |
|---|---|
| □ 救急処置物品:□ 確保済 □ 一部確保 □ 要調達 | |
| 不足物品: | |
| □ AED・救急カート:□ 正常 □ 要点検 □ 使用不可 | |
| 透析継続可否の総合判断 | |
| □ 透析実施可否:□ 継続可能 □ 条件付可能 □ 実施困難 | |
| □ 患者受入可能数:通常の%(名程度) | |
| □ 制限・困難理由: | |
| (□ 建物損傷 □ 電力不足 □ 水不足 □ 設備故障 □ スタッフ不足) | |
| 具体的な制約事項: | |
| 1 | |
| 2 | |
| +D.4+ | |
| 報告・連絡事項 | |
| □ ネットワーク本部への第一報:□ 実施済 □ 実施中 □ 要実施 | |
| 報告時刻:時分 報告者: | |
| □ 関係機関への連絡:□ 実施済 □ 実施中 □ 要実施 | |
| (□ 消防署 □ 警察 □ 病院 □ 電力会社 □ 水道局) | |
| □ 次回点検予定: | |
| 点検完了時刻: 時 分 | |
| 占給書任者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |