様式 05 施設設備点検表

【点検日時 】年月日時分
【施設名】
【点検者】
建物点検
□ 建物外観: □ 正常 / □ 軽微損傷 / □ 重大損傷
□ 建物内部: □ 正常 / □ 軽微損傷 / □ 重大損傷
□ 出入口・避難路: □ 正常 / □ 一部使用不可 / □ 使用不可
□ 階段・エレベーター: □ 正常 / □ 一部使用不可 / □ 使用不可
ライフライン点検
□ 電力供給: □ 正常 / □ 一部停電 / □ 全停電
□ 自家発電: □ 正常稼働 / □ 異常あり / □ 使用不可 / □ 設備なし
□燃料残量: □満タン / □3/4 / □半分 / □1/4 / □残りわずか
□上水道: □正常 / □水圧低下 / □断水
□ 貯水設備: □ 正常 / □ 一部損傷 / □ 使用不可 / □ 設備なし
□ ガス供給: □ 正常 / □ 一部停止 / □ 全停止
□ 通信回線: □ 正常 / □ 一部不通 / □ 全不通
医療ガス・空調設備
□ 酸素供給: □ 正常 / □ 異常あり / □ 使用不可
□ 医療用エア: □ 正常 / □ 異常あり / □ 使用不可
□ 吸引設備: □ 正常 / □ 異常あり / □ 使用不可

□ 空調設備: □ 正常 / □ 一部故障 / □ 使用不可
□ 換気設備: □ 正常 / □ 一部故障 / □ 使用不可
保管・安全設備
□ 医薬品保管庫: □ 正常 / □ 一部損傷 / □ 使用不可
□ 医療材料保管庫: □ 正常 / □ 一部損傷 / □ 使用不可
□ 冷蔵・冷凍設備: □ 正常 / □ 一部故障 / □ 使用不可
□ 防火・消火設備: □ 正常 / □ 一部故障 / □ 使用不可
□ 防犯設備: □ 正常 / □ 一部故障 / □ 使用不可
ᄵᄼᆋᄔᆚᄼᅟᄚᄼᅔᄡᄱᄓᄑ
給排水・廃棄物処理
□ 給水設備: □ 正常 / □ 一部故障 / □ 使用不可
□ 排水設備: □ 正常 / □ 一部詰まり / □ 使用不可
□ 浄化槽: □ 正常 / □ 異常あり / □ 使用不可 / □ 設備な
□ 廃棄物処理: □ 正常 / □ 一部支障 / □ 処理不可
公△□
総合評価
総合評価 □ 透析治療継続: □ 可能 / □ 一部制限あり / □ 不可能
□ 透析治療継続: □ 可能 / □ 一部制限あり / □ 不可能
 □透析治療継続: □可能 / □一部制限あり / □不可能 □緊急修繕要否: □不要 / □軽微修繕要 / □大規模修繕要 □安全性: □安全 / □要注意 / □危険
□透析治療継続: □可能 / □一部制限あり / □不可能□緊急修繕要否: □不要 / □軽微修繕要 / □大規模修繕要
 □透析治療継続: □可能 / □一部制限あり / □不可能 □緊急修繕要否: □不要 / □軽微修繕要 / □大規模修繕要 □安全性: □安全 / □要注意 / □危険
 □透析治療継続: □可能 / □一部制限あり / □不可能 □緊急修繕要否: □不要 / □軽微修繕要 / □大規模修繕要 □安全性: □安全 / □要注意 / □危険
 □透析治療継続: □可能 / □一部制限あり / □不可能 □緊急修繕要否: □不要 / □軽微修繕要 / □大規模修繕要 □安全性: □安全 / □要注意 / □危険
 □透析治療継続: □可能 / □一部制限あり / □不可能 □緊急修繕要否: □不要 / □軽微修繕要 / □大規模修繕要 □安全性: □安全 / □要注意 / □危険