

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VŨNG TÀU
Số: 135/QĐ-PCVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt bổ sung danh mục công trình và điều hòa kế hoạch vốn Sửa chữa lớn năm 2026 của Công ty Điện lực Vũng Tàu.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC VŨNG TÀU

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-HĐTV ngày 12/7/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-HĐTV ngày 31/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế về công tác kế hoạch áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-HĐTV ngày 06/12/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về thực hiện công tác sửa chữa lớn tài sản trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3706/QĐ-EVNHCMT ngày 21/7/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc Quy định quản lý tài sản, nguồn vốn và huy động vốn trong Tổng công ty Điện lực TP. HCM;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMT ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc Phân cấp cho Giám đốc các Đơn vị trực thuộc EVNHCMT;

Căn cứ Quyết định số 435/QĐ-EVNHCMT ngày 21/1/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc giao kế hoạch SXKD- Tài chính- ĐTXD năm 2026.

Căn cứ quyết định số 108/QĐ-PCVT ngày 05/03/2026 của Công ty Điện lực Vũng Tàu về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật – dự toán sửa chữa lớn Công trình: Sửa chữa lớn máy phát điện Cummins G1, G2 nhà máy điện An hội năm 2026.

Căn cứ tờ trình số 160/KT&AT ngày 06/03/2026 của Phòng KT&AT về việc bổ sung danh mục công trình thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026.

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng KHVT Công ty Điện lực Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt danh mục công trình và điều hòa vốn kế hoạch vốn sửa chữa lớn năm 2026 của Công ty Điện lực Vũng Tàu, thay thế cho quyết định số 309/QĐ-PCVT ngày 09/09/2025 (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Các Phòng, Đội căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện các công trình SCL năm 2026 được giao trong Quyết định này, đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và khối lượng thanh quyết toán được giao trong kế hoạch này.

Điều 3. Trưởng các Phòng, Đội liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KHV.T.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Tuyến

PHỤ LỤC BỔ SUNG DANH MỤC VÀ ĐIỀU HÒA KẾ HOẠCH VỐN SỬA CHỮA LỚN NĂM 2026
(Phụ lục đính kèm Quyết định số /QĐ-PCVT ngày tháng năm 2026)

Đơn vị: Công ty Điện lực Vũng Tàu

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	MCT	Tên công trình	Tiến độ thực hiện	Nội dung và khối lượng thực hiện	Dự toán	Kế hoạch vốn
		VỐN SCL Định mức TCT giao (435/EVNHCMC-KH - 27/2/2026)				59,663
		Giao danh mục và kế hoạch vốn lần 1 PCVT (QĐ 309/QĐ-PCVT - 09/09/2025)				35,000
		Giao danh mục và kế hoạch vốn lần 2 PCVT			51,103	40,475
	1	- Lưới và trạm điện			12,553	9,720
	1	- Thiết bị			17,416	14,509
	1	- Kiến trúc			1,591	1,125
	1	- Công xa			527	440
	2	- Sửa chữa khác			19,017	14,682
I		Lưới & trạm điện			12,553	9,720
1	VTAD 2605001	Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 - Công ty Điện lực Vũng Tàu	- KC: 3/2025 - HT: 6/2025 - QT: 7/2025	1. Hạng mục lưới hạ thế: - máy cắt 3p 230/380v 250a od+thùng b.vệ: 7 Bộ - Hộp domino 9 cực.: 1036 Cái - Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x240: 114 Bộ - Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x50+1x25mm2: 15 Bộ - Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x95+1x50mm2: 29 Bộ - trụ bê tông ly tâm 6m 100kg: 3 Cái - trụ bê tông (2 đoạn) 8m: 1 Cái - trụ bê tông ly tâm 10m: 6 Cái - Trụ bê tông ly tâm Thủ Đức-PC-8,5m-2kN-1đoạn: 40 Cái 2. Dán decal 174 tủ RMU ngoài trời. 3. Sửa chữa 18 tủ RMU ngoài trời bị rỉ sét	12,553	9,720

STT	MCT	Tên công trình	Tiến độ thực hiện	Nội dung và khối lượng thực hiện	Dự toán	Kế hoạch vốn
II		Thiết bị			17,416	14,509
2	VTAD 2606002	Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế LBFCO, FCO, LA... ngăn ngừa sự cố năm 2026	- KC: T3/2026 - HT: 6/2026 - QT: 7/2026	-Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế LBFCO, FCO, LA: + FCO-100A: 234 bộ +LBFCO - 100A: 20 bộ + LA 18kV: 236 bộ	3,766	2,668
3	VTAD 2606001	Sửa chữa lớn TSCĐ hệ thống đo đếm trên địa bàn Công ty Điện lực Vũng Tàu năm 2026 - Phân bảo trì TU, TI	- KC: 1/2026 - HT: 10/2026 - QT: 11/2026	- TI trung thế: 246 cái - TU: 276 cái - TI hạ thế (các loại): 5934 cái.	13,650	11,840
III		Kiến trúc			1,591	1,125
4	VTAD 2607001	Sửa chữa nhà đặt máy phát điện, nhà máy An Hội, Đặc khu Côn Đảo	- KC: T5/2026 - HT: 9/2026 - QT: 10/2026	1. Tôn lợp mái nhà đặt máy phát điện: 490m2. 2. Tôn bao nhà đặt máy phát điện: 770m2. 3 Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường bao: 760 m2. 4. Bả bằng bột bả vào tường bao: 760 m2. 5. Sơn tường bao nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ: 760 m2. 6. Cầu thang dẫn lên mái nhà. + Tẩy ri kết cấu thép Cầu thang dẫn lên mái nhà: 01 + Sơn sắt thép - 1 nước lót, 2 nước phủ: 01. 7. Cửa sổ thông gió: 05 8. Máng thoát nước: + Tháo bỏ các máng thoát nước. + Gia công và lắp ráp các máng thoát nước.	1,591	1,125

STT	MCT	Tên công trình	Tiến độ thực hiện	Nội dung và khối lượng thực hiện	Dự toán	Kế hoạch vốn
IV		Công xa			527	440
5	VTAD 2608001	Sửa chữa lớn công xa Công ty Điện lực Vũng Tàu năm 2026	- KC: T5/2026 - HT: 8/2026 - QT: 9/2026	-Kiểm tra đại tu phần máy, động cơ -Kiểm tra đại tu phần EMBRAYAGE -Kiểm tra đại tu phần lái, phần gầm, chuyển hướng -Kiểm tra đại tu phần thắng -Kiểm tra đại tu phần làm đồng xe, điện xe và sơn xe -Kiểm tra nội thất thay nệm, ghế xe, vỏ xe, -Kiểm tra đại tu phần cầu -Kiểm tra dầu nhớt máy	527	440
V		Sửa chữa khác			19,017	14,682
6	VTAD 2610002	Sửa chữa lớn hệ thống điện bằng biện pháp Live-Line năm 2026	- KC: 3/2026 - HT: 10/2026 - QT: 11/2026	-Sửa chữa lớn hệ thống điện bằng biện pháp Live-Line: +Thay cách điện đứng đường dây 3 pha: 284 cái +Thay giáp buộc cách điện: 882 bộ +Thay cách điện treo, kẹp dừng, giáp núu, thanh nối: 366 bộ +Thay cò leo đường dây 3 pha: 270 cái +Xử lý cò leo, mối nối tura, tiếp xúc xấu đường dây 3 pha: 243 mối +Xử lý dây trung hòa, giá đỡ đầu cáp, cần thao tác trên đường dây 3 pha: 207 vị trí +Thay DS, LBS, RECLOSER, MBA, TU, TI, tụ bù trên đường dây 3 pha: 126 bộ +Thay xà đối xứng đường dây 3 pha: 40 bộ +Thay xà lệch đường dây 3 pha: 60 bộ +Xử lý các vị trí vi phạm hành lang an toàn lưới điện 66 vị trí +Bọc điểm hở dây, lắp thiết bị chống động vật 52 điểm	5,780	4,078
7	VTAD 2610001	Sửa chữa lớn máy phát điện Cummins G1, G2 nhà máy điện An hội năm 2026	- KC: T4/2026 - HT: 10/2026 - QT: 11/2026	-Cung cấp vật tư, phụ tùng, thi công sửa chữa máy phát điện Cummins: + Máy phát điện Cummins G1– 1600 kW, Serial: 33231832 + Máy phát điện Cummins G2– 1600 kW, Serial: 33231831	13,237	10,604