

PŘÍLOHA K PŘEDÁVACÍMU PROTOKOLU „NASTAVENÉ PARAMETRY TEPELNÉHO ZDROJE“

Odběratel / Provozovatel..... Teplo Zlín, a. s.
 Zástupce odběratele / provozovatele.....
 Zástupce dodavatele.....
 Název zakázky / číslo smlouvy..... Zlín, tř. T. Bati 1285
 Místo akce : Zlín, tř. T. Bati 1285
 Předmět předání : MaR OPS

Nastavených parametry tepelného zdroje ke dni předání :

Nastavení ekv.křivek a parametrů stanice

T. Bati - T. Bati 1285, e.č. 15137

ÚT1

	Venk.tepl.	Tepl. ÚT
1.bod	-15 °C	75 °C
2.bod	-5 °C	60 °C
3.bod	5 °C	50 °C
4.bod	15 °C	34 °C

Režim ÚT1 ekvitermní
Konst. přit. ÚT1 45.0 °C

Zap. žád. tepl. ÚT 31.0 °C
Vyp. žád. tepl. ÚT 33.0 °C

Zap. venk. tepl. ÚT 15.0 °C
Vyp. venk. tepl. ÚT 17.0 °C

ÚT2

	Venk.tepl.	Tepl. ÚT
1.bod	-15 °C	80 °C
2.bod	-5 °C	65 °C
3.bod	5 °C	50 °C
4.bod	15 °C	34 °C

Režim ÚT2 ekvitermní
Konst. přit. ÚT2 45.0 °C

Zád. dif. tlak TV 60.0 kPa
Doplňování od 360.0 kPa
Doplňování do 370.0 kPa
Minimální tlak ÚT 330.0 kPa
Maximální tlak ÚT 450.0 kPa

Datum a čas : 17.8.2017 15:16

Servis

Zpět

Nastavení časových plánů stanice

T. Bati - T. Bati 1285, e.č. 15137

ÚT1

Po	0:00	20.0 %	4:00	10.0 %	5:00	0.0 %	16:00	0.0 %	22:00	0.0 %	23:00	10.0 %
Út	0:00	20.0 %	4:00	10.0 %	5:00	0.0 %	16:00	0.0 %	22:00	0.0 %	23:00	10.0 %
St	0:00	20.0 %	4:00	10.0 %	5:00	0.0 %	16:00	0.0 %	22:00	0.0 %	23:00	10.0 %
Čt	0:00	20.0 %	4:00	10.0 %	5:00	0.0 %	16:00	0.0 %	22:00	0.0 %	23:00	10.0 %
Pá	0:00	20.0 %	4:00	10.0 %	5:00	0.0 %	16:00	0.0 %	22:00	0.0 %	23:00	10.0 %
So	0:00	20.0 %	4:00	10.0 %	5:00	0.0 %	16:00	0.0 %	22:00	0.0 %	23:00	10.0 %
Ne	0:00	20.0 %	4:00	10.0 %	5:00	0.0 %	16:00	0.0 %	22:00	0.0 %	23:00	10.0 %

ÚT2

Po	1:00	20.0 %	4:00	10.0 %	5:00	0.0 %	16:00	10.0 %	17:00	20.0 %	18:00	50.0 %
Út	1:00	20.0 %	4:00	10.0 %	5:00	0.0 %	16:00	10.0 %	17:00	20.0 %	18:00	50.0 %
St	1:00	20.0 %	4:00	10.0 %	5:00	0.0 %	16:00	10.0 %	17:00	20.0 %	18:00	50.0 %
Čt	1:00	20.0 %	4:00	10.0 %	5:00	0.0 %	16:00	10.0 %	17:00	20.0 %	18:00	50.0 %
Pá	1:00	20.0 %	4:00	10.0 %	5:00	0.0 %	16:00	10.0 %	17:00	20.0 %	18:00	50.0 %
So	1:00	20.0 %	4:00	10.0 %	5:00	0.0 %	16:00	10.0 %	17:00	20.0 %	18:00	50.0 %
Ne	1:00	20.0 %	4:00	10.0 %	5:00	0.0 %	16:00	10.0 %	17:00	20.0 %	18:00	50.0 %

TUV

Po	0:00	52.0 °C	6:00	52.0 °C	12:00	52.0 °C	16:00	52.0 °C	19:00	52.0 °C	23:00	52.0 °C
Út	0:00	52.0 °C	6:00	52.0 °C	12:00	52.0 °C	16:00	52.0 °C	19:00	52.0 °C	23:00	52.0 °C
St	0:00	52.0 °C	6:00	52.0 °C	12:00	52.0 °C	16:00	52.0 °C	19:00	52.0 °C	23:00	52.0 °C
Čt	0:00	52.0 °C	6:00	52.0 °C	12:00	52.0 °C	16:00	52.0 °C	19:00	52.0 °C	23:00	52.0 °C
Pá	0:00	52.0 °C	6:00	52.0 °C	12:00	52.0 °C	16:00	52.0 °C	19:00	52.0 °C	23:00	52.0 °C
So	0:00	52.0 °C	6:00	52.0 °C	12:00	52.0 °C	16:00	52.0 °C	19:00	52.0 °C	23:00	52.0 °C
Ne	0:00	52.0 °C	6:00	52.0 °C	12:00	52.0 °C	16:00	52.0 °C	19:00	52.0 °C	23:00	52.0 °C

✓

Zápis

↶

Zpět

Datum a čas : 17.8.2017 15:16

Ve Zlíně dne 16.8.2017

Dodavatel

Odběratel

.....

.....

List parametrů - 1285

2/2