

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения № 301

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта **учебный корпус**

1.2. Адрес объекта **г. Омск, ул. 27-я Северная, д. 69; тел. / факс (3812) 68-07-73**

1.3. Сведения о размещении объекта, об организации, расположенной на объекте:

- отдельно стоящее здание - **4** этажа, - **5669** кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - **да, 5400** кв.м.

1.4. Год постройки здания - **1971**, последнего капитального ремонта - **не проводился**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2016** г. , капитального – не предусмотрена.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Торгово-экономический колледж им.Г.Д. Зуйковой», БПОУ «ТЭК»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **644116, город Омск, ул. 27 Северная, дом 69.**

1.8. Основание для пользования объектом - **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (**государственная**, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (**федеральная, региональная, муниципальная**)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) – **Министерство образования Омской области.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **644002, г. Омск, ул. Красный путь, д. 5; тел., факс (3812) 25-35-58.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, **образование**, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг - **организация образовательного процесса по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки.**

2.3. Форма оказания услуг: (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; **все возрастные категории**)

- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;** нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: **посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность — 1500 чел.**
- 2.7. Участие в исполнении Индивидуальной программы инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Подъезд к объекту может осуществляться на общественном транспорте: **автобусом № 29, №49, № 51, № 70, № 94, №101, № 103, маршрутными такси № 51,49, 83, 222, 359, 276, 550, 414, 343, 350 и личным транспортом,** наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) - **нет**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - **610 м.**
- 3.2.2. время движения (пешком) - **7 мин.**
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - **да,**
- 3.2.4. Перекрестки: **регулируемый, со звуковой сигнализацией, таймером, пешеходный переход.**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **визуальная.**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, до 150 мм (при переходе проезжей части)**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **есть.**

3.3. Вариант организации доступности объектов (формы обслуживания)*

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, "ДУ" – обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно, "ВНД" – временно недоступно: доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДУ		2,3,4,5,6,7

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе	Приложение	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		8,9,10,14,15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		11,12,13,16,17,18
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-----		-----
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		-----
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		-----

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов: ДУ

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	1	-	Здание 1971 года постройки	-
2. В результате проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	1	-	.	-
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	-	1	-	-	-
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту	-	1	-	Территорию следует оборудовать доступными для	01.09.2018

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
предоставления услуги				МГН элементами информации об объекте. Организовать пешеходную дорожку ко входу и сделать ее доступной для МГН. В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют с плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5%) или обустривают съездами. Высота бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей не менее 0,05 м.	
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	-	-	-	-	-
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	-	-	-	-	-
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-	1	-	Организовать сопровождение инвалидов на объекте.	организован о
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	-	1	-	Организовать сопровождение инвалидов по территории организации.	организован о
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	-	1	-	Разработать инструкции оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников.	Разработаны 2017г
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %	-	1	-	Оборудовать место для стоянки автотранспорта инвалидов, социального такси. 10% мест (но не менее одного места), не далее 50 м от учреждения. Оборудовать дорожными знаками и разметкой на асфальте. Размер стоянки 6.0х3.6м, куда входят место для автомобиля (4,8х2.4м) и дорожка движения кресла-коляски между специально-парковочными местами размером 1.2 м, дорожный знак на высоте 1,5м.	01.09.2018
4.2. Устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов	-	1	-	<u>Лестница (наружная):</u> Выделить краевые ступени контрастной маркировкой, использовать накладки на ступени контрастного цвета. <u>Входная площадка:</u> Перед первой ступенью за 300 мм уложить тактильную предупреждающую полосу глубиной 500-600 мм. Установить кнопку вызова на высоте от 0,85 до 1 м на расстоянии не менее 0,4 м от выступающих частей. Необходимо заранее определить, кто из персонала заведения будет реагировать на звонки, чтобы звонок был слышен на конкретном рабочем месте. Кнопку желательно выполнить в антивандальном исполнении и закрыть от осадков (утопить в стене, выполнить защитный кожух и т.п.). Обозначить табличкой со знаком-пиктограммой	01.09.2018

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				«Инвалид» и стилизованным звонком в углу таблички. Кнопка должна работать под напряжением 12 В. Дверь (входная): Ширина рабочей створки не менее 0,9м . Высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014м. В полотнах наружных дверей, установить смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 1 до 1,6 м от уровня пола. На прозрачном полотне двери установить яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2м., или круг диаметром 0,1-0,2 м, расположенную на уровне 0,9 – 1,2 м. и 1,3-1,4. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в контрастные цвета. Установить тактильную пиктограмму "Доступность для инвалида по зрению", "Доступность для инвалида по слуху". Тамбур: В полотнах наружных дверей, установить смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 1 до 1,6 м от уровня пола. На прозрачном полотне двери установить яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2м., или круг диаметром 0,1-0,2 м, расположенную на уровне 0,9 – 1,0 м. и 1,3-1,4. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в контрастные цвета. Высота порога не более 0,014.	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	На полу нанести контрастную полосу к зоне целевого обслуживания. Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м. Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания, имеющими высоту в свету менее 2,1 м, следует устанавливать барьеры, ограждения или иные устройства, препятствующие доступу инвалидов в эту зону. <u>Кабинетная форма обслуживания:</u> Ширина рабочей створки не менее 0,9м. Выделить контрастным цветом дверной проем. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного	01.09.2019

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				проема. Эвакуационные выходы: Установить аварийное освещение на эвакуационном выходе. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. Оборудовать стрелки навигации на стенах коридора направляющие к выходу эвакуации.	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-	1	-	Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.). Элементы здания, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками доступности. В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Учебные фильмы по возможности должны быть снабжены субтитрами.	01.09.2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				В образовательных учреждениях для учащихся-инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также при необходимости световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. Нумерация шкафов раздевальных должна быть выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне.	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	-	-	-	-	-
4.6. Сменные кресла-коляски	-	-	-	-	-
4.7. Поручни	1	-	-	-	-
4.8. Пандусы	-	1	-	При перепаде высот следует применить пандус с уклоном 1:20. Ширина между поручнями должна быть 0,9 – 1 м. Горизонтальные площадки должны быть	01.09.2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				устроены через каждые 8,0-9,0м., не менее 1,5м, а также в начале и в конце пандуса..Установить поручни с двух сторон на высоте 0,9 м и 0,7 м, выступающие за марш лестницы на 0,3 м и имеющие нетравмоопасное завершение. Следует предусмотреть колесоотбойники по краям высотой не менее 0,05м, контрастным цветом должны быть выделены поручни и колесоотбойные устройства.	
4.9. Подъёмные платформы (аппарели), лифты	-	-	-	-	-
4.10. Раздвижные двери	-	-	-	-	-
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения	-	1	-	Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте не более 1,20м. Установить тревожную кнопку со шнурком на высоте 0,80м. Установить световые мигающие оповещатели срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. Ширина дверного проема в свету должна составлять 0,9 м., высота порога не более 0,014 м. Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина- 1,65, глубина – 1,8, ширина двери – 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери	01.09.2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане не менее, м: ширина – 2,2, глубина – 2,25. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы с опорой для спины.	
4.12. Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей и площадок	-	-	-	-	-
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	-	-	-	Места для тех, чей слух совсем слабый, могут быть оборудованы электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками.	
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	-	1	-	Организовать доступ сурдопереводчика при необходимости.	При необходимости будет организован
4.15. Доля работников объекта,	-	-	0	Разработать инструкцию оказания ситуационной	Разработан

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %				помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников.	а 2017г
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1	-	-	-	-
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	-	-	-	-	-
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта	-	-	-	-	-
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением	1	-	-	-	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
зрения (слабовидящих).					
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	-	1	-	Провести инструктаж среди сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам и МГН, завести журнал проведения инструктажа.	Обучены 2017г
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			Нет данных		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			Нет данных		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %					
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			Нет данных		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			0		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			0		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			Нет данных		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			0	Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам различных категорий и другим МГН, назначить ответственных за оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. Административно-распорядительным актом возложить на сотрудников оказание помощи при предоставлении услуг МГН.	Разработана 2017

Примечание: ¹⁾ в колонках напротив каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий и капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий и ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий и капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (зона ответственности Администрация ЦАО г. Омска)
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, капитальный и ТСР

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения **п.3.6 паспорта доступности**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование **с Министерством образования Омской области**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: **http://zhit-vmeste.ru**

(наименование сайта, портала)


5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "10" мая 2018 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "11" мая 2018 года.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "15" мая 2018 года №8

Директор БПОУ Омской области
«Торгово-экономический колледж им. Г.Д.Зуйковой»

(должность уполномоченного
представителя участника)



(подпись)

Ивченко Т.П.
(инициалы, фамилия)



Дата «15» мая 2018 года