



บริษัท ชูช่วยเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด

CHOOCHUAY TRADING GROUP CO., LTD.

30 Moo 1 Vichitsongkram Road, T. Kathu, A. Kathu, Phuket 83120 Thailand

Tel: 076-615-159 |

## AIR CONDITIONING REPORT

### Customer Information

Name	นพดล	Tel	+660899314984
Address	ดีคอนโด รีฟ ภูเก็ต ตึก C ห้อง 635		
Job Number	JOB2507003		
Technician	ตะวัน ทองหนู	Date	2025-07-01 09:47:00
Job Type	ล้างทำความสะอาด	Payment Method	notpaid

### Products



No.	Product Name	Serial Number
1	อื่นๆ 00 00 BTU	0lrjpdxbx600490f

### Job Lines Details

Job Line ID: 102

Product Name	อื่นๆ 00 00 BTU	Serial No	0lrjpdxbx600490f
--------------	-----------------	-----------	------------------

### Pre Operation Images

	
---	---

Post Operation Images



Checklist

Action	Name	Description	Standard	Value
clean	Filter	ฟิลเตอร์	ปกติ	ปกติ
clean	Front panel	หน้ากากแอร์	ปกติ	ปกติ
clean	Evaporator coil	รังผึ้ง	ปกติ	ปกติ
clean	Blower	ใบพัด	ปกติ	ปกติ
clean	Tray	ถาดน้ำทิ้ง	ปกติ	ปกติ
clean	Drainage pipe	ท่อน้ำทิ้ง	ปกติ	ปกติ
Check	Motor (speed)	มอเตอร์(ระดับความเร็ว,อัตราไมล์,สูง,ปานกลาง)	ปกติ	ปกติ
Check	Swing motor	มอเตอร์สวิง(ปรับให้บานสวิง)	ปกติ	ปกติ
Check	Electric connector, mainboard	จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า และ อุปกรณ์แผงควบคุม	ปกติ	ปกติ
measure	FCU temperature	อุณหภูมิลมที่ออกจากคอยล์เย็น	ปกติ	ปกติ
measure	Room temperature	อุณหภูมิห้อง	ปกติ	ปกติ
clean	Condenser	รังผึ้ง	ปกติ	ปกติ
clean	Body/Frame	โครงคอยล์ร้อน	ปกติ	ปกติ
clean	Blade	ใบพัด	ปกติ	ปกติ
check	Motor	มอเตอร์	ปกติ	ปกติ
check	Compressor	คอมเพรสเซอร์	ปกติ	ปกติ
check	Capacitor	คาปาซิเตอร์	ปกติ	ปกติ
check	Magnetic	แม่เหล็ก	ปกติ	ปกติ
check	Electric connector, terminal	จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า และ เทอร์มินอล	ปกติ	ปกติ
measure	Operation Current (Amp)	ค่ากระแสไฟฟ้าของ คอมเพรสเซอร์	ปกติ	ปกติ
measure	Voltage value (V)	ค่าแรงดันไฟฟ้าของ คอมเพรสเซอร์	ปกติ	ปกติ
measure	Low pressure (lbs)	ความดันน้ำด้านโลว์เพรสเชอร์	ปกติ	ปกติ
measure	High pressure (lbs)	ความดันน้ำด้านไฮเพรสเชอร์	ปกติ	ปกติ
Addition	Refrigerant refill (lbs)	น้ำยาที่ได้ชาร์จเพิ่มเข้าระบบ	ปกติ	ปกติ
check	Breaker	เบรกเกอร์ควบคุมแอร์	ปกติ	ปกติ
check	Refrigerant pipe, insulation pipe	ท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อ	ปกติ	ป
check	PVC cover	รางพลาสติกครอบท่อน้ำยา	มี	ปกติ
check	Remote control	รีโมท	ปกติ	ปกติ
check	Receiver	ตัวรับสัญญาณ	ปกติ	ปกติ
check	Metal hanger	ขาแขวนรับคอยล์ร้อน	ปกติ	ปกติ
check	Rubber supporter	ขาแขวนรับคอยล์ร้อน	ปกติ	ปกติ

Customer Feedback

On Time	No	Good Service	No
Polite	Yes	Fast Work	No
Remark	No remark		

Customer Signature

---

M E H  
27/10/14  
OS