



บริษัท ชูช่วยเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด

CHOOCHUAY TRADING GROUP CO., LTD.

30 Moo 1 Vichitsongkram Road, T. Kathu, A. Kathu, Phuket 83120 Thailand

Tel: 076-615-159 |

AIR CONDITIONING REPORT

Customer Information

Name	ทดสอบ ทดสอบ	Tel	+661234567
Address	_ฟ้าะเตพด้าไฟเเกด		
Job Number	JOB2505007		
Technician	ตะวัน ทองหนู	Date	2025-06-05 17:10:37
Job Type	ซ่อมแซม	Payment Method	Bank Transfer



Products

No.	Product Name	Serial Number
1	Capacitor);&47648;฿

Job Lines Details

Job Line ID: 24			
Product Name	Capacitor	Serial No);&47648;฿

Pre Operation Images

	
---	---

Post Operation Images



Checklist

Action	Name	Description	Standard	Value
ตรวจเช็ค	แผ่นกรองอากาศ		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	หม้อกาต้มน้ำ		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	ถังน้ำ		ปกติ	ไม่ปกติ
ตรวจเช็ค	โบริด		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	ถาดน้ำแข็ง		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	ท่อน้ำทิ้ง		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	มอเตอร์	ระดับความเร็ว, อินโหมติ,สูง,ปานกลาง,ต่ำ	ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	มอเตอร์สกรู	ปรับโบริดสกรู	ปกติ	ไม่ปกติ
ตรวจเช็ค	จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า และ อุปกรณ์แรงดัน		ปกติ	ปกติ
วัดค่า	อุณหภูมิห้องที่ออกจากคอยล์เย็น		25	20
วัดค่า	อุณหภูมิห้อง		25	23
ตรวจเช็ค	ถังน้ำ		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	โครงคอยล์ร้อน		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	โบริด		ปกติ	ไม่ปกติ
ตรวจเช็ค	การทำงานของมอเตอร์		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	การทำงานของคอมเพรสเซอร์		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	คาปาซิเตอร์		ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	แมคเนติก	หน้าคอนเทค	ปกติ	ปกติ
ตรวจเช็ค	จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า และ เทอร์มินอล		ปกติ	ปกติ
วัดค่า	ค่ากระแสไฟฟ้าของ คอมเพรสเซอร์		12.5	12.5
วัดค่า	ค่าแรงดันไฟฟ้าของ คอมเพรสเซอร์		ปกติ	ปกติ
วัดค่า	ความดันน้ำด้านไอของคอมเพรสเซอร์		150	140
วัดค่า	ความดันน้ำด้านไอของคอมเพรสเซอร์		300	250
วัดค่า (งานเพิ่ม)	น้ำยาที่ได้อาจจะเพิ่มเข้าระบบ		ปกติ	150
-	อื่น ๆ		-	-
ตรวจสอบสภาพ	เบรกเกอร์ควบคุมแอร์		สองเส้น	หม้อน้ำหนึ่งเส้น
ตรวจสอบสภาพ	ท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อ		ปกติ	ปกติ
ตรวจสอบสภาพ	รางพลาสติกครอบท่อน้ำยา		ปกติ	ไม่ปกติ
ตรวจสอบสภาพ	รีโมท		ปกติ	ไม่ปกติ
ตรวจสอบสภาพ	ขาแขวนรับคอยล์ร้อน		ปกติ	ปกติ
ตรวจสอบสภาพ	ขาแขวนรับคอยล์เย็น		ปกติ	ปกติ

Customer Feedback

On Time	Yes	Good Service	Yes
Polite	Yes	Fast Work	Yes
Remark	No remark		

Customer Signature

7/25/90