



บริษัท ชูช่วยเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด

CHOOCHUAY TRADING GROUP CO., LTD.

30 Moo 1 Vichitsongkram Road, T. Kathu, A. Kathu, Phuket 83120 Thailand

Tel: 076-615-159 |

## AIR CONDITIONING REPORT

### Customer Information

Name	จินตนาและบุษย์ (โรงแรมอามา)	Tel	+66076344007
Address	33 ซ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี 1 ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150		
Job Number	JOB2601043		
Technician	ตะวัน ทองหนู	Date	2026-01-19 15:48:45
Job Type	ซ่อมแซม	Payment Method	notpaid

### Products


No.	Product Name	Serial Number
1	Daikin 0000 0000 BTU	243648

### Job Lines Details

Job Line ID: 507

Product Name	Daikin 0000 0000 BTU	Serial No	243648
Room / Location	-		

### Pre Operation Images



Post Operation Images



Checklist

Action	Name	Description	Standard	Value
ตรวจเช็ค	แผ่นกรองอากาศ			
ตรวจเช็ค	หน้ากากแอร์			
ตรวจเช็ค	รังผึ้ง			
ตรวจเช็ค	ใบพัด			
ตรวจเช็ค	ถาดน้ำทิ้ง			
ตรวจเช็ค	ท่อน้ำทิ้ง			
ตรวจเช็ค	มอเตอร์	ระดับความเร็ว, อันโนมิตี,สูง,ปานกลาง,ต่ำ		
ตรวจเช็ค	มอเตอร์สวิง	ปรับให้บานสวิง		
ตรวจเช็ค	จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า และ อุปกรณ์แผงควบคุม			
วัดค่า	อุณหภูมิลมที่ออกจากคอยล์เย็น			
วัดค่า	อุณหภูมิห้อง			
ตรวจเช็ค	โครงคอยล์ร้อน			
ตรวจเช็ค	การทำงานของมอเตอร์			
ตรวจเช็ค	การทำงานของคอมเพรสเซอร์			
ตรวจเช็ค	คาปาซิเตอร์			
ตรวจเช็ค	แมคนดิก	หน้าคอนเทค		
ตรวจเช็ค	จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า และ เทอร์มินอล			
วัดค่า	ค่ากระแสไฟฟ้าของ คอมเพรสเซอร์			
วัดค่า	ค่าแรงดันไฟฟ้าของ คอมเพรสเซอร์			
วัดค่า	ความดันน้ำยาด้านโลเพรสเซอร์			
วัดค่า	ความดันน้ำยาด้านไฮเพรสเซอร์			
วัดค่า ( งานเพิ่ม)	น้ำยาที่ได้ชาร์จเพิ่มเข้าระบบ			
-	อื่น ๆ			
ตรวจสภาพ	เบรกเกอร์ควบคุมแอร์			
ตรวจสภาพ	ท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อ			
ตรวจสภาพ	รางพลาสติกครอบท่อน้ำยา			
ตรวจสภาพ	รีโมท			
ตรวจสภาพ	ขาแขวนรับคอยล์ร้อน			
ตรวจสภาพ	ขาโยงรับคอยล์ร้อน			

Customer Feedback

On Time	Yes	Good Service	Yes
Polite	Yes	Fast Work	Yes
Remark	No remark		

Customer Signature

บริษัท ชูช่วยเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด

โทรศัพท์: 076-615-159 | ระบบบริหารจัดการงานบริการ

รับประกันผลงานติดตั้ง 1 ปี (ท่อน้ำยา/รางครอบ/สายไฟ ฟรีตามเงื่อนไขที่กำหนด)

ท่อน้ำยาเงินเมตรละ 500 บาท | รางครอบ+ท่อน้ำยาเงินเมตรละ 250 บาท | สายไฟเงินเมตรละ 100 บาท

ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศเริ่มต้น 500 บาท/เครื่อง | ระบบน้ำร้อน 500-1,000 บาท | ล้างแอร์ 950 บาท/ชุด

ชำระเงิน: เงินสด หรือโอนบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 857-3-00036-7

ขอบคุณที่ใช้บริการของเรา