

АКТ № 20
о периодической проверке вентиляционных и дымовых каналов

«15» мая 2025 г.

Комиссия в составе:

Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство):

Генеральный директор

должность, наименование организации, Ф.И.О.

АО «Управление жилищного хозяйства» Кочевалин С.В.

отв. за газовое хозяйство, № приказа о назначении

Представитель(ли) организации:

ООО «АВГ Инженерный Сервис»

должность, Ф.И.О. квалификационное удостоверение.

Горох Д.А. квалификационное удостоверение № РН2704-002, чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов.
Барминов А.О. квалификационное удостоверение № РН2704-001 чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов. Произвели периодическую проверку вентиляционных каналов

в квартирах № с 1 по 40.

по адресу: Московская обл., Одинцово г, Усово-Тупик п, 3.

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка исправности и правильности соединения железных соединений труб (ЖСТ);
- исправность противопожарных разделок;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок наращивание вентиляционных каналов);

Газовый прибор: тип (марка) ПГ-4 – 40 шт.

Газовый водонагреватель: тип (марка) – нет.

Вентиляционный канал: сечение ф140мм.

При периодической проверке установлено:

Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № с 1 по 40 на срок до «15» мая 2026 года.

Вентиляционные каналы **не могут быть допущены** к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах № нет по причине отсутствия доступа к вентиляционному каналу, в квартирах № нет, не обеспечен доступ в квартиру.

Представитель заказчика:

М.П.

Кочевалин С.В.

подпись

Ф.И.О.

дата

Представитель (ли) организации:

М.П.

уд. № РН2704-002 от 27.04.2023 г.

подпись

№ удостоверения, дата сдачи экзамена по ПБ

уд. № РН2704-001 от 27.04.2023 г.

подпись

№ удостоверения, дата сдачи экзамена по ПБ

Срок действия акта для вентиляционных каналов «15» мая 2026 года.