Project Path: C:\Users\Public\Documents\Do-more\Designer2_7\Projects\Solusi UAS.dmd
Save Date: 01/02/21 11:06:27
Creation Date: 01/02/21 11:06:25
PLC Type: DM-SIM
Class ID: Do-more Simulator
Link Name:
Do-more Technology Version: 2.7
Description:
Version:
Company:
Department:
Programmer:

1

```
  C0      T1.Done                              ┌─────────────────────────────┐
──┤/├──────┤/├──────────────────────────┤E/R│ TMR ──────────────── Timer  │
                                         └────┤ Timer Struct          T1   │
                                              │ Preset             2.000s  │
                                              └─────────────────────────────┘
```

2

```
                                                              Local S0:oPT0
  C0            T1.Acc  1000                                        Y0
──┤/├─────────────┤  ≤  ├──────────────────────────────────────( OUT )
                  Local S0:oPT10
  C0              Y10            T2.Acc  1000
──┤├──────────────┤├───────────────┤  ≤  ├──┘
```

3

```
  Local S0:iPT10
  X10        T0.Done                                      C0
──┤├──┬──────┤/├──────────────────────────────────────( OUT )
      │
  C0  │
──┤├──┘
```

4

```
  C0                                            ┌─────────────────────────────┐
──┤├───────────────────────────────────────┤E/R│ TMR ──────────────── Timer  │
                                            └────┤ Timer Struct          T0   │
                                                 │ Preset            20.000s  │
                                                 └─────────────────────────────┘
```

5

```
                                                    Local S0:oPT10
  C0       T0.Acc  5000                                   Y10
──┤├─────────┤  ≤  ├──┬────────────────────────────────( OUT )
                      │
                      │   T2.Done            ┌─────────────────────────────┐
                      └────┤/├───────────┤E/R│ TMR ──────────────── Timer  │
                                         └────┤ Timer Struct          T2   │
                                              │ Preset             2.000s  │
                                              └─────────────────────────────┘
```

6

```
                                                        Local S0:oPT1
  C0       T0.Acc  5000      T0.Acc  10000                    Y1
──┤├─────────┤  >  ├──────────┤  ≤  ├────────────────────( OUT )
```

7

```
                                                        Local S0:oPT2
  C0       T0.Acc  10000     T0.Acc  20000                   Y2
──┤├─────────┤  >  ├──────────┤  ≤  ├────────────────────( OUT )
```