

FICHA DE PRODUTO / PRODUCT RECORD

DESIGNAÇÃO/ DENOMINATION	Caixas de Derivação Exterior Estanques BOXLIN com entradas marcadas para romper							
REFERÊNCIAS / REFERENCES	J80M, J100M; J160M; J200M							
CORES DISPONÍVEIS / AVAILABLE COLORS	PRETO/ BLACK	CREME/ CREAM	CINZA/ GREY	NATURAL/ NATURAL	VERDE/ GREEN	AMARELO/ YELLOW	AZUL/ BLUE	BRANCO/ WHITE
	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
CÓDIGOS/ CODES:	CÓDIGO DE BARRAS/ BAR CODE				CÓDIGO BAAN/ BAAN CODE:			

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO / PRODUCT PROPERTIES

- Seláveis (excepto J80M)
- Parafuso ¾ De Volta Em Nylon Anticorrosão. Tampa por pressão no caso da J80M
- Fixação À Parede Ou A Esteira De Cabos Ou Calha
- Tampas Imperdíveis
- Compatíveis Com Todos Os Tipos De Platines De Fixação
- Entradas para partir métricas M20/PG13.5, M25 e também M32 no caso da Cx J200M**
- Inovadora Placa De Bornes E/Ou Porta Ligadores Rápidos
- Capacidade Aumentada Para Cabos Eléctricos Ou Telecomunicações
- Preparada Para Receber Instalações De Aparelhos Directamente Em Calha DIN ou OMEGA
- Tensão Nominal – 500 V
- Furos Para Fixação Usando Perno M6 Metálico (J80M)
- Possibilidade De Instalação De Quaisquer Bornes, Ligador Ou Conector
- De Acordo Com as Directivas Reach e RoHS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ SPECIFICATIONS

Classe de Isolamento	II	Matéria Prima	Termoplástico	Ref.:	J80M	J100M	J160M	J200M
Natureza da instalação	Paredes sólidas não combustíveis	Propriedades Eléctricas	C/ Características de Isolamento Eléctrico	Dimensões Interiores (mm)	83x83x50	102x102x56	102x153x67	153x205x87
Meios de Fixação	Sem meios de fixação própria	Auto-extinguibilidade	750°C	Dimensões Exteriores (mm)	95x95x55	116x116x60	116x166x70	166x216x90
Temperaturas de Utilização:	-5°C...+60°C	Outras	Baixo teor de fumos	N.º de Entradas	7	7	10	10
Índice de protecção	IP 66 (IP55 cx J80M)		Isento de halogéneos	Bucins a usar	M20/PG13.5 M25	M20/PG13.5 M25	M20/PG13.5 M25	M20/PG13.5 M25 e M32
Resistência ao Impacto	IK 08		Resistente aos UV's	Secção Máx. cabos (mm²)	1,5.....4	2,5.....6	2,5.....10	2,5.....16

NORMAS APLICÁVEIS / APPLICABLE NORMS:

IEC 60670-1 Ed. 1.0:2002 ; IEC 60 695-2-10:2000

REALIZADO POR/ DONE BY:

Paulo Oliveira
DATA / DATE: 2020.01.03

APROVADO POR/ APPROVED BY:

Paulo Oliveira
DATA / DATE: 2020.01.03