

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Feeder	Kapasitas	: 9 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-001	Tgl Kadaluarsa	: 02 Oktober 2026
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Transfer Tower 1 A	Kapasitas	: 9 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-002	Tgl Kadaluarsa	: 02 Oktober 2026
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

Disetujui Oleh

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Transfer Tower 1 A	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-003	Tgl Kadaluarsa	: 02 Oktober 2026
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Transfer Tower 1 A	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-004	Tgl Kadaluarsa	: 02 Oktober 2026
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

Disetujui Oleh

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Transfer Tower 1 A	Kapasitas	: 9 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-005	Tgl Kadaluarsa	: 02 Oktober 2026
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Transfer Tower 1 A	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-006	Tgl Kadaluarsa	: 02 Oktober 2026
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Transfer Tower 2 A	Kapasitas	: 9 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-007	Tgl Kadaluarsa	: 02 Oktober 2026
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Transfer Tower 2 A	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-008	Tgl Kadaluarsa	: 02 Oktober 2026
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Conveyor 3 A	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-009	Tgl Kadaluarsa	: 06 Mei 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

Disetujui Oleh

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Conveyor 3 A	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-010	Tgl Kadaluarsa	: 06 Mei 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

Disetujui Oleh

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Conveyor 3 A	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-011	Tgl Kadaluarsa	: 06 Mei 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Conveyor 3 A	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-012	Tgl Kadaluarsa	: 28 Februari 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Conveyor 3 A	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-013	Tgl Kadaluarsa	: 28 Februari 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

Disetujui Oleh

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Conveyor 3 A	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-014	Tgl Kadaluarsa	: 28 Februari 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Transfer Tower 3 A	Kapasitas	: 9 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-015	Tgl Kadaluarsa	: 02 Oktober 2026
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Screw	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-016	Tgl Kadaluarsa	: 06 Mei 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

Disetujui Oleh

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Transfer Tower 1 B	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-017	Tgl Kadaluarsa	: 06 Mei 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Transfer Tower 1 B	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-018	Tgl Kadaluarsa	: 06 Mei 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Transfer Tower 1 B	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-019	Tgl Kadaluarsa	: 06 Mei 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Transfer Tower 1 B	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-020	Tgl Kadaluarsa	: 06 Mei 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Transfer Tower 2 B	Kapasitas	: 9 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-021	Tgl Kadaluarsa	: 06 Mei 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Transfer Tower 2 B	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-022	Tgl Kadaluarsa	: 06 Mei 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

Disetujui Oleh

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Conveyor 3 B	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-023	Tgl Kadaluarsa	: 06 Mei 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

Disetujui Oleh

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Conveyor 3 B	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-024	Tgl Kadaluarsa	: 06 Mei 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

Disetujui Oleh

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Conveyor 3 B	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-025	Tgl Kadaluarsa	: 06 Mei 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Conveyor 3 B	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-026	Tgl Kadaluarsa	: 28 Februari 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

Disetujui Oleh

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Conveyor 3 B	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-027	Tgl Kadaluarsa	: 28 Februari 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Conveyor 3 B	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-028	Tgl Kadaluarsa	: 28 Februari 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

Disetujui Oleh

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Transfer Tower 3 B	Kapasitas	: 9 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-029	Tgl Kadaluarsa	: 06 Mei 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Ruang LVMCC	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-030	Tgl Kadaluarsa	: 06 Mei 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Ruangan LVMCC	Kapasitas	: 9 kg
Jenis APAR	: CO2	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-031	Tgl Kadaluarsa	:
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Ruangan LVMCC	Kapasitas	: 9 kg
Jenis APAR	: CO2	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-032	Tgl Kadaluarsa	:
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Ruangan CCR	Kapasitas	: 9 kg
Jenis APAR	: CO2	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-033	Tgl Kadaluarsa	:
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Ruangan CCR	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-034	Tgl Kadaluarsa	: 06 Mei 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

Disetujui Oleh

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Ruang LVMDP	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-035	Tgl Kadaluarsa	: 06 Mei 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Ruang LVMDP	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-036	Tgl Kadaluarsa	: 06 Mei 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Ruangan Trafo	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-037	Tgl Kadaluarsa	: 06 Mei 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

Disetujui Oleh

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Ruangan Trafo	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-038	Tgl Kadaluarsa	: 06 Mei 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Ruang Trafo	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-039	Tgl Kadaluarsa	: 06 Mei 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Ruangan Genset	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-040	Tgl Kadaluarsa	: 28 Februari 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

Disetujui Oleh

M. Daffa Djatmiko A
PJO

FORMULIR INSPEKSI APAR

(Alat Pemadam Api Ringan)

Lokasi APAR	: Ruang Genset	Kapasitas	: 6 kg
Jenis APAR	: Dry Chemical Powder	Petugas Inspeksi	: Jayadi Perjaka (HSE)
No. APAR	: APAR-041	Tgl Kadaluarsa	: 28 Februari 2027
Tanggal Inspeksi	: 10 September 2026		

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

Lokasi APAR : Ruangan Office CPP
 Jenis APAR : Dry Chemical Powder
 No. APAR : APAR-042
 Tanggal Inspeksi : 10 September 2026

Kapasitas : 6 kg
 Petugas Inspeksi : Jayadi Perjaka (HSE)
 Tgl Kadaluarsa :

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO

Lokasi APAR : Office UEI
 Jenis APAR : Dry Chemical Powder
 No. APAR : APAR-043
 Tanggal Inspeksi : 10 September 2026

Kapasitas : 6 kg
 Petugas Inspeksi : Jayadi Perjaka (HSE)
 Tgl Kadaluarsa : 02 Oktober 2026

No	Item Pemeriksaan	Baik	Rusak	Keterangan
1	Segel dan pin pengaman dalam kondisi utuh (belum pernah digunakan)			
2	Selang (hose) tidak retak, tersumbat, atau bocor			
3	Nozzle / corong penyemprot tidak tersumbat atau rusak			
4	Kondisi tabung baik: tidak berkarat, penyok, atau cat mengelupas			
5	Jarum pressure gauge menunjukkan area hijau (bertekanan cukup)			
6	Berat tabung sesuai standar saat ditimbang (tidak berkurang > 10%)			
7	Label / kartu kontrol inspeksi terisi lengkap dan mudah dibaca			
8	Bracket / gantungan / tempat penyimpanan APAR kokoh dan sesuai			
9	Posisi APAR mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang			
10	Petunjuk penggunaan (label instruksi) tercantum jelas dan terbaca			
11	Warna dan tanda pengenalan tabung sesuai standar jenis media			
12	Tidak terdapat kebocoran isi atau tanda korosi pada valve/katup			

Kesimpulan dan Rekomendasi



Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

M. Daffa Djatmiko A
PJO