통합반 9회차 실습 4 — 실행기록확인

앞 배포 기록과 환경 다시 확인하기

앞에서 배포한 흐름으로 새 사건을 처리하고 승인·명령·회복·정비 기록을 각각 확인하겠습니다. 실습 자료를 받아 압축을 풀고 VS Code에서 작업 공간을 열겠습니다.

새 사건에서 승인 대기까지 추적하기

준비된 교육용 설비 화면에서 쿨러 열화 기능을 한 번 사용하겠습니다. 새 경보의 사건 id와 시각을 읽고, 그 사건으로 열린 처리 건의 id·정의·판본을 기록합니다. 처리 건이 안 보이면 같은 사건을 반복해서 만들기 전에 경보 전달, 배포와 중복 판정 기록을 확인하겠습니다. 이 조작은 준비된 설비 사례를 시작하는 것이며 검사 실패를 일부러 만들기 위한 설정 변경이 아닙니다.

에이전트 단계의 원인·추천안·근거와 판단 기록 번호를 읽겠습니다. 승인 작업이 열리면 전체 상태와 현재 단계, 냉각 명령 단계의 상태와 명령 기록을 함께 확인합니다. 전체가 RUNNING이라는 것만으로 오류라고 판단하거나, 추천안이 나왔다는 것만으로 명령이 나갔다고 말하지 않겠습니다.

승인 지연을 관찰하는 경우에는 업무10분과 실제 적용 배속을 구분합니다. 수업 기준20배속에서 30초에 해당하지만 시각과 알림 발생은 실제 기록에서 확인하겠습니다. 비중단형 알림이 끝나도 승인 작업이 남는지, 명령은 아직 없는지를 봅니다. 관찰하지 않은 타이머나 거절 경로는 설계에서 확인한 항목과 실행 미확인을 나눠 적겠습니다.

사람의 결정과 명령·효과를 따로 확인하기

권한이 확인된 교육용 계정으로 추천안의 근거와 현재 조건을 검토하겠습니다. 승인할 수 있는 조건이라면 조치를 선택하고 승인합니다. 근거가 부족하거나 승인할 수 없으면 그 상태와 이유를 남기며, 정상 종료 화면을 만들기 위해 값을 바꾸지 않습니다.

승인한 경우에는 승인 접수 기록과 다음 단계로 전달된 기록을 먼저 읽겠습니다. 냉각 명령 단계가 열렸다는 것, 명령이 전송됐다는 것, 설비가 처리 응답을 보냈다는 것을 구분합니다. 이어 재관측의 유온·회복 기준·경보 해제 여부를 확인하겠습니다. 이 사례는 유온55도 미만과 경보 해제를 함께 보므로 하나만 확인하고 회복했다고 쓰지 않겠습니다.

처리 건이 닫히면 닿은 끝과 결과 보고를 읽습니다. 정상인지 미달인지, 작업지시가 생겼는지 실제 기록과 대조하겠습니다. 작업지시 등록을 핀 세척 완료로 말하지 않습니다. 거절로 닫혔다면 명령 단계와 명령 기록에서 실행 여부를 확인합니다. 완료 상태만 보고 성공이라고 쓰지 않겠습니다.

차이를 찾아 수정·재확인하고 저장하기

기대와 다른 결과가 있으면 사건 입력, 해당 단계의 결과, 실제 호출·승인 기록을 맞춰 어디서 달라졌는지 좁히겠습니다. 매핑 오류라면 고친 초안을 검사하고 새 판본을 등록하는 앞 절차로 돌아갑니다. 그때 이전 처리 건의 판본과 결과는 보존하고, 새 판본의 재확인은 별도 사건과 처리 건으로 기록합니다. 다시 실행하지 못한 항목은 수정 완료와 실행 재확인 미완료를 나눠 남기겠습니다.

제공된 기준 흐름과 수업 흐름도 비교하겠습니다. 에이전트 단계 수와 타이머의 중단 여부가 어떤 업무 차이를 만드는지 그림과 실제 배포 판본으로 확인합니다. 기준 흐름이 곧 옛 버전이고 내 흐름이 새 버전이라는 뜻은 아닙니다.

output/evidence-index.md에 사건·처리 건·정의·판본, 각 판단의 기록 위치와 시각, 아직 확인하지 못한 항목을 적겠습니다. 기록 파일을 다시 열어 결론에서 근거까지 찾아갈 수 있는지 확인하고 빠진 참조를 고칩니다. 저장한 결과와 미확인 범위를 가지고 이론의 복습 부분으로 돌아가겠습니다.