통합반 1회차 실습 3 — 쿨러 사건 관찰과 근거 연결표 만들기

자료 다운로드와 기록할 자리 열기

경보에서 작업지시까지 같은 사건의 근거를 따라가며, 명령 처리와 현장 정비 완료를 구별하겠습니다. 실습 자료를 받아 압축을 풀고 VS Code에서 작업 공간을 열겠습니다.

포털은 앞에서 준비한 환경을 이어 씁니다. 먼저 관찰할 설비와 현재 상태를 기록합니다. 다른 사건과 섞이지 않도록 이번에 생기는 사건 번호도 함께 남기겠습니다.

경보에서 사건 찾기

쿨러의 냉각 성능을 낮춰 보겠습니다. 냉각 효율과 유온이 어떻게 바뀌는지 보고, 경보가 생기면 그 기록을 열겠습니다. 앞에서 배운 복합 조건이 성립했을 때 감지 서비스가 남기는 기록입니다.

경보에 남은 값은 발생 당시의 값입니다. 옆에서 계속 바뀌는 현재 값과 나누어 적겠습니다. 이어서 이 경보를 처리하는 사건을 찾고, 사건이 어느 경보를 참조하는지 표에 옮깁니다.

진단과 추천의 근거 확인

진단 결과를 열겠습니다. 결론만 옮기지 않고 무엇을 읽고 어떤 기준과 비교했는지 함께 적습니다. 경보 당시의 유온과 원인을 가릴 때 사용한 평균값은 쓰임이 다르므로 칸을 나누겠습니다.

추천에는 고른 조치뿐 아니라 다른 대안도 있는지 보겠습니다. 냉각 효과와 생산 일정이 선택에 어떻게 반영됐는지, 기록에 남은 근거를 확인합니다. 조회가 성공했다는 것만으로 결론까지 맞다고 넘기지 않겠습니다.

승인과 명령 처리 확인

이제 승인할 차례입니다. 추천을 만드는 동안에도 설비 상태는 달라질 수 있으니 현재 상태를 다시 보겠습니다. 승인 전에는 이 사건의 명령 기록이 있는지 확인합니다. 팬 속도가 그대로라는 사실만으로 명령이 없다고 단정하지 않고 기록을 직접 보겠습니다.

근거와 현재 조건을 확인하고 승인합니다. 그다음 생성된 명령과 응답의 번호를 맞춰 보겠습니다. 같은 명령에 대한 응답인지 확인해야 처리 결과를 연결할 수 있습니다.

완화와 정비 작업 구별하기

명령 처리 뒤에는 재관측 결과를 보겠습니다. 응답이 완료라고 해도 원하는 냉각 효과가 있었는지는 이 기록에서 따로 확인합니다. 유온과 경보 상태가 정해진 회복 조건을 만족했는지 보겠습니다.

핀 세척 작업지시도 열겠습니다. 팬 운전으로 급한 유온을 낮춘 것과 핀을 세척한 것은 다른 일이죠. 작업지시가 등록됐는지, 승인됐는지, 실제 수행이 끝났는지를 현재 기록대로 구분해 적겠습니다.

작업지시에서 근거로 거슬러 가기

이번에는 작업지시에서 거꾸로 가 보겠습니다. 어떤 판단을 참조하는지 찾아 그 값을 표에 적고, 같은 번호의 판단 기록을 엽니다. 이어서 그 판단의 사건, 사건의 경보까지 같은 방법으로 연결합니다.

이름이 비슷한 기록을 고르는 것이 아니라 참조 값을 맞춥니다. 화면에 참조 항목이 없다면 해당 기록의 상세 조회 자료에서 확인하고, 거기에도 없으면 그 연결은 미확인으로 두겠습니다.

표를 채웠으니 작업지시부터 한 번 다시 열어 보겠습니다. 각 참조가 실제 다음 기록을 가리키는지 대조합니다. 연결표 옆에는 경보 당시 값과 원인 판별 증거를 구분해 놓았습니다. 이제 조치의 이유를 묻는다면 이 기록을 따라가 확인할 수 있습니다.

관찰 기록과 연결표를 저장하겠습니다. 다음 이론에서는 이렇게 원인과 조치를 판단하는 데 사용한 지식이 어떤 구조로 연결돼 있는지 살펴보겠습니다.