실전반 2회차 실습 5 — 제공된 작업 기준으로 조치 허용·제외 조건표 만들기

자료 다운로드와 작업 공간 열기

작업 기준에서 조치별 경고·감점·제외 조건을 찾아 경계값과 겹치는 조건까지 확인하겠습니다. 실습 자료를 받아 압축을 풀고 VS Code에서 작업 공간을 열겠습니다.

작업 순서와 판단 조건 구별하기

원문에서 작업 순서를 먼저 읽겠습니다. 승인과 현장 확인, 작업, 완료 확인은 절차에 남깁니다. 이 가운데 온도나 압력, 운전 모드와 설비 상태를 비교하는 문장은 판단 조건으로도 적을 수 있습니다. 표로 옮겼다고 절차에서 그 확인 단계를 지우지는 않겠습니다.

입력 이름과 단위, 연산자, 기준값을 나누어 적겠습니다. 예측 유온이 55도 이상이면 경고하므로 정확히 55도도 포함합니다. 예측 압력이 165 bar 미만인 조건에는 정확히 165 bar가 들어가지 않습니다. 두 조건의 출력은 경고입니다. 수동 모드의 원격 조치를 제외하는 조건과는 다르죠. 팬 최대 운전이 24시간을 넘었을 때의 감점도 별도로 적겠습니다. 관측값과 조치 뒤의 예측값을 섞지 않겠습니다.

AI 초안과 원문을 대조하기

조건을 한 행 적었으니 나머지도 같은 형식으로 작성하겠습니다. Copilot에는 작업 기준과 입력틀을 지정하고, 원문에 없는 조건을 더하지 말고 누락이나 모호함을 별도로 표시해 달라고 요청하겠습니다. 나온 표는 바로 쓰지 않고 원문과 한 줄씩 맞추겠습니다.

원문에는 현장 세척 작업의 정지, 로컬 전환, 잠금 조건도 있습니다. 원격 조치를 제외했다고 세척을 자동으로 허용할 수는 없습니다. 별도 작업 절차와 확인 조건을 남기겠습니다.

경계값과 겹치는 조건 확인하기

이제 사례 입력을 한 행씩 표에 대입하겠습니다. 온도는 55도 바로 아래와 같은 값, 바로 위를 비교하고 압력도 165 bar 전후를 확인합니다. 팬 운전 시간이 정확히 24시간인 경우와 넘긴 경우도 구별하겠습니다. 모드가 수동이면서 트립 상태인 사례에서는 제외 사유 둘을 모두 남깁니다. 여기에 온도 경고와 시간 감점까지 겹쳐도 각 결과를 따로 기록하겠습니다. 입력이 없는 경우도 따로 확인합니다.

틀린 경우에는 결과만 고치지 않고 조건표로 돌아가겠습니다. 경계를 잘못 썼는지, 여러 조건을 모두 만족해야 한다고 묶었는지, 누락값을 정상으로 간주했는지 확인하겠습니다. 수정한 뒤에는 방금 실패한 사례와 경계 사례를 다시 대조하겠습니다.

저장하고 다시 확인하기

조건표와 판단 기록을 저장하고 다시 열겠습니다. 판단 결과에서 원문 조항과 규칙까지 돌아갈 수 있는지 확인합니다. 제외 조건을 통과한 후보에도 경고나 감점이 남을 수 있습니다. 후보에 남았다는 것만으로 실행이 허용되는 것은 아닙니다. 승인과 수행 시점의 조건, 실제 작업과 완료 확인까지 구별해 결과물을 마무리하겠습니다.