T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

19 Ekim 2026 PAZARTESİ	Sayı : 33405

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/1/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(10) Anlaşma gücünden daha fazla kurulu güçte depolama tesisi kurmak isteyen tüketiciler, şebekeye enerji verilmesinin önlenmesine ve şebekeden enerji çekilmesinde mevcut anlaşma gücünün aşılmamasına yönelik otomatik güç kontrol ünitesi ile enerji kesme sistemi tesis etmek ve gerekli tüm tedbirleri almak ile yükümlüdür."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Üretim lisansı sahibi kullanıcılar lisansları iptal edilmediği veya sona ermediği sürece dağıtım sisteminden ayrılmayı talep edemezler. Ancak, dağıtım sistemine bağlı bir üretim tesisinin ilgili mevzuat kapsamında iletim sistemine bağlanmasının talep edilmesi durumunda, ilgili lisans sahibi tüzel kişinin lisansındaki bağlantı noktasının tadil edilmesinden sonra ilgili dağıtım şirketine dağıtım sisteminden ayrılma talebinde bulunabilir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "bağlantı anlaşması ile eş zamanlı olarak," ibaresi "bağlantı anlaşmasının imzalanmasından sonra en geç otuz gün içerisinde" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(4) Kullanıcılar, Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşmasının 14 üncü maddesi kapsamında belirlenen teminat tutarı kadar kesin ve süresiz banka teminat mektubunu ya da nakit teminatı dağıtım şirketine sunmakla yükümlüdür. Kullanıcı tarafından tercih edilmesi halinde bu yükümlülük e-teminat mektubu sunularak yerine getirilebilir. İlgili madde kapsamında teminat artırımının gerekmesi halinde, dağıtım şirketi tarafından kullanıcıya yapılan yazılı bildirimi müteakip on iş günü içerisinde ek teminat verilmek sureti ile teminat yükümlülüğü yerine getirilir. Kullanıcının dağıtım şirketi uhdesinde bulundurması gereken teminat tutarından daha fazla teminatın bulunması ve kullanıcı tarafından talep edilmesi halinde, fazla teminat on iş günü içerisinde dağıtım şirketi tarafından iade edilir."

"(5) Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması kapsamında kullanıcının, dağıtım şirketi uhdesinde bulundurması gereken teminat tutarının %20'si ve üzerinde teminat eksikliğinin olması halinde, söz konusu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kullanıcı dağıtım şirketi tarafından Kuruma bildirilir.

(6) Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşmasının 14 üncü maddesi kapsamında belirlenen teminat tutarlarının hesaplanmasına esas azami oran, kullanıcı tarafından son yirmi dört ay içerisinde sistem kullanım faturalarının eksiksiz olarak ödenmesi ve teminat temerrüdüne düşülmemiş olması halinde, ilgili kullanıcı için en fazla 1 kat olarak uygulanır."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Teminatların iade edilmesi

GEÇİCİ MADDE 15- (1) 24 üncü maddenin altıncı fıkrası kapsamında oluşan fazla teminatlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde dağıtım şirketi tarafından ilgili kullanıcılara iade edilir."

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.