



**Unidad de Investigación en Salud | Sitio Clínico UIS Charcot**  
**Prueba de seguridad**

**1. Instalación:**

- El tablero eléctrico está ubicado en la recepción, entrando desde afuera en la pared de la izquierda.
- **El refrigerador de medicamento está ubicado en**
- La pila de **respaldo está** conectada a ese tomacorriente.

**2. Prueba de planta eléctrica:**

- **Baje la pastilla del break de 30A.**
- En el refrigerador, los leds del control de temperatura están encendidos.
- La lámpara de emergencia debe activarse de inmediato.
- La alarma del respaldo eléctrico debe activarse de inmediato.
- 
-